

**148****DA55**

Ligne Grand-Brûlé/Vignan à 315 kV

Boucle outaouaise

Laurentides/Outaouais 6211-09-018

Le 8 novembre 2000

Hydro-Québec  
Direction régionale Laurentides  
333, rue Jean-Paul-Hogue  
1er étage  
Saint-Antoine (Québec)  
J7Z 6Y3M. Claude Doucet  
Directeur général  
Ville de Gatineau  
144, boul. de l'Hôpital  
Gatineau (Québec) J8T 7S7

V/Réf.: 5231/00001

**Objet: Impacts sonores - changement des disjoncteurs - poste Vignan  
dans le cadre du projet de ligne 315 kV Grand-Brûlé—Vignan**

Monsieur le Directeur général,

Pour faire suite à votre lettre du 26 octobre dernier faisant état des impacts sonores des disjoncteurs actuellement en place au Poste Vignan, nous avons analysé attentivement votre demande. J'ai le plaisir de vous informer qu'il a été décidé de procéder au changement des quatre (4) disjoncteurs à air à 120 kV actuels. Ils seront remplacés par quatre (4) disjoncteurs à 120 kV employant la technologie au SF<sub>6</sub>, dont le bruit d'impact est moindre et considéré acceptable. Le remplacement de ces disjoncteurs sera effectué dans le cadre même de la réalisation du projet de la ligne Grand-Brûlé—Vignan, à l'intérieur de l'échéancier en vigueur. Conséquemment, la réalisation de ce projet constitue une condition essentielle au remplacement de ces disjoncteurs.

Nous sommes convaincus que la réduction des impacts sonores dans ce milieu sera notable. Par cette action, nous souhaitons pouvoir continuer à compter sur la Ville de Gatineau comme partenaire dans le projet de ligne à 315 kV Grand-Brûlé—Vignan.

J'espère que cette décision et ces informations répondent à vos attentes, et je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, mes salutations distinguées.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. De Benedictis'.

**Carminé De Benedictis**Directeur régional Laurentides et  
Directeur Services à la clientèle  
1 800 363-3657 poste 2100

c.c. M. Marc-André Rousseau, Division TransÉnergie