Tableau synpotique - Amiante

Code de la commission scolaire	Nom de la commission scolaire	Code du bâtiment	Nom du bâtiment	Année de construction[1]	Présence d'amiante ou de matériaux susceptibles d'en contenir (OUI/NON/INFO NON DISPO)	Localisation de la majorité (>80%) de l'amiante ou des matériaux susceptibles d'en contenir (murs, planfond, calorifuge, plancher, isolant, tous, autres)	Le bâtiments a-t-il été désamianté (OUI/NON)	Commentaires
689	C.S du Littoral	689037	École Gabriel-Dionne	1977	OUI	Murs et planchers	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689024	École Harrington	1954	OUI	Plafond	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689026	École Kegaska	1965	OUI	Planchers	NON	intervention, inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689030	École Mécatina	1982	OUI	Planchers	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689028	École Mgr-Scheffer	1975	OUI	Planchers et plafonds	NON	quelques endroits intervention, inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689065	École Mountain Ridge	1982	OUI	Planchers	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689036	École Netagamiou	1977	OUI	Planchers	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689076	École St-Paul	1986	OUI	Planchers	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans, une seule intervention au niveau des tuiles dans le local 220
689	C.S du Littoral	689031	École St-Augustin	1955	OUI	Planchers et tuyauterie	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans, seule intervention au niveau de la tuyauterie
689	C.S du Littoral	689008	Centre St-Theresa	1952	OUI	Planchers	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans, une intervention seulement tuiles de vinyle sous-sol
689	C.S du Littoral	689039	École St-Joseph	1962	OUI	Plafonds et planchers	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans, une intervention seulement au niveau des plafonds au sous-sol local 101
689	C.S du Littoral	689002	École St-Lawrence	1973	OUI	Planchers et murs	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans, intervention seulement au niveau des murs dans le hall d'entrée et dans le couloir au sous-sol
689	C.S du Littoral	689080	Entrepôt Chevery	1970	OUI	Plancher	NON	intervention
689	C.S du Littoral	689012	Entrepôt Lourdes-de-Blanc-Sablon	1953	OUI	Planchers	NON	intervention
689	C.S du Littoral	689038	Résidence 03M1	1977	OUI	Murs et planchers	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689091	Résidence 03M2	1980	OUI	Planchers	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689104	Résidence 04M2	1970	OUI	Planchers	NON	intervention prioritaire et inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689060	Résidence 01M1	1977	OUI	Plafonds	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689061	Résidence 01M2	1980	OUI	Planchers	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689049	Résidence 08M1	1977	OUI	Murs	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689042	Résidence 14M3 (anciennement résidence étudiantes)	1983	OUI	Plancher chambre 202	NON	intervention, inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689093	Résidence 12A1-A2	1986	OUI	Planchers	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689033	Résidence 07A1-A2	1971	OUI	Planchers	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689056	Résidence 09M3	1977	OUI	Murs salle-de-bain	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689053	Résidence 09B4	1975	OUI	Murs buanderie	NON	intervention prioritaire et inspection aux 2 ans
689	C.S du Littoral	689052	Résidence 09A3-B3	1975	OUI	Murs	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans, intervention prioritaire seulement au niveau des murs dans la buanderie dans 09B3
689	C.S du Littoral	689059	Résidence 11A3-A6	1974	OUI	Murs	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans, intervention prioritaire seulement au niveau des murs au sous-sol
689	C.S du Littoral	689044	Résidence 06M2	1976	OUI	Planchers	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans, intervention prioritaire seulement au niveau d'une partie du plancher au sous-sol
689	C.S du Littoral	689045	Résidence 06M3	1977	OUI	Planchers	NON	sans intervention, inspection aux 2 ans, intervention seulement au niveau d'une partie du plancher au sous-sol et rez-de-chaussée
711	des Monts-et-Marées	711018	Centre d'éducation des adultes - Matane	1937	OUI	Enduit texturé et plâtre au plafond au sous-sol, plâtre et crépi de ciment sur les murs intérieurs sur tous les étages, carreaux de plancher au rez-de-chaussée et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711060	Centre de services - Matane	1912	OUI	Calorifuges au sous-sol, Carreaux de plancher sur tous les étages, panneaux de fibrociment au plafond au sous-sol, composition tu toit et le crépi cimentaire sur les murs extérieurs	NON	
711	des Monts-et-Marées	711003	CFP en Foresterie - Causapscal	1993	OUI	Dans la composition de la toiture, seulement	NON	
711	des Monts-et-Marées	711029	École Assomption -Baie-des-Sables	1953	OUI	Calorifuges au sous-sol et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711019	École Bon-Pasteur - Matane	1961	OUI	Calorifuge au Res-de-chaussée, crépi cimentaire sur les murs intérieurs au rez-de-chaussée, carreaux de plafond au rez-de-chaussée et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711012	École Caron - Amqui	1961	OUI	Flocages (joint de produit ignifuge sur équipement) au rez-de-chaussée, panneaux et carreaux de plafond au rez-de-chaussée, carreaux et colle de plancher au rez-de-chaussée, carreaux de plancher à l'étage 1 et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711033	École Émile-Dubé - St-Adelme	1949	OUI	Carreaux de plancher à l'étage 1 et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711017	École La Voilière - St-Noël	1963	OUI	Calorifuges à l'étage 1, les carreaux de plancher à l'étage 1, crépi cimentaire sur les murs extérieurs et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711002	École de Lac-au-saumon	1953	OUI	Flocages, tous les carreaux de vinyle et la colle sous ceux-ci à la grandeur de l'école, carreau de plafond suspendus au rez-de-chaussée et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711042	École Le Marinier - Les Méchins	1956	OUI	Panneaux de fibrociment au sous-sol, les carreaux de plancher au sous-sol et à l'étage 1 et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711062	École Le Marie-Guyart - Matane	1957	OUI	Flocage (enduit texturé sur les plafonds) au sous-sol, rez-de-chausée et l'étage 1, calorifuges à grandeur de l'école, crépi cimentaire au plafond au sous-sol, carreaux de plancher à grandeur de l'école et dans les carreaux de plafond au sous-sol, au rez-de-chaussée et à l'étage 2	NON	
711	des Monts-et-Marées	711036	École MGR Belzile - St-Ulric	1959	OUI	Crépi cimentaire sur les murs et les plafond au sous-sol, fibrociment sur les poutre au sous-sol, carreaux de vinyle au rez-de-chaussée et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711035	École MGR Ross - Grosses-Roches	1949	OUI	Calorifuges au sous-sol et au rez-de-chaussée, crpi cimentaire sur les murs extérieurs, ciment à joint sur les murs et le plafond au sous-sol, carreaux de plancher au sous-sol et au rez-de-chaussée, revêtement souple de plancher au rez-de-chaussée, joint d'étanchéité à l'extérieur et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711032	École Noël-Fortin - Matane	1961	OUI	Revêtement souple de plancher avec colle à grandeur de l'école, carreaux de plancher au sous-sol, panneaux de fibrociment sur es murs au sous-sol, crépi cimentaire sur les murs extérieurs et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711021	École Armand St-Onge		Non		OUI	
711	des Monts-et-Marées	711015	École Sœur-Rachel-Fournier - St-Moïse	1948	OUI	Panneaux de fibrociment sur les murs au sous-sol, carreaux au plafond au sous-sol, colle sous les carreaux de plancher à l'étage 1, crépi cimentaire sur les murs extérieurs et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711016	École St-Damase	1958	OUI	calorifuge au sous-sol,ciment à joint sur les murs et les plafond au sous-sol et au rez-de-chaussée, carreau de vinyle de plancher avec la colle de ceux-ci à l'étage 1 et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711046	École St-Félicité	1951	OUI	Calorifuge au sous-sol, carreaux de plafond suspendus au sous-sol et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711030	École Ste-Marie - Sayabec	1940	OUI	Flocage(enduit texturé sur les murs) dans toute l'école, pate cimentaire et carton ondulé sur certains tuyaux, crépi cimentaire sur les plafond au sous-sol, crépi cimentaire et plâtre sur les murs du rez-de-chaussé au 2 étage, plâtre sur le plafond à l'étage 1, carreaux et colle de plancher à grandeur de l'école et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711053	École St-Léandre	1961	OUI	Pâte cimentaire sur les tuyaux au sous-sol et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711014	École St-Léon-Le-Grand	1952	OUI	Carton ondulé et pâte cimentaire sur certains tuyaux au sous-sol et au rez-de-chaussé. Crépi cimentaire et plâtre sur les murs au rez-de-chaussé, plâtre au plafond à l'étage 1, careaux de plancher à grandeur de l'école, siment à joint sur les murs et les plafonds au rez-de-chaussé et à l'étage 1 et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711081	École St-René-Gouil	1960	OUI	Dans la composition de la toiture, seulement	NON	
711	des Monts-et-Marées	711028	École St-Rosaire - Causapscal	1951	OUI	Pâte cimentaire sur les tuyaux au sous-sol, plâtre sur les murset les plafonds à grandeur de l'école, enduit texturé à grandeur de l'école, crépi cimentaire sur les murs extérieurs et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711008	École St-Tharcisius	1956	OUI	Pâte cimentaire sur la tuyauterie, carreaux de vinyle et la colle de ceux-ci et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711040	École St-Ursule - Amqui	1948	OUI	Flocages (Produit ignifuge fibreux sur le plafont à l'étage 3), pâte cimentaire et carton multicouche sur la tuyauterie, Plâtre sur les les murs à grandeur de l'école et plâtre au plafond du rez-de-chaussé au dernier étage, crépi cimentaire sur les murs extérieurs, carreaux et la colle des plamcher à l'étage 2 et dans la composition du toit	NON	
711	des Monts-et-Marées	711007	École St-Vianney	1967	OUI	Crépi cimentaire sur les murs et les plafonds au rez-de-chaussé, le plâtre sur les murs à l'étage 1, carreaux et la colle des plancher au rez-de-chaussé, ciment à joint sur les murs à grandeur de l'école, ciment à joint au plafond au rez-de-chaussé et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711027	École St-Victor - Matane	1952	OUI	Dans la composition de la toiture, seulement	NON	
711	des Monts-et-Marées	711038	École Val-Brillant	1972	OUI	Pâte cimentaire sur la tuyauterie et les équipements, crépi cimentaire sur les murs et les plafonds, carreau de plancher et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711009	École Victor-Côté - Matane	1949	OUI	Pâte cimentaire sur la tuyauterie, plâtre et carreau aux plafonds dans le sous-sol, carreau de plancher au rez-de-chaussé, plâtre sur les murs à l'étage 1 et 2 et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711037	École Zénon-Soucy - Matane	1945	OUI	Pâte cimentaire et carton ondulé sur la tuyauterie, crépi cimentaire sur les murs du sous-sol et de l'étage 1, Plâtre sur les plafonds du sous-sol, crépi cimentaire et les carreaux aux plafonds du rez-de-chaussé, p;âtre sur les murs à l'étage 1, carreaux de plancher au rez-de-chaussé et à l'étage1, ciment à joint sur les murs à l'étage 1 et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711059	Polyvalente de Matane	1979	OUI	Pâte cimentaire sur la tuyauterie, les conduites de ventilations et les équipements mécaniques, carreaux de vinyles et de plafonds suspendu à grandeur de l'école, fibrociment sur plafond au rez-de-chaussé, revêtement de sol souple et fibrociment sur les murs à l'étage 2 et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711022	Polyvalente Forimont - Causapscal	1964	OUI	Produit ignifuge fibreux su rez-de-chaussée, pâte cimentaire sur la tuyauterie et les conduites d'évacuations, crépis cimentaire au rez-de-chaussée et à l'extérieur de l'école, carreaux de vinyles au rez-de-chaussée et à l'étage 1, revêtemtn de sol souple au rez-de-chaussée, fibrociment sur les murs à l'étage 1 et dans la composition de la toiture	NON	
711	des Monts-et-Marées	711039	Polyvalente de Sayabec	1973	OUI	Pâte cimentaire sur la tuyauterie, les conduites d'évacuations et les conduites de ventilation, joint ignifuge sur les équipements au sous-sol, carreaux de plancher au rez-de-chaussée et à l'étage 1 et dans la composition de la toiture	NON	
712	des Phares	712-055	Sainte-Luce	1953	OUI	Murs au sous-sol, murs et plafond de la chaufferie et crépi fondation à l'extérieur du bâtiment.	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-038	Saint-Jean	1960	OUI	Murs (plâtre et crépi), plafonds (flocage d'amiante et tuiles de plafonds), plancher (tuiles de vinyle) et chaufferie (isolation tuyauterie, conduits de ventilation et chaudière), vide sanitaire (isolation de la tuyauterie).	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-065	Mistral	1968	OUI	Murs (plâtre et crépi), plafonds (flocage d'amiante et tuiles de plafonds), plancher (tuiles de vinyle) et chaufferie (isolation tuyauterie, conduits de ventilation et chaudière), vide sanitaire (isolation de la tuyauterie) et crépi fondation à l'extérieur du bâtiment.	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-028	Langevin	1957	OUI	Murs (plâtre et crépi), plafonds (flocage d'amiante et tuiles de plafonds), plancher (tuiles de vinyle) et chaufferie (isolation tuyauterie, conduits de ventilation et chaudière), vide sanitaire (isolation de la tuyauterie).	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-067	Paul-Hubert	1963	OUI	Plancher (tuiles de vinyle) chaufferie et salles de mécanique (isolation tuyauterie, conduits de ventilation et chaudière), vide sanitaire (isolation de la tuyauterie et des conduits de ventilation) et crépi fondation à l'extérieur du bâtiment.	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-010	Des Alizés	1947	OUI	Murs (plâtre et crépi), plafonds (flocage d'amiante et tuiles de plafonds), plancher (tuiles de vinyle) et chaufferie (isolation tuyauterie, conduits de ventilation et chaudière), vide sanitaire (isolation de la tuyauterie) et crépi fondation à l'extérieur du bâtiment.	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA

712	des Phares	712-045	Lavoie	1947	OUI	Plancher (tuiles de vinyle) et crépi fondation à l'extérieur du bâtiment.	NON	
712	des Phares	712-061	Mont-Saint-Louis	1962	OUI	Murs (ciment à joint et crépi cimentaire), plancher (tuiles de vinyle), isolation tuyauterie, isolation de conduits de ventilation , et crépi fondation à l'extérieur du bâtiment.	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-047	Saint-Rosaire	1948	OUI	Crépi cimentaire sur les murs de fondation à l'extérieur du bâtiment.	NON	
712	des Phares	712-044	Des Merisiers	1988	OUI	Salle de mécanique seulement, isolation des conduits de ventilation et des conduites d'eau. Joints d'étanchéité sur équipement mécanique. Mur de la salle de mécanique (fibro-ciment).	NON	
712	des Phares	712-064	Boijoli	1950	OUI	Murs (ciment à joint et crépi cimentaire), carreaux de plafond, isolation tuyauterie, isolation de conduits de ventilation , joints d'étanchéité sur équipement mécaniques et mastic des fenêtres.	NON	
712	des Phares	712-060	L'Écho-des-Montagnes	1959	OUI	Murs (ciment à joint et crépi cimentaire), plancher (carreaux de vinyle) isolation tuyauterie, isolation de conduits de ventilation , joints d'étanchéité sur équipement mécaniques et mastic des fenêtres.	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-074	Rose-des-Vents	1981	OUI	Plancher (tuiles de vinyle), crépi cimentaire sur murs, carreaux de plafond suspendus, salles de mécanique (panneaux de fibro-ciment), et crépi de fondation à l'extérieur du bâtiment.	NON	
712	des Phares	712-049	Bois-et-Marées	1957	OUI	Salle de mécanique seulement, isolation des conduits de ventilation et des conduites d'eau. Joints d'étanchéité sur équipement mécanique. Mur de la salle de mécanique (fibro-ciment).	NON	
712	des Phares	712-013	Clair-Soleil	1940	OUI	Salle de mécanique seulement, isolation des conduites d'eau. Joints d'étanchéité sur équipement mécanique. Mur et plafond de la salle de mécanique (crépi cimentaire).	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-063	Lévesque	1968	OUI	Plafonds seulement (composé à joint), mastic des fenêtres	NON	
712	des Phares	712-042	Durocher	1965	OUI	Plancher (carreaux de vinyle), crépi cimentaire sur murs, salles de mécanique (panneaux de fibro-ciment), isolation tuyauterie, isolation de conduits de ventilation , joints d'étanchéité sur équipement mécaniques	NON	
712	des Phares	712-041	D'Auteuil	1958	OUI	Plafond en fibro-ciment dans une issue et carreaux de vinyle dans la salle des casiers.	NON	Désamiantage partiel (- de 30% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-039	De l'Estran	1948	OUI	Murs de la chaufferie(crépi cimenraire ignifuge), plafonds de classes (flocage d'amiante), chaufferie (isolation tuyauterie, conduits de ventilation, chaudière) et crépi de fondation à l'extérieur du bâtiment.	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-031	L'Aquarelle	1951	OUI	Murs (plâtre et enduit texturé), plafonds (enduit texturé et plâtre), plancher (tuiles de vinyle) et chaufferie (isolation tuyauterie, conduits de ventilation et chaudière).	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-007	Norjoli	1956	OUI	Murs (plâtre et crépi), plafonds (plâtre et carreaux de plafonds) et isolation tuyauterie de chauffage, conduits de ventilation), panneaux de fibro-ciment dans la chaufferie.	NON	Désamiantage partiel (- de 25% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-062	Des Sources	1947	OUI	Murs (plâtre et crépi), plafonds (plâtre et carreaux de plafonds), plancher (tuiles de vinyle), isolation tuyauterie, vide sanitaire (isolation de la tuyauterie) et crépi fondation à l'extérieur du bâtiment.	NON	Désamiantage partiel (- de 20% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-025	Élisabeth-Turgeon	1957	OUI	Murs (plâtre et enduit texturé), plafonds (enduit texturé ,tuiles de plafonds et flocage d'amiante), plancher (carreaux de vinyle) ,isolation tuyauterie, conduits de ventilation et crépi fondation à l'extérieur du bâtiment.	NON	Désamiantage partiel (- de 15% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-034	Sainte-Agnès	1961	OUI	Murs (plâtre et crépi cimentaire), plafonds (enduit texturé, plâtre et tuiles de plafonds), plancher (tuiles de vinyle) et chaufferie (isolation tuyauterie, conduits de ventilation et chaudière), vides sanitaires (isolation de la tuyauterie) et crépi fondation à l'extérieur du bâtiment.	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-015	Saint-Rémi	1957	OUI	Murs (plâtre et crépi cimentaire), plafonds (enduit texturé, plâtre et tuiles de plafonds), plancher (tuiles de vinyle) et chaufferie (isolation tuyauterie, conduits de ventilation et chaudière).	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-040	Saint-Yves	1950	OUI	Salle de mécanique , isolation des conduites d'eau. Joints d'étanchéité sur équipement mécanique. Plafonds (produit ignifuge fibreux, flocage d'amiante).	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-036	Grand-Défi	1958	OUI	Murs (placoplâtre, gypse), plancher (tuiles de vinyle) et chaufferie (isolation tuyauterie, et chaudière). Crépi cimentaire sur les murs de fondation à l'extérieur.	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-024	Sainte-Odile	1910	OUI	Plafond 1 pièce (carreaux de plafond suspendu), plancher (carreaux de vinyle de 2 classes) et crépi cimentaire sur les murs de fondation à l'extérieur.	NON	Désamiantage partiel (+ de50 % des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-023	D'Amours	1958	OUI	Plancher (carreaux de vinyle), enduit texturé sur murs, salles électrique (panneaux de fibro-ciment), plafond (carreaux de plafond suspendu) et crépi cimentaire sur murs de fondation à l'extérieur.	NON	Désamiantage partiel (+ de 20 % des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-021	Marie-Élisabeth	1962	OUI	Plafonds (carreaux de plafond suspendu), murs (ciment à joint) et crépi cimentaire sur la fondation à l'extérieur.	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-076	Centre Administratif	1987	OUI	Salle de mécanique seulement (panneaux de fibro-ciment).	NON	
712	des Phares	712-016	Quatre-Vents	1943	OUI	Murs (fibro-ciment à l'intérieur et à l'extérieur et ciment à joint), pâte cimentaire sur chaudière et sur conduits d'eau de chauffage. Plancher (carreaux de vinyle).	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-017	Du Sommet	1969	OUI	Salle de mécanique seulement, isolation des conduits de ventilation et des conduites d'eau. Joints d'étanchéité sur équipement mécanique. Plancher (carreaux de vinyle). Soffite (panneaux de fibro-ciment), mastic sur les fenêtres.	NON	Bâtiment excédentaire en voie d'aliénation.
712	des Phares	712-018	L'Envol	1962	OUI	Salle de mécanique seulement, isolation des conduits de ventilation et des conduites d'eau. Joints d'étanchéité sur équipement mécanique, murs et plafond (crépi cimentaire) Mastic sur les fenêtres.	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-003	La Source	1960	Non		OUI	Désamiantage effectué lors de la réfection de la chaufferie en 2017 (projet de maintien).
712	des Phares	712-014	De la Rivière	1960	OUI	Salle de mécanique (pâte cimentaire sur chaudière), plafonds (carreaux de plafonds et ciment à joint), murs (ciment à joint).	NON	
712	des Phares	712-011	L'Arc-en-Ciel	1954	OUI	Salle de mécanique (pâte cimentaire sur chaudière). Plafond (placoplâtre dans la chaufferie).	NON	Bâtiment excédentaire en voie d'aliénation.
712	des Phares	712-079	CFRN	1966	OUI	Murs (plâtre et crépi), plafonds (flocage d'amiante et tuiles de plafonds), plancher (tuiles de vinyle) et chaufferie (isolation tuyauterie, conduits de ventilation et chaudière), vide sanitaire (isolation de la tuyauterie).	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-005	Ferme-École	1950	INFO NON DISPO	Aucune caractérisation effectué		
712	des Phares	712-009	CFA Mont-Joli	1952	OUI	Murs (plâtre et enduit texturé), plafonds (enduit texturé), plancher (carreaux de vinyle) ,isolation de la tuyauterie de chauffage.	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-004	Atelier de mécanique agricole	2005	Non		Sans objet	
712	des Phares	712-001	La Colombe	1954	OUI	Plancher (carreaux de vinyle). Chaufferie et locaux techniques murs et plafonds (panneaux de fibro-ciment), tuyauterie de chauffage (pâte cimentaire).	NON	Désamiantage partiel (- de 5% des surfaces à décontaminer) de certains locaux lors de la réalisation de projets - Maintien ou RTA
712	des Phares	712-002	Euclide-Fournier	1959	INFO NON DISPO	Aucune caractérisation effectué		Bâtiment excédentaire en voie d'aliénation.
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713001	Litalien	1958	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713002	Sous-Centre TP	1912	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713004	Gérard-Raymond	1959	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713005	Chanoine Côté	1959	NON	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713006	Acériculture	2001	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713007	St-Cyprien	1959	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713008	Baseley (Bureau)	1954	NON	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713009	Ste-Marie	1958	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713010	April	1958	NON	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713011	Oiseau-Chanteur	1961	NON	100%	NON	Amiante présumé dans la toiture
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713012	Baseley (Cafétéria)	1954	NON	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713014	Baseley (Dortoir)	1954	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713015	Baseley (Atelier)	1954	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713016	Baseley (Dortoir sec.)	1954	NON	100%	NON	Amiante présumé dans la toiture
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713017	St-Clément	1952	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713018	Sainte-Rita	1950	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713019	De la Joie	1960	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713020	Rayon de Soleil	1952	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713021	de l'Envol	1967	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713022	St-David	1962	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713023	Sous-Centre Trans	1952	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713024	Marie-Reine-des-Cœurs	1964	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713025	St-Joseph	1954	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713026	Baseley (Grange)	1954	NON	100%	NON	Amiante présumé dans la toiture
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713027	Notre-Dame-de-Grâce	1962	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713029	de St-Marc	1958	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713031	des Verts-Sommets	1963	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713032	Desbiens	1960	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713035	Saint-Pierre	1949	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713036	de la Farandole	1953	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713037	Notre-Dame	1949	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713040	Plein-Soleil	1961	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713041	de la Chanterelle	1955	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713042	Clair-Matin	1958	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713044	de la Marguerite	1951	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713045	Beaucourt	1957	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713098	Centre Jacques-Roy/Couvent du Saint-Rosaire	1921	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713099	Gérard-Collin	1975	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713100	George-Gauvin	1950	NON	100%	NON	Amiante présumé dans un plancher
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713102	des Moussaillons	1961	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713103	des Parchemins	1949	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713104	Saint-Eusèbe	1953	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713108	de la Source	1948	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713112	de l'Étincelle	1953	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713117	Secondaire Dégelis	1945	OUI	100%	OUI	Désaminatage de la partie du flaconnage d'amiante
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713120	Garage A Dégelis	1947	INFO NON DISPO			
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713121	Secondaire Cabano	1966	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713122	Garage Cabano	1972	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713123	Entrepôt Cabano	1970	INFO NON DISPO			
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713127	Seondaire Trois-Pistoles	1968	OUI	100%	OUI	Désamiantage en 2 phases, la partie du flaconnage d'amiante
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713128	Vallée-des-Lacs	1968	OUI	100%	OUI	Désamiantage en 2 phases, la partie du flaconnage d'amiante
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713129	Siège-Social	1956	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713132	Secondaire du Trans	1945	OUI	100%	NON	
713	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	713145	Entrepôt menuiserie Cab.	1970	OUI	100%	NON	

714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714001	L'Étoile-Filante	1956	OUI	Mur	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714002	La Pruchière	1963	OUI	Mur	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714003	Sacré-Cœur	1961	OUI	Plancher	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714004	Saint-Charles	1951	OUI	Mur	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714005	La Marée-Montante	1966	OUI	Mur	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714006	L'Orée-des-Bois	1955	OUI	Mur	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714007	Des Vents-et-Marées	1952	OUI	Plafond	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714008	L'Amitié	1956	OUI	Mur	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714010	Centre de services	1963	OUI	Mur/plafond	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714011	Pavillon Venance-Pelletier	2008	Non	-	-	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714012	Pavillon de service	2012	INFO NON DISPO	-	-	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714013	Stade Premier Tech	2015	INFO NON DISPO	-	-	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714074	Polyvalente La Pocatière	1978	OUI	Plancher	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714048	Saint-Louis	1956	OUI	Mur	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714049	Marguerite-Bourgeoys	1958	OUI	Plancher	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714051	Mgr-Boucher	1954	OUI	Mur/plafond	OUI	Seulement une section de l'école a été faite
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714052	Saint-Bruno	1956	OUI	Plancher	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714053	J.-C. Chapais	1966	OUI	Plancher	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714054	Saint-Philippe	1949	OUI	Mur/plafond	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714055	Notre-Dame	1952	OUI	Mur	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714059	Sainte-Hélène	1958	OUI	Plancher	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714060	Saint-Louis	1956	Non	-	OUI	Tous les éléments en contenant ont été remplacés
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714061	Hudon-Ferland	1960	OUI	Mur	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714113	Chanoine-Beaudet	1905	OUI	Tous	OUI	Plusieurs sections de plafonds ont été faites
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714015	468 Lafontaine	1926	Non	-	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714065	L'Envol	1965	Non	-	OUI	Tous les éléments en contenant ont été remplacés
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714067	Roy	1958	OUI	Plafond/plancher	OUI	Une première phase a été faite et la seconde prévue en 2020. Plusieurs éléments enlevés et d'autres encapsulés
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714068	Joly	1970	OUI	Plancher	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714069	CEA Thibaudeau	1955	OUI	Plancher	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714072	La Croisée 1	1918	OUI	Plafond	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714075	Centre de services, siège sociale	1905	OUI	Plancher	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714078	La Chanterelle	1953	OUI	Mur	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714079	Moisson-d'Arts	1949	OUI	Mur	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714082	Riou	1951	OUI	Tous	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714084	Des Vieux-Moulins	1962	OUI	Plancher	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714086	Notre-Dame-du -Sourire	1960	OUI	Mur	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714088	Desbiens	1963	OUI	Mur	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714090	Lanouette	1954	OUI	Plancher	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714092	Les Pèlerins	1963	OUI	Mur	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714094	Notre-Dame-du-Portage	1960	OUI	Plancher	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714096	Internationale Saint-François-Xavier	1953	OUI	Mur/plafond	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714097	Saint-Modeste	1957	OUI	Plancher	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714124	Secondaire de Rivière-du-Loup	1964	OUI	Plancher/plafond	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714130	CFP Pavillon-de-l'Avenir	1962	OUI	Tous	OUI	Plusieurs phases ont été réalisées, enlèvement et encapsulation. Il en reste encore.
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714135	La Croisée 2	1932	OUI	Mur	NON	
714	de Kamouraska - Rivière-du-Loup	714142	Vents-et-Marées	1983	OUI	Plancher	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721001	Sacré-Cœur	1960	OUI	Calorifuge, murs, plafonds, planchers	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721002	Edifice de la formation à l'emploi	1980	INFO NON DISPO		NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721003	Sainte-Thérèse	1926	OUI	Murs, plafonds, planchers	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721005	Atelier de formation # 3	2000	NON		N/A	Contruction après 1999
721	du Pays-des-Bleuets	721006	Saint-Louis-de-Gonzague	1957	NON		N/A	
721	du Pays-des-Bleuets	721007	Usine-école Scifor	1994	INFO NON DISPO		NON	Entrepôt
721	du Pays-des-Bleuets	721009	Pavillon FP - Bâtiment F	Date inconnue	INFO NON DISPO		NON	Roulotte CFP, superficie temporaire
721	du Pays-des-Bleuets	721010	Atelier, forêt école	Date inconnue	INFO NON DISPO		NON	Roulotte CFP, en processus de démolition
721	du Pays-des-Bleuets	721011	Entrepôt, forêt école	Date inconnue	INFO NON DISPO		NON	Roulotte CFP, en processus de démolition
721	du Pays-des-Bleuets	721012	Salle de cours, forêt école	Date inconnue	INFO NON DISPO		NON	Roulotte CFP, en processus de démolition
721	du Pays-des-Bleuets	721013	Maria-Goretti	1948	OUI	Planchers, plafonds	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721014	Carrefour étudiant	1967	OUI	Planchers, murs	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721015	Centre de formation transfert technologique	2010	NON		N/A	
721	du Pays-des-Bleuets	721016	Hébert	1962	OUI	Planchers	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721017	Centre de services de Saint-Félicien	1944	OUI	Planchers, murs	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721019	CEA Le Retour	1955	OUI	Calorifuge, planchers, crépis ext.	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721020	Roulotte de chantier FP 089-101	2010	NON		N/A	Contruction après 1999
721	du Pays-des-Bleuets	721021	Mgr Bluteau	1958	OUI	Planchers, calorifuge, crépis ext.	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721022	Roulotte de chantier FP 089-102	2011	NON		N/A	Contruction après 1999
721	du Pays-des-Bleuets	721023	Atelier de formation # 1	1990	INFO NON DISPO		NON	Atelier / Garage
721	du Pays-des-Bleuets	721024	Atelier de formation # 2	1975	INFO NON DISPO		NON	Atelier / Garage
721	du Pays-des-Bleuets	721025	Pie XII	1954	OUI	Planchers, murs	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721026	Jeanne-Mance	1961	OUI	Murs	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721027	Sainte-Marie	1959	OUI	Planchers, murs, crépis ext.	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721029	Jean XXIII	1964	OUI	Planchers	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721030	Pavillon FP - Bâtiment D-E	Date inconnue	INFO NON DISPO		NON	Roulottes CFP, superficie temporaire
721	du Pays-des-Bleuets	721033	Sainte-Lucie	1946	OUI	Murs	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721034	Henri-Bourassa	1956	OUI	Planchers	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721035	Notre-Dame-de-Lourdes	1963	OUI	Calorifuge, plafonds, planchers	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721036	Saint-Lucien	1948	OUI	Murs	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721037	Bon-Pasteur	1952	OUI	Murs, calorifuges, plafonds	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721038	Pavillon FP - Bâtiment A-B-C	Date inconnue	INFO NON DISPO		NON	Roulottes CFP, superficie temporaire
721	du Pays-des-Bleuets	721039	Entrepôt CFP (secteur Roberval)	2017	NON		N/A	Contruction après 1999
721	du Pays-des-Bleuets	721040	Notre-Dame-des-Anges	1951	OUI	Murs, plafonds, planchers, calorifuge, crépis ext.	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721045	La Source	1948	OUI	Murs, plafonds	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721048	Les Prés Verts	1948	OUI	Murs, plafonds, planchers	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721049	Des Deux-Lacs	1961	OUI	Planchers, murs	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721051	Boisjoli	1968	OUI	Planchers, murs	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721053	De la Rivière	1961	OUI	Murs, planchers, plafonds	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721055	Notre-Dame	1915	OUI	Murs, calorifuge, plafonds, planchers	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721056	CEA L'Envol	1950	OUI	Murs, plafonds, calorifuge	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721058	Benoît-Duhamel	1955	OUI	Planchers, murs, calorifuge, plafonds	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721060	Jolivent	1947	OUI	Planchers, murs, plafonds	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721064	Polyvalente de Normandin	1971	OUI	Planchers, murs, plafonds, crépis ext.	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721065	Cité étudiante	1969	OUI	Planchers, calorifuge, plafonds, crépis ext.	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721066	Polyvalente des Quatre-Vents	1972	OUI	Planchers, calorifuge, plafonds, crépis ext.	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721068	Chanoine-Simard	1963	OUI	Calorifuge, plafonds, planchers, crépis ext.	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721069	Polyvalente Jean-Dolbeau	1973	OUI	Murs, calorifuge, planchers, plafonds	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721070	Secondaire Des Chutes	1973	OUI	Planchers, calorifuge	NON	
721	du Pays-des-Bleuets	721075	L'Arbrisseau	1985	OUI	Autres (panneau préfabriqué)	NON	Un panneau derrière appareil électrique
721	du Pays-des-Bleuets	721076	CFP du Pays-des-Bleuets	1993	NON		N/A	
723	des Rives-du-Saguenay	723001	Sainte-Claire	1962	OUI	Plafond-Mur	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723002	Centre administratif	1942	OUI	Plafond-Mur-Tuyauterie	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723004	Saint-Cœur-de-Marie	1946	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723005	De la Pulperie	1954	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723008	Antoine-de-St-Exupéry	1950	OUI	Tuyauterie	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723010	L'Horizon	1968	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723011	Jacques-Cartier (La Source)	1955	OUI	Tuyauterie	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723013	Saint-Antoine	1957	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723014	Sainte-Bernadette	1959	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723015	Maguerite-d'Youville	1959	OUI	Plancher-Mur	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723016	Félix-Antoine-Savard	1970	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723017	André-Gagnon	1962	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723019	Quatre-Vents	1950	OUI	Plancher-Tuyauterie	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723021	Saint-Isidore	1955	OUI	Mur	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723022	Saint-Denis	1952	OUI	Mur-Tuyauterie	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723024	Saint-Henri	1959	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723025	Vanier	1963	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723026	Notre-Dame	1958	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723027	Notre-Dame-du-Rosaire	1951	OUI	Plancher-Tuyauterie	NON	

723	des Rives-du-Saguenay	723028	Saint-Louis	1963	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723029	Le Roseau	1956	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723031	Mont-Valin	1967	OUI	Mur	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723032	Médéric-Gravel	1922	OUI	Mur-Tuyauterie	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723033	Centre Durocher	1960	OUI	Plafond-Tuyauterie	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723034	Sainte-Rose	1950	OUI	Plafond	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723035	Saint-Joseph	1947	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723036	Saint-Gabriel	1960	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723037	Du Vallon	1964	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723038	Centre La Baie	1937	OUI	Plancher	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723040	Saint-Félix	1968	OUI	Plancher	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723041	Marie-Médiatrice	1967	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723042	Jean-Fortin	1953	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723044	Saint-David	1951	OUI	Mur	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723045	Charles-Gravel	1962	OUI	Plafond-Mur-Tuyauterie	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723046	Georges-Vanier (Millénaire)	1962	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723047	Saint-Alphonse	1928	OUI	Mur	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723048	Sainte-Thérèse	1949	OUI	Plafond-Mur	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723050	La Source	1982	OUI	Tuyauterie	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723052	La Carrière	1983	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723072	Polyvalente Fréchette	1968	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723073	Polyvalente Grandes-Marées	1963	OUI	Plafond-Mur-Tuyauterie	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723074	Centre Laure-Conan	1962	OUI	Plafond-Mur-Tuyauterie	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723075	Polyvalente Dominique-Racine	1960	OUI	Mur-Tuyauterie	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723077	Centre l'Oasis	1950	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723078	Polyvalente Lafontaine	1963	OUI	Mur-Tuyauterie	NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723079	Jolis-Prés	1989	NON		NON	
723	des Rives-du-Saguenay	723080	Carrefour envirronement Saguenay	1954	OUI	Plafond-Plancher-Tuyauterie	NON	
724	de La Jonquière	724001	Ste-Bernadette	1952	OUI	Planchers, cloisons et plafonds	Partiellement / Sectoriel	Chauffage mécanique seulement
724	de La Jonquière	724002	Nddel'Assomption	1949	OUI	Planchers, cloisons et plafonds	Partiellement / Sectoriel	Chauffage sans amiante
724	de La Jonquière	724003	Du Versant	1960	OUI	Cloisons et chauffage salles mécaniques	NON	Pratiquement sans amiante
724	de La Jonquière	724006	Ste-Lucie	1953	OUI	Planchers, cloisons et chauffages	Partiellement / Sectoriel	Tous les étages touchés
724	de La Jonquière	724012	NDDuSourire	1950	OUI	Cloisons et plafonds	Partiellement / Sectoriel	Tous les étages touchés
724	de La Jonquière	724014	Ancien CSE-CEPT	1936	NON	Aucun	NON	
724	de La Jonquière	724021	Sacré-Cœur	1926	OUI	Planchers, cloisons et plafonds	Partiellement / Sectoriel	Tous les étages touchés
724	de La Jonquière	724022	Archives / CRM	1959	OUI	Planchers et chauffages	OUI	Pratiquement sans amiante
724	de La Jonquière	724023	Ste-Cécile	1947	OUI	Cloisons et plafonds	Partiellement / Sectoriel	Tous les étages touchés
724	de La Jonquière	724027	St-Charles	1969	OUI	Planchers et chauffages	NON	Majorité sur les planchers
724	de La Jonquière	724029	Bon Pasteur	1948	OUI	Planchers, cloisons et plafonds	Partiellement / Sectoriel	Aliénation en cours
724	de La Jonquière	724030	Coll.St-Ambroise	1977	NON	Aucun	NON	
724	de La Jonquière	724032	St-Jean	1955	OUI	Planchers et cloisons	NON	Que le premier étage
724	de La Jonquière	724036	Ste-M-Médiatrice	1950	OUI	Planchers, cloisons et plafonds	OUI	Pratiquement plus d'amiante
724	de La Jonquière	724037	Cent. Administ.	1956	OUI	Plafonds	OUI	Sur les 2 étages partie 1956
724	de La Jonquière	724042	Treffle-Gauthier	1962	OUI	Cloisons	NON	Sur les 2 étages
724	de La Jonquière	724043	de la Mosaïque	1943	OUI	Planchers et cloisons	Partiellement / Sectoriel	Chauffage mécanique seulement
724	de La Jonquière	724044	St-Luc	1956	OUI	Cloisons	OUI	Que le premier étage
724	de La Jonquière	724045	St-Jean-Baptiste	1947	OUI	Planchers, cloisons et plafonds	Partiellement / Sectoriel	Tous les étages touchés
724	de La Jonquière	724050	Marguerite-Belley	1953	OUI	Planchers, cloisons et plafonds	NON	Tous les étages touchés
724	de La Jonquière	724053	NDDuRosaire	1955	OUI	Planchers, cloisons et plafonds	Partiellement / Sectoriel	50% des plafonds de fait / 1 étage
724	de La Jonquière	724054	second.Kénogami	1972	OUI	Planchers, cloisons et plafonds	NON	Pratiquement sans amiante
724	de La Jonquière	724055	polyv. Arvida	1959	OUI	Cloisons et plafonds	Partiellement / Sectoriel	Tous les étages touchés
724	de La Jonquière	724155	CFPJ Mellon	1972	NON	Aucun	NON	
724	de La Jonquière	724056	CFGA	1962	OUI	Planchers, cloisons et chauffages	Partiellement / Sectoriel	Tous les étages touchés
724	de La Jonquière	724057	polyv. Jonquière	1971	OUI	Planchers, cloisons et chauffages	Partiellement / Sectoriel	Amiante 100% finis planchers
724	de La Jonquière	724157	CFPJ Du Royaume	1963	OUI	Planchers et chauffages	NON	
724	de La Jonquière	724061	CFPJ St-Germain	1947	OUI	Cloisons et plafonds	OUI	Sur les 3 étages
724	de La Jonquière	724066	Bois-Joli	1984	OUI	Plafonds et chauffages	NON	
724	de La Jonquière	724067	Ateliers	1981	NON	Aucun	NON	
732	de la Capitale	732001	École Amédée-Boutin	1957	OUI	Plancher, mur, tuyauterie	NON	
732	de la Capitale	732002	École Anne-Hébert	1962	OUI	Tuyauterie, composition toiture, mur, plancher	NON	
732	de la Capitale	732003	École Sans-Frontière	1959	OUI	Tuyauterie, plancher, mur	NON	
732	de la Capitale	732004	École de Château-d'Eau	1949	OUI	Plancher, mur	NON	
732	de la Capitale	732005	École de la Chanterelle	1962	OUI	Plancher, plafond	NON	
732	de la Capitale	732006	École de la Chaumière	1979	OUI	Plancher, tuyauterie	NON	
732	de la Capitale	732007	École de la Source	1966	OUI	Plancher, mur, plafond	NON	
732	de la Capitale	732008	École de l'Accueil	1952	OUI	Plancher	NON	
732	de la Capitale	732009	École de l'Apprenti-Sage	1976	OUI	Plancher, composition de toiture	NON	
732	de la Capitale	732010	École de l'Arc-en-Ciel	1954	OUI	Tuyauterie, mur, plafond, plancher	NON	
732	de la Capitale	732011	École de l'Escabelle, Pavillon B	1966	OUI	Plancher, mur	NON	
732	de la Capitale	732012	École Dominique-Savio	1956	OUI	Mur, plafond, plancher	NON	
732	de la Capitale	732013	École des Écrivains	1961	OUI	Plafond, plancher	NON	
732	de la Capitale	732014	École du Beau-Séjour	1938	OUI	Plancher, tuyauterie	NON	
732	de la Capitale	732015	École du Buisson	1967	OUI	Plancher, mur	NON	
732	de la Capitale	732016	École Du Domaine	1957	OUI	Plancher	NON	
732	de la Capitale	732017	École du Joli-Bois	1984	OUI	Plancher, composition de toiture	NON	
732	de la Capitale	732018	École du Val-Joli	1958	OUI	Plancher, mur, plafond, tuyauterie	NON	
732	de la Capitale	732019	École du Vignoble	1996	OUI	Plancher	NON	
732	de la Capitale	732021	École Jacques-Cartier, La Gaillarde	1962	OUI	Tuyauterie, plancher	NON	
732	de la Capitale	732022	École Jacques-Cartier, La Fourmilière	1946	OUI	Tuyauterie, plancher	NON	
732	de la Capitale	732023	École Jean-XXIII	1966	OUI	Plancher, mur, plafond	NON	
732	de la Capitale	732024	École Jules-Émond	1968	OUI	Plancher, tuyauterie, mur, plafond, plancher	NON	
732	de la Capitale	732025	École Les Prés-Verts	1996	OUI	Plancher	NON	
732	de la Capitale	732026	École Marguerite-Bourgeoys	1956	OUI	Plancher, mur, plafond, tuyauterie	NON	
732	de la Capitale	732027	École de l'Escabelle, Pavillon A	1959	OUI	Plancher, plafond, mur	NON	
732	de la Capitale	732028	École de la Mosaïque	1958	OUI	Plancher, mur, plafond	NON	
732	de la Capitale	732030	École d'éduc. inter. Notre-Dame-des-Neiges	1967	OUI	Tuyauterie, plancher	NON	
732	de la Capitale	732031	École Notre-Dame-du-Canada	1954	OUI	Tuyauterie, plancher, mur, plafond	NON	
732	de la Capitale	732033	École Sacré-Coeur	1922	OUI	Plancher, tuyauterie, plafond	NON	
732	de la Capitale	732034	Centre Stadacona (Lab École)	1924	OUI	Plancher, mur, plafond, tuyauterie	NON	
732	de la Capitale	732035	École Saint-Albert-le-Grand	1949	OUI	Mur, plafond, plancher	NON	
732	de la Capitale	732036	École Saint-Bernard	1953	OUI	Plancher, mur, plafond	NON	
732	de la Capitale	732037	École de l'Escabelle, Pavillon C	1951	OUI	Tuyauterie, mur, plafond, plancher	NON	
732	de la Capitale	732038	École Saint-Claude	1952	OUI	Plancher, mur	NON	
732	de la Capitale	732039	École Saint-Fidèle	1938	OUI	Plancher, mur, plafond, tuyauterie	NON	
732	de la Capitale	732041	École Saint-Jean-Baptiste	1951	OUI	Plancher, mur, plafond, tuyauterie	NON	
732	de la Capitale	732042	École de l'Aventure	1960	OUI	Plancher, composition de toiture	NON	
732	de la Capitale	732043	École Saint-Malo	1902	OUI	Plancher, mur, plafond	NON	
732	de la Capitale	732045	École Saint-Paul-Apôtre	1956	OUI	Plancher, mur, plafond, tuyauterie	NON	
732	de la Capitale	732046	École des Jeunes-du-Monde, Champfleury	1956	OUI	Tuyauterie, mur, plafond, plancher	NON	
732	de la Capitale	732047	École des Jeunes-du-Monde, Bardy	1956	OUI	Composition de toiture, tuyauterie, mur, plancher	NON	
732	de la Capitale	732048	École des Berges	1980	OUI	Plancher, tuyauterie, composition de toiture	NON	
732	de la Capitale	732049	École internationale de Saint-Sacrement	1922	OUI	Plancher, mur, plafond	NON	
732	de la Capitale	732050	École Sainte-Monique	1949	OUI	Tuyauterie, mur, plafond, plancher	NON	
732	de la Capitale	732051	École Sainte-Odile	1962	OUI	Tuyauterie, plancher, mur, plafond	NON	
732	de la Capitale	732052	École à l'Orée-des-Bois	1997	OUI	Plancher	NON	
732	de la Capitale	732053	Scierie Duchesnay	2000	OUI	Plancher	NON	
732	de la Capitale	732054	Pavillon E.M.O.I.C.Q.	1996	OUI	Tuyauterie	NON	
732	de la Capitale	732055	C.F.P. de Duchesnay	2000	OUI	Plancher	NON	
732	de la Capitale	732056	École Boudreau	1945	OUI	Tuyauterie, mur	NON	
732	de la Capitale	732057	École Cardinal-Roy	1963	OUI	Tuyauterie, plancher, structure, plafond	NON	
732	de la Capitale	732058	École régionale des Quatre-Saisons	1958	OUI	Plancher, tuyauterie	NON	
732	de la Capitale	732059	École Jean-de-Brébeuf	1959	OUI	Plancher, tuyauterie	NON	
732	de la Capitale	732060	École Joseph-François-Perrault	1960	OUI	Plancher, tuyauterie, mur	NON	
732	de la Capitale	732061	École secondaire La Camaradière	1972	OUI	Tuyauterie, plancher, mur	NON	
732	de la Capitale	732062	École secondaire de la Cité	1962	OUI	Mur, plancher	NON	
732	de la Capitale	732063	Centre Saint-Louis	1911	OUI	Tuyauterie, structure, mur, plafond, plancher	NON	

732	de la Capitale	732064	École secondaire de Neufchâtel	1969	OUI	Plancher, mur, tuyauterie	NON	
732	de la Capitale	732065	École secondaire Roger-Comtois	1956	OUI	Plancher, tuyauterie, plafond, mur	NON	
732	de la Capitale	732066	École secondaire Saint-Denys-Garneau	1993	OUI	Plancher	NON	
732	de la Capitale	732067	École secondaire Vanier	1961	OUI	Tuyauterie, plancher, mur	NON	
732	de la Capitale	732068	École l'Odyssée	1998	OUI	Plancher	NON	
732	de la Capitale	732069	École Alexander-Wolff	1959	OUI	Plancher, tuyauterie	NON	
732	de la Capitale	732070	Centre Semple	2001	OUI	Plancher	NON	
732	de la Capitale	732071	C.F.P. de Neufchâtel	1997	OUI	Plancher	NON	
732	de la Capitale	732072	É.M.O.IC.Q.	1948	OUI	Tuyauterie, plancher	NON	
732	de la Capitale	732073	C.F.P. de Limoilou	1959	OUI	Plancher, mur, tuyauterie	NON	
732	de la Capitale	732074	C.F.P. de Québec	1965	OUI	Tuyauterie, plancher	NON	
732	de la Capitale	732075	C.F.P. Wilbrod-Bherer	1968	OUI	Tuyauterie, plancher, mur	NON	
732	de la Capitale	732076	École hotelière de la Capitale	1968	OUI	Plancher, tuyauterie	NON	
732	de la Capitale	732077	École de la Grande-Hermine	2007	NON		NON	
732	de la Capitale	732078	École des Explorateurs	2014	NON		NON	
732	de la Capitale	732079	École de la Myriade	2016	NON		NON	
732	de la Capitale	732080	Résidence St-Joseph	1957	OUI	Plancher	NON	
732	de la Capitale	732082	Centre Louis-Jolliet	1967	OUI	Tuyauterie, plancher	NON	
732	de la Capitale	732087	Centre des S.R.M.	1950	OUI	Mur, plancher	NON	
732	de la Capitale	732088	Centre administratif rue Côté	1978	OUI	Plancher	NON	
732	de la Capitale	732091	Centre Masson	1955	OUI	Plancher, mur	NON	
732	de la Capitale	732093	Centre Racine	1917	OUI	Plancher, mur, plafond	NON	
732	de la Capitale	732094	Centre Saint-Albert-le-Grand	1957	OUI	Mur	NON	
732	de la Capitale	732095	Centre Saint-Fidèle	1930	OUI	Plancher, mur	NON	
732	de la Capitale	732099	Résidence Vanier	1958	OUI	Plancher	NON	
733	Des Découvreurs	001	L'ÉTINCELLE	1950	OUI	Plancher, crépi de ciment, murs, plafond	NON	
733	Des Découvreurs	002	POLY L'ANCIENNE-LORETTE	1969	OUI	Plancher, plafond	NON	
733	Des Découvreurs	003	TROIS-SAISONS	1982	OUI	Plancher (1 local)	NON	
733	Des Découvreurs	004	LES PRIMEVÈRES	1983	OUI	plancher rez-de-chaussée , crépi extérieur	NON	
733	Des Découvreurs	005	COMPLEXE SPORTIF	2017	NON		NON	
733	Des Découvreurs	006	JOUVENCE	1961	OUI	Plancher (2 locaux), tuyauterie	NON	
733	Des Découvreurs	007	LE RUISSELET	1977	OUI	Plafond (1 local), murs (2 locaux), murs (salle méc.)	NON	
733	Des Découvreurs	008	PAV. ST-CHARLES	1953	OUI	Plafond, murs	NON	
733	Des Découvreurs	009	PAV. NOTRE-DAME	1944	OUI	Plafond, murs	NON	
733	Des Découvreurs	041	MARGUERITE D'YOUVILLE	1952	OUI	Plafond, plancher, murs, tuyauterie	NON	
733	Des Découvreurs	043	COUER-VAILLANT	1958	OUI	Plafond, plancher, tuyauterie (vide sanitaire)	NON	
733	Des Découvreurs	044	ST-LOUIE DE France 2	1956	OUI	Plafond, murs, tuyauterie, ventilation	NON	
733	Des Découvreurs	048	FILTEAU	1960	OUI	Plafond, plancher, murs, tuyauterie	NON	
733	Des Découvreurs	049	NOTRE-DAME DE FOY	1949	OUI	Plafond, plancher, murs, tuyauterie	NON	
733	Des Découvreurs	050	FERNAND-SEGUIN	1959	OUI	Plafond (1 local), plancher (3 locaux), murs, tuyau	NON	
733	Des Découvreurs	053	ST-MATHIEU	1961	OUI	Plafond, plancher, murs, tuyauterie, réservoir	NON	
733	Des Découvreurs	054	ST-YVES	1953	OUI	Plafond, plancher (2 locaux), murs, tuyau, murs ext.	NON	
733	Des Découvreurs	055	STE-GENEVIÈVE	1962	OUI	Plafond, plancher (sous-sol), murs, tuyauterie	NON	
733	Des Découvreurs	058	ST-LOUIE DE France 1	1961	OUI	Plafond, mur, tuyauterie	NON	
733	Des Découvreurs	060	DU CAMPANILE	1970	OUI	Plafond, murs, tuyauterie, colonnes	NON	
733	Des Découvreurs	061	LE PROVENCEL	1952	OUI	Plafond, plancher, tuyauterie	NON	
733	Des Découvreurs	062	MARGUERITE BOURGEOIS	1924	OUI	Plafond, murs	NON	
733	Des Découvreurs	063	PAV. DE LASALLE	1960	OUI	Plancher (3 locaux), tuyauterie	NON	
733	Des Découvreurs	069	ST-MICHEL	1950	OUI	Plafond, plancher (3 locaux)	NON	
733	Des Découvreurs	073	PAV. MARIE-VICTORIN	1962	OUI	Plafond, plancher (1 local), murs,	NON	
733	Des Découvreurs	074	PAV. GILLES VIGNEAULT	1950	OUI	Plafond (1 local), plancher (3 locaux), tuyauterie	NON	
733	Des Découvreurs	075	PAV. JACQUES-ROUSSEAU	1960	OUI	Murs	NON	
741	du Chemin-du-Roy	741002	École Saint-Gabriel	1892	OUI	Planchers, Murs, Entretoit	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741005	École de la Solidarité	1961	OUI	Planchers, Plafond, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741006	Pavillon Dessureault (École ébénisterie)	1966	OUI	Planchers, Murs, Plafond	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741008	Édifice des Forges	1958	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741010	École Saint-Charles	1922	OUI	Planchers, Murs, Entretoit	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741011	École Madeleine-de Verchères	1963	OUI	Planchers, Murs, Plafond	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741015	Édifice Sainte-Marie	1959	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741016	École de la Source	1959	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Entretoit	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741017	41 Bellerive	1947	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741019	Édifice Sainte-Bernadette	1968	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Calorifuge	NON	Inspection aux deux ans
741	du Chemin-du-Roy	741021	Collège de l'Horizon	1955	OUI	Planchers, Murs, Entretoit, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741022	Édifice de la Voltige (St-Eugène)	1956	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Entretoit, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741024	PEI Est	1951	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741026	Édifice Sainte-Madeleine	1926	OUI	Planchers, Murs, Plafond	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741027	Édifice Sacré-Cœur	1920	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Entretoit	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741028	École Avenues-Nouvelles	1960	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Entreplafond, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741029	Édifice Monseigneur-Comtois	1963	OUI	Planchers, Entretoit, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741030	École Dollard	1926	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Entretoit, Toiture	NON	Inspection aux deux ans
741	du Chemin-du-Roy	741032	École Notre-Dame-des-Prairies	1954	OUI	Planchers, Murs, Plafond	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741033	École de l'Envolée	1946	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Entretoit, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741034	École de musique Jacques-Hétu	1949	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741035	Édifice des Sports (St-Gabriel-Archange)	1959	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741036	Édifice du Boisé-des-Pins	1959	OUI	Planchers, Plafond	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741039	Édifice Champlain	1961	OUI	Planchers, Murs	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741042	École Louis-de-France	1961	OUI	Planchers, Murs	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741043	École Blanche-de-Castille	1952	OUI	Planchers, Murs, Plafond	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741045	Centre administratif	1945	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Entreplafond, Entretoit	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741046	École Saint-Michel	1955	OUI	Planchers, Murs, Entretoit	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741050	École Marie-Leneuf	1956	OUI	Planchers, Murs, Plafond	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741054	École Curé-Chamberland	1958	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Entretoit	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741057	Édifice Maurice-Poulin	1958	OUI	Planchers, Calorifuge, Extérieur, Entretoit	NON	Travaux prévus Été 2020, plusieurs matériaux seront enlevés
741	du Chemin-du-Roy	741058	École Cardinal-Roy	1967	OUI	Planchers, Murs	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741060	École Saint-Pie-X	1961	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Calorifuge, Entretoit	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741061	École Jacques-Buteux	1963	OUI	Planchers, Calorifuge	NON	Inspection aux deux ans
741	du Chemin-du-Roy	741062	École Sainte-Thérèse	1957	OUI	Planchers, Murs, Plafond	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741064	École Saint-Philippe	1916	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Entretoit	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741065	Édifice de la Terrière	1953	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741066	École d'alimentation et d'hôtellerie	1929	OUI	Planchers, Mur, Plafond, Entretoit	NON	Inspection aux deux ans
741	du Chemin-du-Roy	741067	Édifice Saint-Sacrement	1923	OUI	Planchers, Plafond, Murs	NON	Inspection aux deux ans
741	du Chemin-du-Roy	741068	École Saint-Paul (et horlogerie)	1928	OUI	Planchers, Murs, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741070	Édifice Marguerite-D'Youville	1979	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Entretoit	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741071	1025 Marguerite-Bourgeois	1961	OUI	Planchers, Plafond, Murs extérieurs	NON	Inspection aux deux ans
741	du Chemin-du-Roy	741074	École Saint-François-d'Assise	1929	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741075	École de fonderie	1951	NON			
741	du Chemin-du-Roy	741076	École Sainte-Catherine-de-Sienne	1951	OUI	Planchers, Murs, Plafond	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741077	Service de garde la Cabriole	1957	OUI	Planchers, Murs	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741078	École Saint-Dominique	1961	OUI	Planchers, Murs, Plafond	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741079	École Notre-Dame-du-Rosaire	1960	NON			
741	du Chemin-du-Roy	741080	École Marguerite-Bourgeois	1959	OUI	Planchers, Murs, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741082	École Richelieu	1967	OUI	Planchers, Murs	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741085	École Notre-Dame	1960	NON			
741	du Chemin-du-Roy	741086	École Ami-Joie	1951	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Calorifuge, Extérieur	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741087	École des Grès	1926	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Calorifuge, Extérieur	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741089	École Saint-Léon	1947	OUI	Planchers, Murs, Plafond	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741092	Pavillon Saint-Louis	1950	OUI	Planchers, Murs	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741097	Pavillon Jean-XXIII	1962	OUI	Planchers, Murs, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741098	École Rinfret	1963	OUI	Planchers, Plafond, Extérieur	NON	Inspection aux deux ans
741	du Chemin-du-Roy	741100	École Saint-Joseph	1959	NON			
741	du Chemin-du-Roy	741103	École Marie-Immaculée	1952	OUI	Planchers, Murs, Plafond	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741107	École Saint-Justin	1951	OUI	Planchers, Murs, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741108	École secondaire l'Escale	1969	OUI	Planchers, Murs, Entretoit, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741109	Académie les Estacades	1969	OUI	Planchers, Plafond, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741110	Édifice de la Salle (DLS)	1960	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741111	École Chavigny	1973	OUI	Planchers, Murs, Calorifuge	NON	Inspection aux deux ans

741	du Chemin-du-Roy	741112	École secondaire le Tremplin	1975	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741113	École secondaire des Pionniers	1961	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741116	Édifice Panneton (CÉA Louiseville)	1960	OUI	Planchers, Plafond, Calorifuge	NON	Inspection aux deux ans
741	du Chemin-du-Roy	741122	École Omer-Jules-Désaulniers	1977	OUI	Planchers, Murs	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741126	École de l'automobile	1962	OUI	Planchers, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741146	École du Bois-Joli	1982	OUI	Planchers, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741147	École Beau-Soleil	1982	NON			
741	du Chemin-du-Roy	741154	École les Terrasses	1988	OUI	Planchers, Calorifuge	NON	Inspection aux deux ans
741	du Chemin-du-Roy	741155	École le P'tit Bonheur	1988	OUI	Planchers, Murs	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741158	CFP Qualitech	1969	OUI	Planchers, Murs, Plafond, Calorifuge	NON	Interventions à faire
741	du Chemin-du-Roy	741209	Centre sportif Alphonse Desjardins	S/O	NON			
742	de l'Énergie	742001	De la Tortue-des-Bois	1960/ 2013	OUI	Plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742002	Infirmerie	1960	OUI	Plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742006	Des Boisés	1957/ 1961 / 2000/ 2005	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers et les plafonds avant travaux.
742	de l'Énergie	742007	Centre administratif	1995	INFO NON DISPO		NON	Faire analyser les finis avant travaux.
742	de l'Énergie	742008	Notre-Dame-des-Neiges	1931/ 1992	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742009	Notre-Dame-de-la-Joie	1952	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742010	Villa-de-la-Jeunesse	1960/ 2019	OUI	Plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742011	De la Petite-Rivière	1959/ 1984/ 1992	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742012	Des Vallons	1969	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742013	Pavillon d'enseignement	2003	NON		NON	Construction de 2003.
742	de l'Énergie	742014	Maison d'enseignants	1973	INFO NON DISPO		NON	Faire analyser les finis avant travaux.
742	de l'Énergie	742015	Sainte-Marie	1949/ 1962/ 1989/ 1998 /	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742016	Garage Honco	2007	NON		NON	
742	de l'Énergie	742017	Entrepôt Ringuet	1998	INFO NON DISPO		NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742018	Félix-Leclerc	1954/ 1958	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742019	Entrepôt de machinerie lourde	1992	NON		NON	Construction de 1992.
742	de l'Énergie	742020	Des Bâtisseurs	1942/ 1951/ 1962	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742021	Le 2092, rue Lavergne	1940	INFO NON DISPO		NON	Faire analyser les finis avant travaux.
742	de l'Énergie	742022	De la Source	1954/ 1960	OUI	Murs, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742025	Notre-Dame (Mont-Carmel)	1951/ 1988/ 1997	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742028	Laflèche	1950/ 1954/ 2019	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742031	Saint-Paul	1958	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742033	De Sainte-Flore	1957/ 1990/ 1997	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742036	Dominique-Savio	1952/ 1981	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742037	Jacques-Plante	1959	OUI	Murs et plafond.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742039	Notre-Dame (Lac)	1959/ 2002	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers et les plafonds avant travaux.
742	de l'Énergie	742041	Jacques-Cartier	1942	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742044	Marie-Médiatrice	1962/ 1976	INFO NON DISPO		NON	Faire analyser les finis avant travaux.
742	de l'Énergie	742047	Jacques-Buteux Maternelle	1968	OUI	Plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742053	Jacques-Buteux	1963	OUI	Plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742059	Notre-Dame-de-l'Assomption	1952/ 1991	OUI	Plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742063	Le Sablon d'Or	1937/ 1960/ 1991	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742064	Primadel	1962	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742065	Plein Soleil	1955/ 1962	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742067	La Providence	1950/ 1960/ 1978	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742068	La Croisière	1950/ 1958	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742073	Masson	1954/ 1963	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742076	Saint-Charles-Garnier	1960	OUI	Plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742078	Saint-Joseph	1950	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742080	CEA du Saint-Maurice	1915/ 1928/ 1934/ 1951/	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742083	Immaculée-Conception	1941/ 1958	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742087	Institut du commerce de Shawinigan	1943	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742088	De la Jeune-Relève Annexe	1926	INFO NON DISPO		NON	Faire analyser les finis avant travaux.
742	de l'Énergie	742093	Saint-Jacques	1957	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742094	C.A. Gignac	1952	OUI	Murs, plafond et plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742097	Val-Mauricie	1962/ 1968/ 1972/ 1993	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742100	Des Chutes	1966/ 1971/ 2002	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742101	Antoine-Hallé	1955/ 1974	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742104	Centrale	1948/ 1960/ 1975	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742105	Paul-Le Jeune	1969	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742106	Du Rocher	1961/ 1968/ 1975	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742108	Marie-Médiatrice Maternelle	1968	INFO NON DISPO		NON	Faire analyser les finis avant travaux.
742	de l'Énergie	742109	Édifice du Dr Lucien-Ringuet	1962	INFO NON DISPO		NON	Faire analyser les finis avant travaux.
742	de l'Énergie	742116	Atelier de Shawinigan-Sud	1965	INFO NON DISPO		NON	Faire analyser les finis avant travaux.
742	de l'Énergie	742118	Champagnat	1958/ 1972/ 2007	OUI	Murs, plafond, plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742119	Camp Caribou 1	1993	INFO NON DISPO		NON	Faire analyser les finis avant travaux.
742	de l'Énergie	742120	Cafétéria	1993	OUI	Plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742121	De la Passerelle	1980	OUI	Plancher et calorifugeage.	NON	Faire analyser les finis avant travaux.
742	de l'Énergie	742123	Camp 1	1972	OUI	Plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742124	Camp 2	1972	OUI	Plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742125	Camp 3	1975	OUI	Plancher.	NON	Faire analyser les planchers avant travaux.
742	de l'Énergie	742129	Camp Caribou 2	1972	INFO NON DISPO		NON	Faire analyser les finis avant travaux.
751	des Hauts-Cantons	751001	Atelier	1962	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751002	De la Voie-Lactée	1800	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751003	Saint-Luc (ancienne église)	1948	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751023	C.R.I.F.A	1994	NON			
751	des Hauts-Cantons	751024	Gendreau	1951	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751071	Sacré-Cœur	1968	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751030	Saint-Luc	1952	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751032	Sancta-Maria	1959	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751034	Saint-Pie-X	1954	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751036	Notre-Dame-de-Toutes-Aides	1950	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751037	De Sainte-Edwidge	1955	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751039	Louis-Saint-Laurent	1959	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751041	Mgr-Durand	1955	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751047	Du Parchemin, côté Couvent	1910	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751048	Du Parchemin, côté Collège	1916	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751050	Siège social	1962	OUI	Murs	NON	
751	des Hauts-Cantons	751050	Saint-Camille	1962	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751055	Saint-Paul	1923	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751058	Des Trois-Cantons	1954	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751063	Notre-Dame-de-Lorette	1950	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751067	Notre-Dame-du-Paradis	1959	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751068	Notre-Dame du-Sacré-Cœur	1957	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751027	Sacré-Cœur	1968	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751074	Notre-Dame-de-Fatima	1948	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751079	D'Audet	1950	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751080	De Lac-Drolet	1959	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751082	De Sainte-Cécile	1957	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751084	Des Sommets	1959	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751086	De la feuille-d'Or	1969	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751088	De Saint-Romain	1950	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751089	De la Rose-des-Vents	1958	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751091	De Nantes	1958	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751094	Des Monts Blancs	1956	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751185	Ligugé	1952	OUI	Murs, plafonds	NON	
751	des Hauts-Cantons	751193	Polyvalente La Frontalière	1961	OUI	Murs, plafonds, planchers, isolations	NON	
751	des Hauts-Cantons	751196	Polyvalente Montignac	1972	OUI	Murs, plafonds, planchers, Isolations	NON	
751	des Hauts-Cantons	751207	Polyvalente Louis St-Laurent	1972	OUI	Murs, plafonds, planchers, isolations	NON	
751	des Hauts-Cantons	751234	Centre de Services	1915	OUI	Murs, plafonds, planchers	NON	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-178	Beaulieu	1970	OUI	Plancher dans la partie	Partiellement lors de travaux de majeur de mnaintien de batiment	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-156	Quatre- Vents	1952	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé dans la partie	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-163	Champlain	1958	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé dans la partie	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-147	Coeur Immaculé	1950	OUI	Il y en a partout repartie egalement	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-155	Desjardins	1966	OUI	Calorifugage	Même	

752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-166	Desranleau	1966	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-001	Aventurier	2012	NON	Pas d'amiante dans ce batiment	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-002	Boisé-Fabi	2012	NON	Pas d'amiante dans ce batiment	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-157	Hélène Boullé	1967	OUI	Plafond flocage	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-139	Jean XXIII	1966	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé et plancher	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-154	Assomption	1956	OUI		Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-151	Laporte	1951	OUI	Plafond- mur -plancher répartie également	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-132	Larocque	1903	OUI	Il y en a partout repartie egalement	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-003	Croisée	2017	NON	Pas d'amiante dans ce batiment	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-186	Marie Immaculé	1903	INFO NON DISPO	Mur ciment platre et/ou texturé et flocage plafond	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-165	Marie Reine	1966	OUI	Plancher et vermaculite entretoit	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-152	Soleil Levant	1961	OUI	Chaufferie coude et isolation	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-183	Notre Dame de Liesse	1939	OUI	Plafond	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-191	La Passerelle	1948	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé et au plafond	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-135	Notre Dame du Rosaire	1945	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé et au plafond	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-161	Pie x	1953	OUI		Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-130	Sacré Coeur	1935	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé et au plafond	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-190	St Antoine	1960	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-159	St-Esprit	1953	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé et au plafond	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-145	Quatre Vents Union	1949	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé et au plafond	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-142	Ste-Anne	1957	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé et au plafond	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-146	Des Avenues Ste-Famille	1948	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé et flocage au plafond	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-138	Sylvestre	1950	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé et au plancher	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-164	Carillon	1966	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-179	Notre Dame des Champs	1983	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé et au plancher	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-182	Source-Vive	1958	OUI	Tuiles de plancher	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-158	Brébeuf	1953	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-187	Deux Rives Académie	1957	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé et au plancher	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-227	Boisjoli	1976	OUI	Mur de gypse joint	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-233	Maisonnée	1979	OUI	Tuiles de plancher	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-240	Alfred Desrochers	1961	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé et au plafond	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-140	Eymard	1962	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-255	Jardin des Lacs	1985	OUI	Tuiles de plancher	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-184	Notre Dame de la paix	1957	OUI	Mur de gypse joint	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-257	de la Samare	1990	NON	Pas d'amiante dans ce batiment	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-245	Triolet Pavillon 1	1963	OUI	Mur ciment platre Plafond tuiles des plancher	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-201	Triolet Pavillon II et III	1963	OUI	Mur ciment platre et tuiles des plancher	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-204	Montée Leber	1963	OUI	Mur ciment platre tuiles plancher	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-251	Mitchell Montcalm	1915	OUI	tuiles de plancher	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-206	Montcalm	1962	OUI	tuiles de plancher	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-141	St Francois	1958	OUI	tuiles de plancher + flocage plafond	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-211	Du Phare	1973	OUI	Calorifugage et tuiles de plancher	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-231	Touret	1956	OUI	Tuiles de planchjer	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-141	Centre St Michel	1948	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-144	Le Goéland	1946	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-258	Centre 24 Juin	1965	OUI	Il y en a partout repartie egalement	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-025	Vieux sherbrooke	1995	NON	Pas d'amiante dans ce batiment	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-216	Centre Administratif	1963	OUI	Flocage au plafond	A été encapsulé a la fin dces années 1990	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-244	Centre gestion documentaire	inconnus	NON	Pas d'amiante	Batiment béton et structure d acier	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-173	Centre Bowen	1960	OUI	Mur ciment platre Plafond tuiles des plancher	Même	
752	de la Région Sherbrooke	MEQ B-174	Atelier	1947	OUI	Mur ciment platre et/ou texturé	Même	
762	CSDM	1	L'Atelier	1966	OUI	Mur, calorifuge, plancher	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	2	Alphonse-Desjardins	1966	OUI	Mur, plancher, entretoit, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	3	Saint-Benoît	1966	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	4	Joseph-François-Perrault	1966	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	5	Saint-Zotique	1966	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	6	Marguerite-Bourgeoys	1962	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	7	Louis-Colin	1966	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	8	Au pied de la montagne	1967	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	10	Carrefour d'éducation populaire	1886	OUI	Mur, plafond, plancher	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	11	Arc-en-Ciel	1961	OUI	Mur extérieur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	12	Marie-Favery	1966	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	13	Charlevoix_Annexe	1967	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	14	edouard-montpetit	1969	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	15	Centre-Champagnat	1958	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	16	Saint-François-d'Assise	1969	OUI	Plafond, plancher, flocage, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	17	Espace-Jeunesse	1932	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	18	Lanaudiere	1960	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	19	St-Noel-Chabanel_Pavillon des Batisseurs	1967	OUI	Calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	20	Bienville	1966	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	21	Charles-Lemoyne	1970	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	22	Centre Gabrielle-Roy	1967	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	23	Saint-Henri	1972	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	24	De la petite Bourgogne	1972	OUI	Mur, plafond, plancher, Flocage, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	25	Georges-Vanier	1972	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	26	Ste-bibiane	1930	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	27	St-Louis-Gonzague_annexe	1952	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	28	Louis-Joseph-Papineau	1970	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	29	Armand-Lavergne	1968	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	30	Louis-Riel	1973	OUI	Mur extérieur, mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	31	Alice-Parizeau	1969	OUI	Mur extérieur, mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	32	Jean-Bapt-Meilleur	1925	OUI	Mur plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	33	Marguerite-De-Lajemmerais	1964	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	34	Laurier	1969	OUI	Mur extérieur, mur, plafond, plancher, calorifuge, marquise	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	35	Jeanne-Mance	1970	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	36	Louis-Dupire	1967	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	37	Lucien-Page	1974	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	38	Pere-Marquette	1970	OUI	Plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	39	Robert-Gravel	1969	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	40	Saint-Enfant-Jésus	1969	OUI	Mur extérieur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	41	Centienniel Academy	1932	OUI	Mur extérieur, mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	42	Barthélemy-Vimont	1972	OUI	Plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	44	1035_Bellechasse	1910	Non applicable		Non disponible	Actif-excédentaire
762	CSDM	45	Internationale de Montréal secondaire	1933	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	46	Saint-Léon-de-Westmount	1938	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	47	St-Anselme	1909	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	48	Com-Social-Centre-Sud	1909	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	49	Félix Leclerc	1908	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	50	Lambert-Closse	1971	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	51	Centre-Yves-Theriault	1971	OUI	Mur,plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	52	Notre-Dame-des-Victoires	1955	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	53	Marie-Incarnation	1910	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	54	Victor-Rousselot	1972	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	55	Marie-Anne	1957	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	56	Sophie-Barat	1912	OUI	Mur extérieur, mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	57	6255_Boyer (L'Hôte Maison)	1908	OUI	Mur, plafond, plancher	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	58	Baril					Inactif bât. démoli
762	CSDM	59	Services du développement et de l'innovation professionnelle	1910	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	60	(fusionne-avec-139)					Fusionné avec un autre bâtiment
762	CSDM	61	4329_LaFontaine	1929	OUI	Plancher	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	63	(fusionne-avec-181)					Fusionné avec un autre bâtiment
762	CSDM	64	Bâtiment non-occupé par la CSDM	1953	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	65	6520_Gouin-O	1961	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	66	Garage-Lafontaine	1950	OUI	Plancher, calorifugeage	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	67	École des métiers de la construction de Montréal_Annexe 1	1949	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	68	8075_Hochelaga	1956	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire

762	CSDM	69	St-Pascal-Baylon	1933	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	70	Centre saint paul	1950	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	71	1111_Berri	1910	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	72	Édifice des Pins (Centre d'entretien physique)	1924	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	73	Champlain	1975	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	74	CSDM Centre-Administr_ann	1956	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	75	1295_Laprairie(X)	1911				Vendu
762	CSDM	76	Ste-Bernadette-Soub_ann	1952	OUI	Mur, plafond, plancher	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	78	Saint-François-Solano	1929	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	79	Pavillon d'éducation commun. Hochelaga-Maisonneuve	1904	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	80	Guillaume-Couture	1971	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	81	Sophie-Barat_Vestige (résidence et patrimoine), SGIE	1929	Non applicable		Non applicable	Inactif -propriété en ruine
762	CSDM	82	St-Clement	1914	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	83	Joseph-Charbonneau	1979	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	84	Métiers de la construction de Montréal	1949	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	85	Met-Equip-Motorise	1980	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	86	Enfants-du-Monde	1955	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	87	Félix-Leclerc (relocalisée à Saint-Jean-de-La-Croix)	1952	OUI	Colonne, plancher, calorifuge	NON	Actif -fermé pour tvx majeurs
762	CSDM	88	Métiers de l'aérospatiale de Montréal	1994	OUI	Plancher	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	89	4251_St-Urbain	1921	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	90	Barclay	1930	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	91	Bedford	1956	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	92	Des Cinq-Continents, pavillon Dupuis	1953	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	93	De l'Etincelle	1912	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	94	Le 1220-1230, rue de la Montagne	1914	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	95	FACE	1914	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	96	Gilles-Vigneault	1965	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	97	Saint-Marc	1918	OUI	Mur, plafond, plancher	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	98	Barthélemy-Vimont,annexe	1952	OUI	Mur extérieur, mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	99	Centre-Gedeon-Ouimet	1914	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	100	St-Etienne	1952	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	101	Iona	1929	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	102	Louisbourg	1956	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	103	Maisonneuve	1920	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	104	Le-Vitrail	1930	OUI	Mur, plafond, plancher	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	105	2570_Nicolet	1914	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	106	Rosemont, édifice Marie-Rollet	1954	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	107	Léonard-De Vinci, pav. préscolaire et 1er cycle	1954	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	108	Internationale de Montréal primaire	1910	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	109	St-Isaac-Jogues	1965	OUI	Mur extérieur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	110	Le 3075, avenue Lebrun	1955	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	111	Académie Dunton	1959	OUI	Mur, plafond, plancher, flocage, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	112	La Voie	1956	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	113	Academie-Roberval fermé pour travaux	1933	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-fermé pour travaux
762	CSDM	114	10780_Laverdure	1915	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	115	Notre-Dame-des - Neiges	1917	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	116	Ahuntsic	1924	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	118	Garneau	1916	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	119	(fusionne-avec-211)					Fusionné avec un autre bâtiment
762	CSDM	120	(fusionne-avec-041)					Fusionné avec un autre bâtiment
762	CSDM	121	(fusionne-avec-078)					Fusionné avec un autre bâtiment
762	CSDM		(fusionne-avec-094)					Fusionné avec un autre bâtiment
762	CSDM	123	Madeleine-de-Verchères ****	1927	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	124	(fusionne-avec-115)					Fusionné avec un autre bâtiment
762	CSDM	126	(fusionne-avec-118)					Fusionné avec un autre bâtiment
762	CSDM	127	Saint-Jean-de-Brébeuf	1925	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	128	(fusionne-avec-154)					Fusionné avec un autre bâtiment
762	CSDM	129	3749_Jeanne-Mance	1930	Non applicable		Non disponible	Actif-excédentaire
762	CSDM	130	Louis-H-Lafontaine	1918	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	131	(fusionne-avec-318)					Fusionné avec un autre bâtiment
762	CSDM	132	Irenée-Lussier	1918	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	134	1750_St-Andre	1916	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	135	Notre-Dame-des-Victoires, annexe	1964	OUI	Mur, plafond, plancher, marquise, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	137	Metiers de la Restauration et du Tourisme de Montréal	1887	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	138	La-Mennais	1918	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	139	2950_Jarry-E	1918	Non		Démoli	Actif-excédentaire-fermé
762	CSDM	140	Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle	1918	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	141	Dollard-des-Ormeaux	1921	OUI	Mur extérieur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	144	5643_Clark	1921	OUI	Plancher	NON	Actif-excédentaire-fermé
762	CSDM	151	François-de-Laval	1923	OUI	Mur, plafond, plancher, marquise, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	152	Saint-Nom-Jésus	1924	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	154	St-Arsene	1923	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	158	Judith-Jasmin	1932	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	159	Paul-Bruchési	1923	OUI	Plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	160	3349_Adam	1922	OUI	Mur extérieur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	162	1635_Darling	1959	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	166	St-Pierre-Claver	1924	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	167	Saint-Barthélémy, pavillon Sagard	1957	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	168	Notre-Dame-de-Grâce, annexe	1925	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	169	2180_rue de Biencourt	1925	Non applicable		Non disponible	Actif-excédentaire-fermé
762	CSDM	170	Saint-Ambroise	1925	OUI	Mur, plafond, plancher	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	172	6839_Drolet	1925	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	173	Marc Favreau	1956	OUI	Mur, plafond, plancher, flocage, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	175	Lucille-Teasdale	2002	Non		Sans amiante	Actif-propr. const.2002-neuve
762	CSDM	176	Petit-Chapiteau	2001	Non		Sans amiante	Actif-propr.-const.2001-neuve
762	CSDM	177	Irénée-Lussier, annexe	1925	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	179	Camille-Laurin_annexe	1926	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	180	Coeur-Immaculé-de-Marie, annexe	1927	OUI	Mur, plafond, plancher	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	181	Ste-Cecile	1926	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	183	Helene-Boulle	1927	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSEM	184	Des Nations (propriété de la CS English-Montréal)	1953	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-locataire
762	CSDM	185	Céda-Petite-Bourg_St-H	1928	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	187	Chomedey-De-Maisonneuve	1929	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	188	St-Raymond	2015	Non		Sans amiante	Actif-propr. const.2015
762	CSDM	190	Rose-des-Vents	1930	OUI	Mur, plafond, plancher	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	191	St-Ambroise, annexe	1930	OUI	Mur, plafond, plancher	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	192	Nouveau_St-Gerard	2017	Non		Sans amiante	Actif-propr. const.2017
762	CSDM	193	Francois-de-Laval, annexe	2017	Non		Sans amiante	Actif-propr.-const.2017
762	CSDM	194	Alphonse-Desjardins_annexe temporaire	1962	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	195	Sts-Martyrs-Canadiens, ann	2017	Non		Sans amiante	Actif-propr. const.2017
762	CSDM	196	Le-Plateau	1931	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	197	St-Benoit-annexe temporaire	1960	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	198	de la visitation	1931	OUI	Plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	199	Ste-Claire	1930	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	200	Centre-Marie-Mediatrice	1927	OUI	Plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	201	St-Louis-de-Gonzague	1931	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	202	Nouveau-Baril	2016	Non		Sans amiante	Actif-propr. const.2016
762	CSDM	204	1860_Marie-anne-Est	2008	Non		Sans amiante	Actif-propr. const.2008
762	CSDM	206	N-D-Grace	1931	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	208	St-Barthelemy_Pavillon Sagard	1929	OUI	Mur, plancher	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	209	Boucher-La-Bruere	1931	OUI	Plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	210	Notre-Dame-de-l'Assomption	1932	OUI	Plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	211	La Petite-Patrie, pavillon Notre-Dame-de-la-Défense	1933	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	212	St-Jean-Matha	1932	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	214	St-Luc_annexe	1933	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	215	6361_6e-av	1934	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire

762	CSDM	222	Centre_St-Louis	1891	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	223	Christ-Roi	1940	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	225	10125_Parthenais	1955	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	226	Saints-Martyrs-Canadiens	1951	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	232	9907_Parthenais	1951	Non applicable		Non disponible	Actif-propriétaire
762	CSDM	233	4590_dOrleans-Aliene(X)	1952	Non applicable		Non disponible	Vendu
762	CSDM	234	Centre-Lartigue	1954	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	235	Centre Saint-Mathieu (repris par le SRM)	1952	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	238	St-Andre-Apotre	1953	OUI	Mur extérieur, plafond, plancher, marquise, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	240	Saint-Pierre-Apôtre	1953	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	242	3744_av-Prudhomme	1954	OUI		Dégarnissage complet	Actif-excédentaire- dégarnissage intérieur
762	CSDM	243	Sainte-Catherine-de-Sienne,	1957	OUI		Sans amiante	Actif-propriétaire-neuve 2019
762	CSDM	250	Des Cinq-Continents, pavillon Saint-Antonin	1953	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	252	6315_13e-av	1955	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	253	ÉMICA,annexe	1955	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	254	Simonne-Monet	1953	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	257	Notre-Dame-du-Foyer	1954	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	261	Fernand-Seguin, pavillon Hubert-Reeves	1953	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	262	2555_Leclaire(X)	1954	Non applicable		Non disponible	Vendu
762	CSDM	264	Ahuntsic_ann	1955	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	266	Centre William-Hingston, annexe	1955	OUI	Mur extérieur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	267	Ste-Bernadette-Soub_ann-temp	1954	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	270	Fusionne-avec-Bat-271					Fusionne-avec-271
762	CSDM	271	10770_Chambord	1955	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	276	1130_St-Joseph-E	1956	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	278	7378_Lajeunesse	1927	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	281	Charles-Bruneau	1955	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	282	Saint-Mathieu	1957	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	286	Coeur-Immaculé-de-Marie	1956	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	287	Rosemont, édifice Saint-Jean-Vianney	1955	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	288	Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP)	1956	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge, calfeutrage des fenêtres	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	292	Saint-Jean-de-la-Lande	1933	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	294	St-Jean-de-la-Lande Annexe	1957	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	295	St-Albert-le-Grand	1957	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	296	Saint-Antoine-Marie-Claret	1958	OUI	Plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	297	Le 6755, 36e Avenue	1957	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	298	St-Gabriel-Lalement	1957	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	299	St-Gregoire-le-Grand	1956	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	300	Jeanne-LeBer	1957	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	303	Centre-Tetreaultville	1957	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Statut imprécis
762	CSDM	303	Centre-Tetreaultville (École Saint-François d'assise ???)	1957	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	304	St-Odile_annexe	1957	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	306	Sophie-Barat_ann	1957	OUI	Mur, plafond, plancher, marquise, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	308	Louise-Trichet	1958	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge, calfeutrage des fenêtres	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	309	St-Bernardin	1958	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	311	St-Emile	1957	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	312	Joseph-Fr-Perrault, annexe	1958	OUI	Plancher	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	313	Saint-Noël-Chabanel, pavillon les Découvreurs	1958	OUI	Mur, plancher, calorifuge, calfeutrage des fenêtres	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	314	La-Verendrye	1958	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	315	Centre éducatif et communautaire René-Goupil (CECRG)	1959	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	318	2651_Cremazie-E	1958	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Excédentaire partiel
762	CSDM	320	Ste-Lucie	1959	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	OUI	Actif-propriétaire, En cours de démolition
762	CSDM	321	8833_St-Michel	1958	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	323	Francois-de-Laval, ann-temporaire	1959	OUI	Mur extérieur, mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	325	Saint-Luc	1961	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge, calfeutrage des fenêtres	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	326	Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours	1960	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	327	Le 11760, avenue Robert-Giffard	1960	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	329	(fusionne-avec-011)					Fusionné
762	CSDM	330	Fernand-Seguin, pavillon Julie-Payette	1955	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	333	Marie-Rivier, pavillon Legendre	1960	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	334	St-Justin_annexe	1959	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	336	Rosalie-Jette	1959	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	338	St-Donat	1959	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	340	Saint-Albert-le-Grand et Annexe	1959	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	341	St-Simon-Apotre	1960	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	342	EMFM_ann-St-Raymond(X)		OUI		Démoli	Bât. démoli et fussionné
762	CSDM	343	Victor-Dore	1960	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	344	Eulalie-Durocher	1961	OUI	Mur, plafond, plancher, marquise, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	346	6905_N-Dame-E	1961	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	347	Honore-Mercier	1961	OUI	Mur, plafond, plancher, flocage, isolant grenier, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	348	Marie-Rivier, pavillon Louvain	1961	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	349	3505_Durocher	1960	OUI	Plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	353	Centre-Hochelaga-Maisonneuve	1961	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	354	EMICA	1960	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	357	St-Gabriel-Lalemant annexe	1934	OUI	Mur, plafond, plancher	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	360	Elan	1963	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	364	6970_Marquette	1956	OUI	Mur, plafond, plancher, flocage, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	365	Ste-Jeanne-dArc	1962	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	367	Henri-Julien	1966	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	376	La-Dauversiere	1962	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	381	1905_Cadillac	1955	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	385	Ste-Louise-Marillac	1955	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	386	Le 5340, chemin de la Côte-St-Antoine (fusionné avec 041)	1916	Non applicable		Non disponible	Inactif-propriétaire
762	CSDM	388	4650_Ontario-E	1956	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	390	Ste-Odile	1962	OUI	Aucun	OUI	Actif-excédentaire
762	CSDM	391	1690_Sauve-E-(Aliene)	1957	OUI	Plancher, calorifuge	Non disponible	Vendu
762	CSDM	398	Montcalm	1964	OUI	Mur, plafond, plancher, flocage, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	399	St-Fabien	1964	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	404	Camille-Laurin	1965	OUI	Plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	409	Ste-Bernadette-Soub	1952	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	410	Sans-Frontieres	1930	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	412	Léonard-De Vinci, pavillon 2e et 3e cycle	1965	OUI	Plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	413	Le 5789-5791, rue d'Iberville	1953	Non applicable		Non disponible	Actif-excédentaire
762	CSDM	417	St-Paul-de-la-Croix	1932	OUI	Mur, plancher	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	418	4121_42e-rue	1963	OUI	Mur, plafond, plancher, flocage, calorifuge	NON	Actif-excédentaire
762	CSDM	419	Gadbois	1931	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	436	St-Donat_annexe	1958	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	437	Pierre-Dupuy	1971	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	448	Centre-Ste-Croix	1938	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	493	CSDM Centre-Administratif	1956	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	496	Philippe-Labarre	1965	OUI	Mur extérieur, mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	497	St-Justin	1965	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	498	Ludger-Duvernay	1965	OUI	Mur, plancher, flocage, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	499	Evangeline	1965	OUI	Plafond, plancher, calorifuge	NON	Actif-propriétaire
762	CSDM	502	8961, 6e Avenue (CSEM-St. Dorothy)		Non applicable		Non disponible	Actif-locataire
762	CSDM	796	Établissement de Rivière-des-Prairies		Non applicable		Non disponible	Actif-Rattaché au Centre Champagnat
762	CSDM	797	Maison Tanguay		Non applicable		Non disponible	Actif-Rattaché au Centre Champagnat
762	CSDM	798	Établissement de Montréal (Bordeaux		Non applicable		Non disponible	Actif-Rattaché au Centre Champagnat
762	CSDM	799	Clientèle scolarisée hors établissement		Non applicable		Non disponible	Actif-Rattaché au Centre Champagnat
762	CSDM	802	Maîtrise Petits-Chanteurs du Mont-Royal		Non applicable		Non disponible	Actif-manque d'information
762	CSDM	805	de l'horticulture de Montréal I		Non applicable		Non disponible	Actif-manque d'information
762	CSDM	808	Location Atelier		Non applicable		Non disponible	Inactif-manque information
762	CSDM	809	Centre Pauline-Julien		Non applicable		Non disponible	Actif-manque d'information
762	CSDM	810	Métiers de l'horticulture de Montréal III		Non applicable		Non disponible	Inactif-manque d'information
762	CSDM	811	Métiers de la construction de Montréal, annexe 3		Non applicable		Non disponible	Inactif-manque d'information
762	CSDM	813	Métiers de l'aérospatiale de Mtl, annexe Mirabel	1959	OUI	Mur, plancher, calorifuge	Non disponible	Actif-manque d'information

762	CSDM	814	814 - Immeuble Le 5600, rue Hochelaga		Non applicable		Non disponible	Actif-manque d'information
762	CSDM	815	Centre Yves-Thériault, annexe Crémazie	1900	Non applicable		Non disponible	Inactif-manque d'information
762	CSDM	817	Gymnase du 5675, rue Lafond	2011	Non		Sans amiante	Inactif-construction 2011
762	CSDM	818	ÉMAM Annexe Trois-Rivières		Non applicable		Non disponible	Actif-manque d'information
762	CSDM	819	Centre Scalabrini		Non applicable		Non disponible	Actif-manque d'information
762	CSDM	820	Métiers de l'horticulture de Montréal II	1900	Non applicable		Non disponible	Actif-manque d'information
762	CSDM	821	EMAM, annexe Québec	1900	Non applicable		Non disponible	Actif-manque d'information
762	CSDM	822	Centre administratif, annexe temporaire	1960	Non applicable		Non disponible	Actif-manque d'information
762	CSDM	823	ÉMCM, annexe Québec	1900	Non applicable		Non disponible	Actif-manque d'information
762	CSDM	824	824, Marc-Favreau, annexe	1900	Non applicable		Non disponible	Actif-manque d'information
762	CSDM	850	Centre de réadaptation Marie-Enfant		Non applicable		Non disponible	Caractérisation n'est pas inclue
762	CSDM	851	Hôpital de Montréal pour enfants	2015	Non applicable		Non disponible	Caractérisation n'est pas inclue
762	CSDM	852	Hôpital Sainte-Justine		Non applicable		Non disponible	Caractérisation n'est pas inclue
762	CSDM	853	Institut de réadaptation		Non applicable		Non disponible	Caractérisation n'est pas inclue
762	CSDM	854	Dominique-Savio		Non applicable		Non disponible	Caractérisation n'est pas inclue
762	CSDM	855	De la Lancée		Non applicable		Non disponible	Caractérisation n'est pas inclue
762	CSDM	857	Hôpital du Sacré-Cœur, pavillon Albert-Prévost		Non applicable		Non disponible	Caractérisation n'est pas inclue
762	CSDM	858	Atelier	1966	Non applicable		Non disponible	Caractérisation n'est pas inclue
762	CSDM	860	De la Source		Non applicable		Non disponible	Caractérisation n'est pas inclue
762	CSDM	861	CHSLD Marie-Rollet		Non applicable		Non disponible	Caractérisation n'est pas inclue
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	163	Notre-Dame-des-Rapides	1962	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	164	Notre-Dame-des-Sept-Douleurs	1914	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	165	Paul-Jarry	2014	NON			nouvel agrandissement de l'établissement. Construit après 2000. Est réputé ne pas contenir d'amiante.
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	165	Paul-Jarry	1952	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	166	Philippe-Morin	1955	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	167	Sainte-Catherine-Labouré	1953	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	168	Sainte-Geneviève Sud	1960	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	170	Très-Saint-Sacrement, édifice de l'Avenir	1919	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	171	Victor-Thérien	1949	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	172	Catherine-Soumillard	1950	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	180	Centre Éducatif	1975	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	181	Martin-Bélanger, édifice de la Petite-Maison	1922	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	182	Point de service Verdun	1959	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	183	Carrefour Multiservice	1935	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	186	des Berges-de-Lachine	1950	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	187	du Petit-Collège	1958	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	188	Cavelier-de LaSalle	1965	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	189	Dalbé-Viau	1963	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	454	C.F.P. de Lachine, édifice Dalbé-Viau	1963	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	191	CFP de Verdun, Édifice Galt	1965	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	192	Monseigneur-Richard, édifice Rhéaume	1967	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	460	C.F.P.de Verdun	1990	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	250	Dollard-des Ormeaux	1961	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	251	du Grand-Chêne	1966	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	252	Émile-Nelligan	1983	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)		Est réputée ne pas contenir d'amiante dans le gypse (1980), les composées à joint (1980), en fonction de la date de construction.
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	253	Gentilly, édifice Fénelon	1954	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	254	Harfang-des-Neiges, édifice Pierre-Lauzon	1955	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	255	Harfang-des-Neiges, édifice Gouin	1967	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	256	Jacques-Bizard	1954	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	287	John F. Kennedy	1965	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	258	Jonathan-Wilson	1985	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON	Est réputée ne pas contenir d'amiante dans le gypse (1980), les composées à joint (1980), en fonction de la date de construction.
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	259	Joseph-Henrico	1964	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	260	Lalande	1948	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	261	Marguerite-Bourgeoys	1926	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	262	Murielle-Dumont	1960	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	263	Perce-Neige	1962	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	264	Beaconsfield	1958	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	266	Pointe-Claire	1954	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	267	Saint-Gérard	1960	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	268	Saint-Louis	1963	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	269	Saint-Luc	1964	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	270	Saint-Rémi	1949	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	271	Sainte-Geneviève Ouest	1956	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	280	du Sas, édifice Carson	1957	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	357	C.É.A. Jeanne-Sauvé, édifice Mimosa	1953	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	293	St-Georges	1960	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	286	des Sources	1977	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	298	Point de service Ouest	1977	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	289	Dorval-Jean-XXIII, édifice Dorval	1966	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	290	Félix-Leclerc	1954	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	291	Dorval-Jean-XXIII, édifice Jean-XXIII	1963	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	356	C.É.A. Champlain	1963	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys		des Saules-Rieurs	1935	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	353	C.É.A. de LaSalle, édifice Clément	1960	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	193	John F. Kennedy, édifice Bélanger	1938	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	175	Martin-Bélanger, édifice Bélanger	1955	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	356	C.É.A. Jeanne-Sauvé, édifice Dorval	1953	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	294	Félix-Leclerc, édifice Robert-Plourde	1954	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	080	Siège social	1954	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	070	Jean-Grou	1955	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	070	Jean-Grou	2010	NON			nouvel agrandissement de l'établissement. Construit après 2000. Est réputé ne pas contenir d'amiante
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	355	C.É.A. de LaSalle, édifice Boileau	1952	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	354	C.É.A. de LaSalle, édifice LaSalle	1957	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	452	C.F.P. Léonard-De Vinci, édifice Côte-Vertu	1971	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	453	CFP des Carrefours	1951	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	072	Enfants-du-Monde	1961	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	072	Enfants-du-Monde	2015	NON			nouvel agrandissement de l'établissement. Construit après 2000. Est réputé ne pas contenir d'amiante
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	197	Très-Saint-Sacrement, édifice du Savoir	2017	NON			Établissement construit après 2000. Est réputé ne pas contenir d'amiante.
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	173	Notre-Dame-de-la-Garde, édifice Richard	1941	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	176	Notre-Dame-de-la-Garde, édifice Annexe 2	1927	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	096	Édifice Strathcona	1898	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	095	des Amis-du-Monde	1967	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	095	des Amis-du-Monde	2012	NON			nouvel agrandissement de l'établissement. Construit après 2000. Est réputé ne pas contenir d'amiante
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	097	Édifice Deslauriers, Reprographie	1961	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	463	C.I.M.M.E.	1999	NON			
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	468	C.F.P. de Lachine, édifice de la Rive	1897	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	272	du Bout-de-l'Isle	2001	NON			Établissement construit après 2000. Est réputé ne pas contenir d'amiante.
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	282	Édifice du Petit-Saint-Georges	1962	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	169	Terre-des-Jeunes	1971	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	467	Édifice Jacques-Mongeau, C.F.P. des métiers de la santé et locataires	1986	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	Est réputé ne pas contenir d'amiante dans le gypse 1980 et les composées à joint (1980) en fonction de la date de construction.
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	199	Collège St-Louis	1923	Non		OUI	Établissement construit après 2000. Est réputé ne pas contenir d'amiante.
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	199	Collège St-Louis	2013	NON			Établissement construit après 2000. Est réputé ne pas contenir d'amiante.
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	073	au Trésor-du-Boisé	2014	NON			Établissement construit après 2000. Est réputé ne pas contenir d'amiante.
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	178	des Marguerite	2014	NON			Établissement construit après 2000. Est réputé ne pas contenir d'amiante.
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	179	l'Eau-Vive	1956	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	367	du Sas- JFK, édifice Pierrefonds	1967	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	274	du Bois-de-Liesse	1976	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	074	des Grands-Êtres	1951	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	074	des Grands-Êtres	2017	NON			nouvel agrandissement de l'établissement. Construit après 2000. Est réputé ne pas contenir d'amiante
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	184	Nouvelle école primaire LaSalle	2019	NON			Établissement construit après 2000. Est réputé ne pas contenir d'amiante.
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	366	C.É.A. Jeanne-Sauvé, édifice Saint-Jean	2007	NON			
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	174	des Coquelicots	2018	NON			Établissement construit après 2000. Est réputé ne pas contenir d'amiante.
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	276	de l'Odyssée	1960	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	277	Gentilly, édifice de la Présentation	1930	OUI			
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	085	Immeuble du 860, boulevard de la Côte-Vertu	1974	INFO NON DISPO	N.D.		Nouvellement acquis, en processus.
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	094	Immeuble du 900, boulevard de la Côte-Vertu	1963	INFO NON DISPO	N.D.		Nouvellement acquis, en processus.

763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	089	Immeuble du 888, boulevard de la Côte-Vertu	1980	INFO NON DISPO	N.D.		Nouvellement acquis, en processus.
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	079	Katimavik, édifice Houde	1957	INFO NON DISPO	N.D.		Bâtiment en location
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	295	Riverdale high school	1960	OUI	Salle mécanique (Calorifuge)	NON (décontamination partielle)	
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	198	des Marguerite Annexe		INFO NON DISPO		NON	Bâtiment en location
763	C.S. Marguerite-Bourgeoys	288	Centre Rose-Virginie-Pelletier		INFO NON DISPO			Bâtiment en location
764	C.S. Marguerite-Bourgeoys	251	du Grand-Chêne	2016	NON			nouvel agrandissement de l'établissement. Construit après 2000. Est réputé ne pas contenir d'amiante
771	des Draveurs	771001	École secondaire du Versant	2002	NON	N/A	N/A	
771	des Draveurs	771002	de la Colline	2002	NON	N/A	N/A	
771	des Draveurs	771004	de la Rose-des-Vents	2005	NON	N/A	N/A	
771	des Draveurs	771005	de l'Orée-des-Bois	2013	NON	N/A	N/A	
771	des Draveurs	771006	du Sommet	2018	NON	N/A	N/A	
771	des Draveurs	771007	du Cheval-Blanc	2018	NON	N/A	N/A	
771	des Draveurs	771012	Sainte-Élisabeth	1957	OUI	Planchers	NON	
771	des Draveurs	771014	de Touraine (Riviera)	1963	OUI	Murs, planchers, isolant	NON	Amiante seulement au RDC
771	des Draveurs	771015	CFPCO (Maloney)	1967	OUI	Tuyau en fibrociment	NON	1 seul local avec de l'amiante
771	des Draveurs	771021	des Cépages	1998	NON	N/A	N/A	
771	des Draveurs	771024	Massé	1956	OUI	Isolant	NON	
771	des Draveurs	771026	de Touraine (George-Étienne-Cartier)	1966	OUI	Murs, isolant tuyauterie	NON	
771	des Draveurs	771035	Saint-Cœur-de-Marie	1961	NON	N/A	N/A	
771	des Draveurs	771059	CEA des Draveurs (Nouvel-Horizon)	1938	OUI	Murs, isolant tuyauterie	NON	
771	des Draveurs	771072	Sainte-Bernadette	1958	OUI	Planchers	NON	Amiante dans un seul local
771	des Draveurs	771077	du Nouveau-Monde (Renaud)	1958	OUI	Murs, plafonds, planchers	NON	
771	des Draveurs	771078	du Nouveau-Monde (Monseigneur Lemieux)	1955	OUI	Murs, plafonds	NON	Amiante dans la chaufferie seulement
771	des Draveurs	771079	du Nouveau-Monde (Saint-Rosaire)	1960	OUI	Murs	NON	Amiante dans la chaufferie seulement
771	des Draveurs	771080	du Nouveau-Monde (Paquin)	1967	OUI	Planchers, isolant	NON	
771	des Draveurs	771087	L'Équipage	1958	OUI	Planchers	NON	
771	des Draveurs	771088	de l'Odyssée (Saint-René-Goupil)	1958	OUI	Planchers, isolant	NON	
771	des Draveurs	771089	de l'Odyssée (Jean XXIII)	1963	OUI	Planchers, plafonds	NON	
771	des Draveurs	771090	de l'Odyssée maternelle	1967	OUI	Planchers	NON	Amiante dans 2 salles de classe
771	des Draveurs	771091	de la Traversée (Lavigne)	1963	OUI	Planchers	NON	
771	des Draveurs	771095	des Belles-Rives	1960	OUI	Planchers	OUI	
771	des Draveurs	771096	CFPCO (Broadway)	1931	OUI	Planchers, entre-plafond	NON	
771	des Draveurs	771097	de la Traversée (Sainte-Maria-Goretti)	1956	OUI	Planchers, isolant	NON	Seul le vide sanitaire a été désamianté
771	des Draveurs	771098	de la Traversée maternelle	1967	OUI	Planchers	NON	Amiante dans 3 salles de classes
771	des Draveurs	771099	Centre administratif	1935	OUI	Plafond	OUI	Il reste environ 5% d'amiante scellé au-dessus des murs
771	des Draveurs	771101	des Trois Saisons (Lavictoire)	1951	OUI	Plafonds, murs	NON	
771	des Draveurs	771103	Brébeuf, édifice A	1961	OUI	Planchers, plafonds	NON	
771	des Draveurs	771104	Brébeuf, édifice B	1967	OUI	Planchers	NON	2 locaux touchés
771	des Draveurs	771105	des Trois-Saisons (St-Pie X)	1954	OUI	Murs	NON	Amiante au RDC seulement
771	des Draveurs	771175	Polyvalente Nicolas-Gatineau	1971	OUI	Murs, colonnes, isolant, planchers, plafonds (tous)	NON	Nous désamiantons les plafonds en phase
771	des Draveurs	771185	Polyvalente Le Carrefour	1973	OUI	Planchers, isolant	NON	
771	des Draveurs	771189	Carle	1972	OUI	Murs, plafonds	NON	
771	des Draveurs	771191	CEA des Draveurs (L'Escale)	1974	NON	N/A	N/A	
771	des Draveurs	771198	Polyvalente de l'Érablière	1978	OUI	Planchers, isolant	NON	Tous les plafonds ont été désamiantés
771	des Draveurs	771206	La Source	1978	OUI	Isolant	NON	
771	des Draveurs	771207	Le Petit Prince	1978	OUI	Plafonds, planchers, murs, isolant	NON	Seule la chaufferie a été désamiantée
771	des Draveurs	771208	L'Oiseau Bleu	1980	OUI	Planchers, isolant	NON	
771	des Draveurs	771217	de la Montée	1978	OUI	Isolant	NON	Amiante dans un local seulement
771	des Draveurs	771219	Le Tremplin	1981	OUI	Planchers	NON	
771	des Draveurs	771221	La Sablonnière	1980	OUI	Plafonds, planchers, isolant	NON	
771	des Draveurs	771240	de l'Envolée	1991	NON	N/A	N/A	
771	des Draveurs	771242	du Vallon	1992	NON	N/A	N/A	
771	des Draveurs	771243	du Bois Joli	1993	NON	N/A	N/A	
771	des Draveurs	771244	de l'Escalade	1997	NON	N/A	N/A	
772	CSPO	772001	Notre-Dame-de-la-Joie	1954	NON		NON	
772	CSPO	772002	Sainte-Marie	1954	OUI	Plafonds/Planchers	NON	
772	CSPO	772003	Du Plateau	1998	NON		NON	
772	CSPO	772004	Saint-Paul	1921	OUI	Planchers/Plafonds/Murs	NON	plusieurs planchers et plafonds amiantés ont été changés et plusieurs murs ont été encapsulés
772	CSPO	772005	Euclide-Lanthier	1969	OUI	Chaufferie/Calorifuge/Plafonds/Planchers	NON	
772	CSPO	772006	Arc-en-Ciel	1959	NON		Oui	Planchers amiantés on été changés
772	CSPO	772007	Saint-Ménard	1958	OUI	Calorifuge/Planchers/Plafonds/Murs	NON	
772	CSPO	772008	Notre-Dame	1951	OUI	Calorifuge/Planchers/Plafonds	NON	
772	CSPO	772009	Limoge	1957	OUI	Calorifuge/Planchers	NON	
772	CSPO	772010	Centre l'Arrimage	2001	NON		NON	
772	CSPO	772011	Des Deux-Ruisseaux	2004	NON		NON	
772	CSPO	772012	Des Trois-Portages	1990	OUI	Plancher	NON	
772	CSPO	772014	Du Marais	2010	NON		NON	
772	CSPO	772015	Annexe	1965	OUI	Planchers/Murs	NON	
772	CSPO	772016	Des Tournesols	2012	NON		NON	
772	CSPO	772017	de l'Amérique-Française	2014	NON		NON	
772	CSPO	772018	Des Cavaliers	2015	NON		NON	
772	CSPO	772019	de la Forêt	2017	NON		NON	
772	CSPO	772020	de la Petite-Ourse	2017	NON		NON	
772	CSPO	772100	Notre-Dame	1986	NON		NON	
772	CSPO	772101	du Dôme	1990	NON		NON	
772	CSPO	772103	École des métiers spécialisés	1965	OUI	Calorifuge/Planchers/Plafonds/Murs	NON	
772	CSPO	772106	St-joseph de Farrellton	1950	OUI	Planchers/Plafonds	NON	
772	CSPO	772107	Centre de la Pêche	1940	OUI	Calorifuge/Planchers/Plafonds/Sous-sol	NON	
772	CSPO	772108	Sainte-Cécile	1961	OUI	Planchers	NON	
772	CSPO	772109	La Pêche	1958	OUI	Calorifuge/Planchers	NON	
772	CSPO	772116	du Lac-des-Fées	1954	OUI	Calorifuge/vide sanitaire/Planchers/Murs	NON	Vide-sanitaire décontaminé
772	CSPO	772120	Saint-Paul	1965	OUI	Calorifuge/Planchers/Isolant	NON	plusieurs planchers amiantés ont été changés
772	CSPO	772122	Saint-Rédempteur	1958	OUI	Calorifuge/Murs/Plafonds	NON	
772	CSPO	722123	Côte-du-Nord	1971	OUI	Calorifuge/Planchers/Murs	NON	
772	CSPO	772125	Jean-de-Brébeuf	1961	OUI	Calorifuge/Planchers/Plafonds/Murs	NON	
772	CSPO	772126	Saint-Jean-Bosco	1926	OUI	Calorifuge/Planchers/Plafonds/Murs	NON	Les plafonds de l'administration ont été désamiantés
772	CSPO	772128	Centre Mgr-Lucien-Beaudoin	1965	OUI	Calorifuge/Planchers	NON	
772	CSPO	772129	Internationale du Mont-Bleu	1964	OUI	Calorifuge/Planchers	NON	
772	CSPO	772131	Centre la Génération	1951	OUI	Calorifuge/Murs	NON	Vide-sanitaire décontaminé
772	CSPO	772132	du Parc-de-la-Montagne	1957	OUI	Calorifuge/Planchers/Plafonds/Murs	NON	
772	CSPO	772140	Centre Saint-Raymond	1962	OUI	Calorifuge/Planchers/Plafonds/Isolant	NON	
772	CSPO	772171	secondaire Grande-Rivière	1963	OUI	Calorifuge/Planchers/Plafonds	NON	
772	CSPO	772187	secondaire de l'Île	1977	OUI	Plafonds/Planchers	NON	
772	CSPO	772194	secondaire Mont-Bleu	1975	OUI	Calorifuge/Planchers/Plafonds/Murs	NON	En cours de décontamination complète
772	CSPO	772203	du Vieux-Verger	1979	OUI	Planchers/Plafonds/Murs	NON	
772	CSPO	772234	secondaire des Lacs	1986	OUI	Planchers	NON	
772	CSPO	772247	Du grand-Boisé	1994	NON		NON	
773	au Coeur-des-Vallées	773001	Adrien-Guillaume	1961	OUI	Murs int. (crépis)	non	
773	au Coeur-des-Vallées	773002	St-Cœur-de-Marie	1961	OUI	Murs int. (crépis)	non	
773	au Coeur-des-Vallées	773004	Providence	1961	NON			
773	au Coeur-des-Vallées	773005	JMRobert	1959	OUI	Isolation entretoît	non	
773	au Coeur-des-Vallées	773005	St-Michel (M)	1954	OUI	calorifuge(tuyauterie)	non	
773	au Coeur-des-Vallées	773009	St-Pie X	1956	OUI	Murs int. (crépis)	non	
773	au Coeur-des-Vallées	773010	Louis-Joseph-Papineau	1964	OUI	Murs int. (crépis), TVC planchers, calorifuge (tuyauterie)	non	
773	au Coeur-des-Vallées	773016	Sacré-Cœur (P)	1956	OUI	Plafonds et murs de la chaufferie	non	Recouvrement en 2019
773	au Coeur-des-Vallées	773017	Ste-Famille/aux trois chemins	1950	OUI	Murs int. (plâtre,crépis)	non	Recouvrement en 2019 (3e étage)
773	au Coeur-des-Vallées	773018	Maria-Goretti	1956	OUI	Plafonds (plâtre,crépis)	non	Recouvrement (rez-de-chaussée et 2e étage)
773	au Coeur-des-Vallées	773019	St-Jean-Brébeuf	1939	OUI	Murs int. (crépis), calorifuge (tuyauterie), Isolation (murs ext.)	non	
773	au Coeur-des-Vallées	773020	La Cité	1949	OUI	Murs int. (plâtre,crépis)	non	
773	au Coeur-des-Vallées	773021	Du Sacré-Cœur	1963	OUI	Murs int. (crépis)	non	
773	au Coeur-des-Vallées	773022	Aux Quatre-Vents	1998	NON			
773	au Coeur-des-Vallées	773023	Du Ruisseau	1996	NON			
773	au Coeur-des-Vallées	773026	Mgr Charbonneau	1963	NON		OUI	TVC 2015
773	au Coeur-des-Vallées	773027	St-Michel (G)	1956	OUI	Murs int. et plafonds (crépis, plâtre), calorifuge (tuyauterie), Isolation (entretoit)	non	
773	au Coeur-des-Vallées	773028	St-Laurent	1952	OUI	Murs int. et plafonds (crépis, plâtre), calorifuge (tuyauterie)	non	
773	au Coeur-des-Vallées	773029	Du Boisé	1959	OUI	Murs int. et plafonds (crépis, plâtre), calorifuge (tuyauterie)	non	

773	au Coeur-des-Vallées	773030	Hormisdas-Gamelin	1969	OUI	Murs int. et plafonds (crépis, plâtre), calorifuge (tuyauterie)	non	
773	au Coeur-des-Vallées	773033	De la Montagne	1938	OUI	Murs int. et plafonds (crépis, plâtre), calorifuge (tuyauterie)	non	
773	au Coeur-des-Vallées	773040	CFP Relais de la Lièvre	1993	NON		non	
773	CSPO	772144	Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus	1957	OUI	Calorifuge/Planchers/Plafonds	NON	Batîment en demande d'aliénation
773	CSPO	772180	Centre administratif	1965	OUI	Calorifuge/Planchers/Plafonds/Murs	NON	
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B001	Saint-Nom-de-Marie	1957	OUI	Murs et plafonds	NON	Composé à joints, Panneau fibrociment
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B002	Centre Saint-Joseph	1948	NON			
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B003	Saint-Jean-Bosco	1939	OUI	Murs	NON	Crépi, Plâtre, Crépi-Plâtre
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B004	Sainte-Anne, no 1	1958	OUI	Murs	NON	Crépi-Plâtre
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B005	Laval	1947	OUI	Calorifuge	NON	Carton ondulé
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B006	Notre-Dame-de-Grâce	1955	OUI	Plafond	NON	Composé à joint
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B007	Reine-Perreault	1945	OUI	Murs	NON	Composé à joint
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B008	Sainte-Marie	1953	OUI	Murs, plancher, plafond	NON	Composé à joint, Tuile vinyle, Panneau fibrociment
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B009	Sainte-Croix	1954	OUI	Murs, plafond	NON	Panneau fibrociment, Composé à joints
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B010	Pie-XII	1958	NON			
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B011	Poupore	1952	OUI	Plancher, calorifuge	NON	Tuile vinyle, Carton ondulé
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B012	Sainte-Pierre	1922	OUI	Plancher	NON	Tuile vinyle
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B013	Couvent du Christ-Roi	1956	NON			
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B014	Centre Notre-Dame-du-Désert	1950	OUI	Murs, plafond, calorifuge	NON	Pâte cimentaire, Crépi-Plâtre, Carton ondulé
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B015	Centre Saint-Eugène	1959	OUI	Plancher, plafond	NON	Tuile vinyle (linoléum), Panneau fibrociment
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B016	CF en entreprise et récupération	1961	OUI	Murs,	NON	Composé à joints
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B018	Centre Poniac	1954	OUI	Plancher	NON	Tuile vinyle
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B019	Saint-Boniface	1944	OUI	Plancher	NON	Tuile vinyle
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B020	Bureaux administratifs	1900	OUI	Plafond	NON	Matière isolante
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B021	Dominique-Savio	1962	OUI	Plancher	NON	Tuile vinyle
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B022	Notre-Dame-du-Sacré-Cœur	1961	NON			
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B023	Sacré-Cœur	1958	NON			
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B024	Sainte-Thérèse	1952	OUI	Plancher	NON	Tuile vinyle
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B026	Sieur-de-Coulonge	1970	OUI	Plancher, plafond, mur, calorifuge	NON	Tuile vinyle, Crépi, Composé à joints, Pâte cimentaire
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B027	CF multiservices du Pontiac	1960	NON			
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B029	Académie Sacré-Cœur	1935	OUI	Plancher, plafond, calorifuge	NON	Tuile vinyle, Panneau fibrociment, Pâte cimentaire
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B065	Sacré-Cœur	1959	OUI	Plancher, calorifuge	NON	Tuile vinyle, Pâte cimentaire
774	des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	774B067	Cité étudiante de la Haute-Gatineau	1969	OUI	Plancher, calorifuge, mur	NON	Tuile vinyle, Pâte cimentaire, Crépi-Plâtre
781	du Lac-Témiscamingue	781001	Édifice Frère-Moffet	1939	OUI	oui	NON	
781	du Lac-Témiscamingue	781002	Atelier Frère-Moffet	1999	OUI	oui	non	
781	du Lac-Témiscamingue	781036	Notre-Dame	1959	OUI	non	non	
781	du Lac-Témiscamingue	781040	L'Assomption	1960	OUI	non	non	
781	du Lac-Témiscamingue	781043	Saint-Gabriel	1951	OUI	non	non	
781	du Lac-Témiscamingue	781044	Marie-Assomption	1960	OUI	non	non	
781	du Lac-Témiscamingue	781047	Marie-Immaculée	1962	OUI	non	non	
781	du Lac-Témiscamingue	781048	Saint-Isidore	1959	OUI	oui	NON	
781	du Lac-Témiscamingue	781049	Marcel-Raymond	1955	OUI	oui	NON	
781	du Lac-Témiscamingue	781053	Saint-Joseph	1958	NON	S/O	S/O	
781	du Lac-Témiscamingue	781056	Notre-Dame-de-Liesse	1960	NON	S/O	S/O	
781	du Lac-Témiscamingue	781057	Centre Le Tremplin	1951	OUI	non	NON	
781	du Lac-Témiscamingue	781058	Saint-Gabriel	1959	OUI	non	NON	
781	du Lac-Témiscamingue	781060	Gilbert Théberge	1930	OUI	oui	NON	
781	du Lac-Témiscamingue	781066	Saint-Louis	1960	OUI	non	NON	
781	du Lac-Témiscamingue	781067	Rivière-des-Quinze	1969	OUI	oui	NON	
781	du Lac-Témiscamingue	781069	Du carrefour	1969	OUI	oui	NON	
782	CS Rouyn-Noranda	782001	Bellecombe	1959	OUI	Plafond	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	003	Clériсy	1956	OUI	Mur /Plancher/ Plafond.	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	004	Notre-Dâme-de-Grâce	1957	OUI	Plancher	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	006	Mgr Pelletier	1955	OUI	Plafond	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	007	Notre-Dâme-de-Protection	1932	OUI	Extérieur /Conduite rectiligne	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	008	D'Alembert	1961	OUI	Plancher	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	009	Sacré-Cœur	1949	OUI	Plafond	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	010	Cloutier	1958	OUI	Calorifuge / Mur /plafond/ Plancher.	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	012	Notre-Dâme-de l'Assomption	1950	OUI	Plafond	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	013	Petit-Sacré-Cœur	1954	OUI	Plafond	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	014	Granada	1953	OUI	Plancher	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	015	Le Prélude	1960	OUI	Mur	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	016	Kinojévis	1956	OUI	Planche/ Extérieur	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	019	D'Iberville	1971	OUI	Plancher/Plafond.	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	020	Kekeko	1993	NON	n/a	n/a	-
782	CS Rouyn-Noranda	021	Centre administratif	1953	OUI	Plafond /Mur	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	018	Magasin	1976	NON	n/a	n/a	-
782	CS Rouyn-Noranda	023	Atelier menuiserie	1975	NON	n/a	n/a	-
782	CS Rouyn-Noranda	025	Atelier Peinture	1973	NON	n/a	n/a	-
782	CS Rouyn-Noranda	026	Atelier soudure	1973	NON	n/a	n/a	-
782	CS Rouyn-Noranda	038	La Source	1976	OUI	Mur	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	038	Polymétier	1996	OUI	Plancher	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	038	Noranda	1930	OUI	Mur /Plafond.	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	091	Élisabeth	1950	OUI	Plafond	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	103	Mont-Brun	1956	OUI	Mur	NON	-
782	CS Rouyn-Noranda	112	St-Bérnard	1960	OUI	Plancher	NON	-
783	Harricana	783001	Tétreault	1972	OUI	Plancher	NON	
783	Harricana	783004	Morency	1955	OUI	Murs	NON	
783	Harricana	783005	Notre-Dame-de-Fatima	1949	OUI	Plancher	NON	
783	Harricana	783007	Saint-Paul	1954	OUI	Murs	NON	
783	Harricana	783008	Notre-Dame-de-Lourdes	1948	OUI	Plafonds	NON	
783	Harricana	783010	Garage-Entrepôt	2008	NON			
783	Harricana	783011	Ste-Gertrude	1966	OUI	Murs	NON	
783	Harricana	783014	Ste-Thérèse Launay	1953	OUI	Calorifuge	NON	
783	Harricana	783015	Ste-Thérèse	1951	OUI	Murs	NON	
783	Harricana	783016	Pavillon de la Santé	1962	OUI	Calorifuge	NON	
783	Harricana	783017	Sacré-Cœur	1962	OUI	Calorifuge	NON	
783	Harricana	783018	Alternative Harricana	1948	OUI	Murs	NON	
783	Harricana	783019	Christ-Roi	1948	OUI	Calorifuge	NON	
783	Harricana	783022	Notre-Dame-du-Sacré-Cœur St-Marc	1958	OUI	Calorifuge	NON	
783	Harricana	783023	Notre-Dame-des-Écoles	1961	OUI	Plancher	NON	
783	Harricana	783024	Notre-Dame-du-Rosaire	1948	OUI	Murs	NON	
783	Harricana	783025	Saint-Mathieu	1958	OUI	Murs	NON	
783	Harricana	783026	Saint-Viateur	1948	OUI	Plafonds	NON	
783	Harricana	783028	Saint-Joseph	1960	OUI	Calorifuge	NON	
783	Harricana	783029	Saint-Thomas-d'Aquin	1953	OUI	Plafonds	NON	
783	Harricana	783031	Pavillon de Foresterie	1995	NON			
783	Harricana	783036	Notre-Dame-du-Sacré-Cœur Barraute	1951	OUI	Calorifuge	NON	
783	Harricana	783042	des Coteaux	1955	OUI	Murs	NON	
783	Harricana	783069	Carrefour du Savoir	1941	OUI	Murs	NON	
783	Harricana	783074	La Calypso	1949	OUI	Murs	NON	
783	Harricana	783076	Polyvalente de La Forêt	1976	OUI	Murs	NON	
783	Harricana	783077	Natagan	1959	OUI	Murs	NON	
783	Harricana	783098	Entrepôt mécanique La Forêt	1979	INFO NON DISPO			
783	Harricana	783100	Forêt d'enseignement et de recherche Harricana	1976	NON			
783	Harricana	783101	Garage de foresterie	1976	INFO NON DISPO			
783	Harricana	783102	Centrale électrique	1978	INFO NON DISPO			
783	Harricana	783103	Entrepôt La Forêt	1979	INFO NON DISPO			
783	Harricana	783104	Mini-Usine	2001	NON			
783	Harricana	783105	Salle de lavage de machinerie lourde	2008	NON			
783	Harricana	783126	Laboratoire - Pépinière	1989	NON			
784	de l'Or-et-des-Bois	784001	Horizon, l'	1939	OUI	Plancher, mur, plafond	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784002	Pavillon Saint-Paul	1950	OUI	Plafond	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784003	Louis-Querbes	1952	OUI	Plancher	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784004	Trait-d'Union, le	2009	NON			
784	de l'Or-et-des-Bois	784005	Saint-Philippe	1951	OUI	Plafond, mur	NON	

784	de l'Or-et-des-Bois	784006	Explorateurs, Des	2009	OUI	Conduites pluviales ciment-amiante	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784011	Charles-René-Lalande	1959	NON			
784	de l'Or-et-des-Bois	784015	Notre-Dame-du-Rosaire	1951	OUI	Plancher, mur, isolant	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784016	Notre-Dame-de-l'Assomption	1954	OUI	Mur, plancher	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784017	Notre-Dame-de-Fatima	1949	OUI	Isolant	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784019	Marie-Immaculée	1960	OUI	Crépi extérieur, mur	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784020	Saint-Sauveur	1941	OUI	Plancher, mur	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784021	Maison des Soeurs	1941	OUI	Mur	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784022	Transit, le	1962	OUI	Plancher, mur	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784023	Sainte-Lucie	1960	NON			
784	de l'Or-et-des-Bois	784024	Sainte-Marie	1954	OUI	Crépi extérieur	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784026	Saint-Isidore	1954	OUI	Plancher, crépi extérieur, isolant	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784028	Saint-Joseph	1938	OUI	Plancher, mur, isolant	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784030	Carrefour, le	1964	OUI	Plancher, isolant	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784034	Le Tremplin	1947	OUI	Plancher, mur, isolant et plafond	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784037	Centre administratif	1965	OUI	Plancher	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784078	Concorde, la	1973	OUI	Plancher, mur	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784089	Pavillon Chanoine-Delisle	1948	OUI	Mur, plancher, crépi extérieur	NON	
784	de l'Or-et-des-Bois	784099	Entrepôt mécanique Concorde	1979	NON			
791	de l'Estuaire	791052	Édifice Albert-Deschênes, Baie-Comeau	1960	OUI	Extérieur et planchers	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791081	Édifice André-Jacob, Baie-Comeau	1963	OUI	Extérieur, plafonds, planchers et conduites irrégulières	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791035	École Bois-du-Nord, Baie-Comeau	1970	OUI	Planchers, murs, plafonds et conduites irrégulières	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791048	Centre administratif, Baie-Comeau	1953	OUI	Planchers	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791044	École secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau	1965	OUI	Extérieur, planchers, murs et conduites irrégulières	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791020	École Leventoux, Baie-Comeau	1962	OUI	Planchers, murs et conduites irrégulières	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791039	École Marie-Immaculée, Les Escoumins	1955	OUI	Extérieur, murs, éléments mécaniques, plafonds, planchers et conduites irrégulières	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791027	École Mgr-Bélanger, Baie-Comeau	1977	OUI	Planchers, murs et plafonds	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791058	Polyvalente des Baies, Baie-Comeau	1974	OUI	Planchers, murs, plafonds et conduites irrégulières	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791059	Polyvalente des Berges, Les Bergeronnes	1977	OUI	Planchers, murs, plafonds et conduites irrégulières	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791046	Polyvalente des Rivières, Forestville	1954	OUI	Extérieur, planchers, murs, plafonds et conduites irrégulières	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791011	École Richard et Centre multi, Chute-aux-Outardes	1956	OUI	Murs et planchers et éléments mécaniques	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791002	École Mgr-Bouchard, Portneuf-sur-Mer	1960	OUI	Planchers, murs, conduites irrégulières et rectilignes et éléments mécaniques	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791016	École Mgr-Labrie, Godbout	1952	OUI	Planchers, murs, plafonds et éléments mécaniques	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791008	École Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Longue-Rive	1952	OUI	Murs, plafonds, conduites irrégulières et éléments mécaniques	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	041/043/050	École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Sacré-Cœur	1954	OUI	Planchers, murs, plafonds et éléments mécaniques	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791032	École Père-Duclos, Franquelin	1966	OUI	Planchers, murs, plafonds et conduites irrégulières	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791026	École St-Cœur-de-Marie, Baie-Comeau	1960	OUI	Planchers, plafonds, conduites irrégulières et rectilignes	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791006	École St-Cœur-de-Marie, Colombier	1959	OUI	Planchers et murs	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791018	École St-Joseph, Baie-Trinité	1965	OUI	Extérieur	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791037	École St-Joseph, Tadoussac	1953	OUI	Planchers, murs, plafonds et conduites rectilignes	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791068	École St-Luc, Forestville	1946	OUI	Planchers, murs et plafonds	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791026	École Trudel, Baie-Comeau	1965	OUI	Planchers, murs et conduites irrégulières	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791036	Édifice Paul-Albert-Jean, Les Bergeronnes	1952	OUI	Extérieur, planchers, murs et plafonds	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
791	de l'Estuaire	791001	Pavillon de la Foresterie, Forestville	1953	OUI	Planchers et plafonds	NON	Matériaux en bon état, aucune réfection prévue dans les prochaines années.
792	du Fer	792003	Bâtiment Holliday	1980	OUI	Mur	NON	
792	du Fer	792004	École Du Boisé	2012	NON	Calorifugeage		
792	du Fer	792005	Pavillon G. Scherrer	2017	NON			
792	du Fer	792015	École Mère d'Youville	1961	OUI	Plancher/Calorifugeage	NON	
792	du Fer	792017	École Gagné	1952	OUI	Plafond	NON	
792	du Fer	792018	École Saint-Alexandre	1959	OUI	Plancher	NON	
792	du Fer	792019	École Dominique-Savio	1961	OUI	Plancher	NON	
792	du Fer	792020	École Notre-Dame	1952	OUI	Plancher	NON	
792	du Fer	792026	École Maisonneuve	1963	OUI	Plancher/Calorifugeage	NON	
792	du Fer	792027	École Beaulieu	1963	OUI	Plafond/Plancher	NON	
792	du Fer	792030	École Mgr Blanche	1954	OUI	Plancher	NON	
792	du Fer	792033	École Jacques-Cartier	1962	OUI	Plancher/Calorifugeage	NON	
792	du Fer	792034	École Gamache	1959	OUI	Plancher/Calorifugeage	NON	
792	du Fer	792037	École Saint-Antoine de-Padoue	1960	OUI	Plancher/Plafond	NON	Bâtiment à démolir
792	du Fer	792039	École Marie-Immaculée	1961	OUI	Plancher	NON	
792	du Fer	792040	École Manikoutai	1964	OUI	Plancher/Calorifugeage	NON	
792	du Fer	792042	Centre administratif	1971	OUI	Mur/Plancher	NON	
792	du Fer	792047	Jean-du-Nord	1972	OUI	Plancher	NON	
792	du Fer	792048	Centre éducatif de Fermont	1974	OUI	Plancher/Plafond	NON	
792	du Fer	792049	Centre éducatif l'Abri	1976	OUI	Plancher/Plafond	NON	
792	du Fer	792051	École Camille-Marcoux	1976	OUI	Plancher/Mur	NON	
792	du Fer	792064	École Bois-Joli	1980	OUI	Plancher	NON	
792	du Fer	792070	Maison 21 Brouage	1975	NON		OUI	
792	du Fer	792071	Maison 9 Duchesneau	1975	NON		OUI	
792	du Fer	792072	Résidence du personnel	1974	OUI	Mur/Plancher	NON	
792	du Fer	792073	Maison 149 le Carrefour	1975	OUI	Plafond	NON	
792	du Fer	792074	Maison 4 Duchesneau	1974	NON		OUI	
792	du Fer	792075	Maison 16 Duchesneau	1974	OUI	Mur/Plafond	NON	
792	du Fer	792076	Maison 34 Tilly	1975	NON		OUI	
792	du Fer	792077	Maison 38 Tilly	1975	OUI	Mur/Plancher	NON	
792	du Fer	792079	Maison 6 Boréale	1975	OUI	Plancher	NON	
792	du Fer	792080	Maison 26 de Brest	1975	OUI	Mur	NON	
793	de la Moyenne-Côte-Nord	793013	École Louis-Garnier	1953	OUI	Plancher, plafond	NON	
793	de la Moyenne-Côte-Nord	793003	École Notre-Dame-de-la-Confiance	1953	OUI	Murs	NON	
793	de la Moyenne-Côte-Nord	793006	École Saint-Francois-d'Assise	1954	OUI	Plancher	NON	
793	de la Moyenne-Côte-Nord	793005	École Leventoux	1951	OUI	Plancher	NON	
793	de la Moyenne-Côte-Nord	793010	École Lestrat	1960	OUI	Murs	NON	
793	de la Moyenne-Côte-Nord	793043	École Mgr-Labrie	1966	OUI	Plancher	NON	
793	de la Moyenne-Côte-Nord	793045	Résidence Niapiska	1968	OUI	Plancher	NON	
793	de la Moyenne-Côte-Nord	793007	École Saint-François-Régis	1965	OUI	Plancher, murs	NON	
793	de la Moyenne-Côte-Nord	793008	École Notre-Dame-de-Grâce	1960	OUI	Plancher	NON	
793	de la Moyenne-Côte-Nord	793002	École Notre-Dame-des-Anges	1967	OUI	Plancher	NON	
793	de la Moyenne-Côte-Nord	793001	Centre administratif	1968	OUI	Plafond	NON	
801	de la Baie-James	801044	Notre-Dame-du-Rosaire	1958	INFO NON DISPO	N/A	NON	L'inspection et l'analyse des flocages et des calorifuges indiquent qu'il n'y a pas d'amiante dans ces composantes. Cependant, nous n'avons fait aucun relevé sur les autres composantes tel que les revêtements muraux (panneau de gypse) et autres.
801	de la Baie-James	801046	Bon-Pasteur	1962	INFO NON DISPO	N/A	NON	L'inspection et l'analyse des flocages et des calorifuges indiquent qu'il n'y a pas d'amiante dans ces composantes. Cependant, nous n'avons fait aucun relevé sur les autres composantes tel que les revêtements muraux (panneau de gypse) et autres.
801	de la Baie-James	801048	La Porte-du-Nord	1970	OUI	Plafond de l'auditorium et calorifuges	Non (partiellement)	Lors des travaux de réfection de nos systèmes de ventilation, nous procédons au désamiantage de la tuyauterie. Nous prévoyons la réfection du plafond de l'auditorium à l'été 2020 si le budget le permet. Cependant, nous n'avons fait aucun relevé sur les autres composantes tel que les revêtements muraux (panneau de gypse) et autres.
801	de la Baie-James	801045	Vatican II	1966	OUI	Calorifuge	NON	Nous avons seulement analyser les flocages et les calorifuges
801	de la Baie-James	801038	Saint-Dominique-Savio	1961	OUI	Calorifuge	NON	Nous avons seulement analyser les flocages et les calorifuges
801	de la Baie-James	801047	Complexe Vinette	1960	OUI	Calorifuge	Non (partiellement)	Nous avons seulement analyser les flocages et les calorifuges
801	de la Baie-James	801039	Le Filon	1977	OUI	Flocage	NON	Nous avons seulement analyser les flocages et les calorifuges
801	de la Baie-James	801001	Galinée	1962	OUI	Calorifuge et plafond	NON	Nous avons seulement analyser les flocages et les calorifuges
801	de la Baie-James	801014	Le Delta	1980	INFO NON DISPO	Calorifuge	NON	Certains composantes n'ont pas été testées en raison des difficultés pour y avoir accès. Nous avons seulement analyser les flocages et les calorifuges
801	de la Baie-James	801023	Jacques-Rousseau	1975	NON	N/A	NON	Nous avons seulement analyser les flocages et les calorifuges
801	de la Baie-James	801019	La Taïga	1965	OUI	Murs et calorifuge	NON	Nous avons seulement analyser les flocages et les calorifuges
801	de la Baie-James	801017	Boréale	1969	OUI	Calorifuge, plafond et mur	NON	Nous avons seulement analyser les flocages et les calorifuges
801	de la Baie-James	801030	Beauvalois	1954	OUI	Plafond et calorifuge	NON	Nous avons seulement analyser les flocages et les calorifuges
801	de la Baie-James	801043	Centre administratif	1950	NON	N/A	NON	Nous avons seulement analyser les flocages et les calorifuges
811	CS des Îles	811003	Aux Iris	1956	OUI	Planchers, conduites	NON	Le désamiantage se fait seulement lorsque travaux l'obligent ou en cas de détérioration des matériaux.
811	CS des Îles	811005	Notre-Dame-du-Sacré-Cœur	1961	OUI	Planchers, colorifuge	NON	Le désamiantage se fait seulement lorsque travaux l'obligent ou en cas de détérioration des matériaux.
811	CS des Îles	811006	Stella-Maris	1952	OUI	Planchers, calorifuge	NON	Le désamiantage se fait seulement lorsque travaux l'obligent ou en cas de détérioration des matériaux.
811	CS des Îles	811010	Centrale	1958	OUI	Calorifuge, murs, planchers	NON	Le désamiantage se fait seulement lorsque travaux l'obligent ou en cas de détérioration des matériaux.
811	CS des Îles	811011	Saint-Pierre	1953	OUI	Calorifuge, murs, planchers	NON	Le désamiantage se fait seulement lorsque travaux l'obligent ou en cas de détérioration des matériaux.
811	CS des Îles	811013	Polyvalente des Îles/EDA/CA/Piscine	1968	OUI	Tous	Oui, partiellement	Les endroits non désamiantés ont été encapsulés. (gypse et scellant)
812	Chic-Chocs	812001	De L'Escabelle	1962	OUI	Tuiles de vinyles	OUI	Les tuiles de plafond ont toutes été remplacées
812	Chic-Chocs	812002	St-Norbert	1943	OUI	Plancher, Mur	NON	
812	Chic-Chocs	812005	De L'anse	1952	OUI	Entre isolant et brique dans la vieille parite	OUI	Les surface de plancher ont été faite
812	Chic-Chocs	812006	Gabriel-Le Courtois	1965	OUI	Mur, plancher, tuyauterie	OUI	une portion des planchers a été désamianté
812	Chic-Chocs	812307	CEA Champagnat	1945	OUI	Mur, tuyauterie	OUI	petite section de mur désamianté

812	Chic-Chocs	812009	Des Bois-et-Marées	1962	NON			
812	Chic-Chocs	812013	Notre-dame-des-Neiges	1952	OUI	plancher et mur	OUI	majorité du plancher désamianté
812	Chic-Chocs	812015	Saint-Maxime	1957	OUI	mur plancher tuyauterie	OUI	Majorité plancher et tout les plafonds suspendus
812	Chic-Chocs	812017	Saint-Antoine	1953	OUI	salle mécanique	NON	
812	Chic-Chocs	812021	Des Prospecteurs	1961	OUI	Principalement plancher et mur	OUI	Flocage de la salle mécanique t plafond du gymnase ont été désamianté
812	Chic-Chocs	812024	Du P'tit-Bonheur	1952	OUI	Plancher et mur	NON	
812	Chic-Chocs	812025	Esdras Minville	1968	OUI	plancher , mur et tuyauterie	NON	
812	Chic-Chocs	812027	Notre-Dame	1957	OUI	plancher et mur	NON	
812	Chic-Chocs	812029	Saint Paul	1968	OUI	Plancher et mur	NON	
812	Chic-Chocs	812408	Centre Micheline Pelletier	1980	NON			
812	Chic-Chocs	812031	Aux Quatre-Vents	1964	OUI	Plancher, mur, tuyauterie	NON	
812	Chic-Chocs	812332	CEA Envol	1941	OUI	plafond de la chaufferie	NON	
812	Chic-Chocs	812333	CEA St-Martin	1955	NON			
812	Chic-Chocs	812034	Antoine-Roy	1975	OUI	Plancher, tuyauterie	NON	
812	Chic-Chocs	812036	Saint-Joseph-Alban	1953	OUI	Mur et plancher	OUI	1 mur dans le local de maternelle
812	Chic-Chocs	812038	Notre-Dame-du-Sacré-Cœur	1963	OUI	Mur, plafond et plancher	NON	
812	Chic-Chocs	812040	C.-E.-Pouliot	1971	OUI	Mur (peinture sur blocs) plafond, plancher tuyauterie	OUI	Local de musique a été désamianté
812	Chic-Chocs	812041	Saint-Rosaire	1934	OUI	Mur , plafond, plancher, tuyauterie	NON	
812	Chic-Chocs	812042	De la Découverte	1951	OUI	Mur de deux local	NON	
812	Chic-Chocs	812044	Notre dame de liesse	1961	OUI	Mur	OUI	Crépi cimentaire enlevé dans la grande salle
812	Chic-Chocs	812058	Résidence CEP	1971	OUI	Plancher tuile	OUI	Certains locaux rénovés
812	Chic-Chocs	812059	Siège social	1968	OUI	1 local de conciergerie	NON	
821	CS Côte du Sud	821010	Provencher	1960	OUI	mur sous-sol	NON	
821	CS Côte du Sud	821013	Morissette	1958	OUI	mur étage, plancher RC	NON	
821	CS Côte du Sud	821014	Quatre-Vents	1961	NON		OUI	Enlever 2014
821	CS Côte du Sud	821015	Des Méandres	1961	NON		OUI	Enlever 2017
821	CS Côte du Sud	821016	Sec St-Anselme	1947	OUI	Murs, plafonds, plancher, calorifuge	NON	
821	CS Côte du Sud	821027	Sec St-Charles	1962	OUI	calirifuge	NON	au RDC
821	CS Côte du Sud	821028	CFER de Bellechasse	1951	OUI	Murs et plafonds	NON	
821	CS Côte du Sud	821020	La Marelle	1979	OUI	Plancher, isolant sur chauffe-eau	NON	
821	CS Côte du Sud	821021	Du Phare	1959	OUI	Murs	NON	encapsuler par un gypse
821	CS Côte du Sud	821022	La Ruche de Lanaudière	1955	OUI	plafond texturé, mur ciment plâtre sur béton	NON	encapsuler en partie
821	CS Côte du Sud	821023	Plein Soleil	1960	OUI	Murs et plafonds, composer à joints	NON	
821	CS Côte du Sud	821024	La Source	1962	OUI	plancher,tuiles	NON	côté gymnase
821	CS Côte du Sud	821025	Nouvelle-Cadie	1952	OUI	Murs, plafonds, calorifuge	NON	
821	CS Côte du Sud	821026	L'Étincelle	1878	OUI	Plafonds	NON	au dessus d'un plafond suspendu
821	CS Côte du Sud	821029	CEA Bellechasse	1878	OUI	murs et plafonds	NON	
821	CS Côte du Sud	821037	Sec St-Damien	1974	OUI	plancher,murs, plafond et calorifuge	NON	
821	CS Côte du Sud	821030	Belle-Vue	1962	OUI	Murs et planchers	NON	Planchers sont encapsulés
821	CS Côte du Sud	821038	Rayons de Soleil	1959	OUI	Murs, plafonds, planchers et calorifuge	NON	
821	CS Côte du Sud	821031	Échos de la Fôret	1966	OUI	Planchers et murs salle électrique	NON	
821	CS Côte du Sud	821032	Bon-Vent	1958	NON		OUI	enlever 2016
821	CS Côte du Sud	821035	Du Tremplin	1962	OUI	Murs, composé à joits, plâtre et ciment	NON	
821	CS Côte du Sud	821036	L'Éveil	1953	OUI	Murs et planchers	NON	seulement ss
821	CS Côte du Sud	821040	Notre-Dame-de-l'Assomption	1962	OUI	murs	NON	encapsuler
821	CS Côte du Sud	821041	Francolière	1980	OUI	planchers	NON	tuiles vinyle
821	CS Côte du Sud	821042	Tilleuls	1970	OUI	calorifuge	OUI	2014-03-10
821	CS Côte du Sud	821043	St-Thomas	1952	OUI	murs	NON	crépis décoratif
821	CS Côte du Sud	821044	Beaubien	1956	OUI	murs et plafonds	NON	calorifuge enlever 2019
821	CS Côte du Sud	821045	St-Nicolas	1959	OUI	planchers	NON	tuile vinyle
821	CS Côte du Sud	821046	St-Pie-X	1953	OUI	calorifuge, murs et plafonds	NON	
821	CS Côte du Sud	821047	Sec. Louis-Jacques-Casault	1961	OUI	Murs, plafonds, planchers et calorifuge	NON	
821	CS Côte du Sud	821048	Monseigneur-Sirois	1964	OUI	calorifuge	NON	
821	CS Côte du Sud	821050	St-François-Xavier	1921	OUI	murs, plafonds	NON	calorifuge enlever 2014
821	CS Côte du Sud	821051	Sec. Bon-Pasteur	1945	OUI	Murs, planchers, plafonds,calorifuge	NON	enlever,encapsuler dans zone de travaux 2016
821	CS Côte du Sud	821052	St-Jean	1960	OUI	murs,plafonds, planchers,calorifuge	NON	
821	CS Côte du Sud	821053	Aubert-De Gaspé	1951	OUI	calorifuge	OUI	enlever 2014
821	CS Côte du Sud	821055	St-Cyrille	1965	OUI	calorifuge	NON	local 51
821	CS Côte du Sud	821056	Jeanne-De Chantal	1944	OUI	murs, planchers	NON	tuile vinyle
821	CS Côte du Sud	821060	Colline	1966	OUI	planchers, murs, plafonds	NON	
821	CS Côte du Sud	821061	Sec. St-Paul	1973	OUI	murs, planchres, plafonds et calorifuge	NON	
821	CS Côte du Sud	821062	Chanoine-Ferland	1957	OUI	planchers	NON	
821	CS Côte du Sud	821063	St-Just	1960	NON		OUI	travaux réfection 18-19
821	CS Côte du Sud	821064	Ste-Lucie	1966	OUI	plafonds, planchers, calorifuge	NON	
821	CS Côte du Sud	821065	Ste-Apolline	1954	OUI	murs, plafonds, planchers	NON	
821	CS Côte du Sud	8218068	Résidence de la Colline	1966	OUI	murs, planchers, plafonds et calorifuge	NON	
821	CS Côte du Sud	821070	St-Marcel	1951	OUI	murs, planchres, plafonds	NON	calorifuge, enlever et encapsuler 2018
821	CS Côte du Sud	821071	Ste-Félicité	1978	OUI	murs, planchers, plafonds	NON	
821	CS Côte du Sud	821074	St-Joseph	1954	OUI	murs, planchers, plafonds	NON	
821	CS Côte du Sud	821075	Hauts-Sommets	1951	OUI	calorifuge	NON	
821	CS Côte du Sud	821077	Sec. De la Rencontre	1969	OUI	murs, planchers, plafonds	NON	
822	des Appalaches	822001	Notre-Dame	1961	OUI	Calorifuges, plâtre et plancher	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822002	St-Louis	1952	OUI	Calorifuges, plâtre, plancher, crépi et finis	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822008	St-Nom-de-Jésus	1960	OUI	Plâtre et plancher	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822012	Ste-Luce	1949	OUI	Calorifuges, plâtre, plancher, crépi et finis	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822017	Ste-Bernadette	1958	OUI	Calorifuges, plâtre, plancher, crépi et finis	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822020	Dominique-Savio	1957	OUI	Plancher	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822023	St-Nom-de-Marie	1960	OUI	Plancher	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822026	Paul VI	1964	OUI	Calorifuges et plancher	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822027	Pierre-Douce	1965	OUI	Calorifuges et plancher	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822029	Quatre-Vents	1955	OUI	Plâtre, plancher, panneaux et finis	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822032	Source	1963	OUI	Calorifuges, plancher et crépi	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822034	Arc-en-Ciel	1958	OUI	Calorifuges, plancher et crépi	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822036	Perce-Neige	1955	OUI	Calorifuges et plancher	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822039	St-Gabriel	1955	OUI	Calorifuges, plâtre et plancher	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822041	CEA L'Escale	1953	OUI	Calorifuges, plâtre et plancher	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822043	Étincelle	1955	OUI	Calorifuges, plâtre, plancher et tuile acoust.	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822044	St-Noël	1948	OUI	Calorifuges, plâtre, plancher et crépi	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822048	Plein-Soleil	1960	OUI	Calorifuges, plâtre, plancher et crépi	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822053	Passerelle	1961	OUI	Plâtre, plancher et crépi	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822056	Poly. Thetford	1961	OUI	Calorifuges, plâtre, plancher, crépi et finis	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822057	Poly. Black Lake	1964	OUI	Calorifuges, plâtre, plancher, crépi et pan.	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822058	Poly. Disraeli	1968	OUI	Calorifuges, plancher, pan., tuile ac. et finis	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822061	Tournesol	1973	OUI	Calorifuges et plancher	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
822	des Appalaches	822062	CFP Le Tremplin	1968	OUI	Calorifuges et plancher	Partiellement	Cf. 5 documents joints.
823	de la Beauce-Etchemin	823004	École Saints-Anges	1963	OUI	Murs intérieurs, murs périphériques et plafonds (rez-de-chaussée)	NON	Travaux de désamiantage partiel prévus été 2020
823	de la Beauce-Etchemin	005	École De Léry	1962	OUI	Calorifuge, murs intérieurs, murs périphériques, plafond, revêtements de planchers	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	006	CF des Bâtisseurs (Matériaux composites)	1980	NON			
823	de la Beauce-Etchemin	007	École le Tremplin	1964	OUI	Plafonds et revêtements de planchers	Partiellement	Travaux effectués été 2019
823	de la Beauce-Etchemin	008	École Monseigneur-De Laval	1954	OUI	Murs intérieus, murs péphériques, plafonds et revêtements de planchers	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	009	École Sainte-Famille	1962	OUI	Murs extérieurs	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	011	École d'Youville	1958	OUI	Calorifuge et revêtements de planchers	Partiellement	Travaux effectués été 2016
823	de la Beauce-Etchemin	012	École Lambert	1911	OUI	Murs intérieurs	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	013	École Arc-en-Ciel de Saint-Odilon	1955	OUI	Murs intérieus, murs péphériques, plafonds et revêtements de planchers	NON	Travaux de désamiantage partiel prévus été 2020
823	de la Beauce-Etchemin	014	École l'Envolée	1947	OUI	Murs intérieus, murs péphériques ett revêtements de planchers	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	016	École Louis-Albert-Vachon	1961	NON			
823	de la Beauce-Etchemin	017	École secondaire Veilleux	1963	OUI	Calorifuge, murs intérieurs, murs périphériques, plafond, revêtements de planchers	NON	Travaux de désamiantage partiel prévus été 2020
823	de la Beauce-Etchemin	018	Polyvalente Saint-François	1960	OUI	Calorifuge (sous-sol), murs intérieus, murs péphériques, plafonds et revêtements de planchers	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	019	École l'Enfant-Jésus	1957	OUI	Calorifuge, murs intérieurs et murs périphériques (sous-sol)	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	022	Polyvalente de Saint-Georges	1974	OUI	Calorifuge, murs intérieurs, plafonds	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	024	École Mgr-Feuiltault	1963	OUI	Calorifuge, murs intérieurs, murs périphériques et plafonds	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	025	École Maribel	1952	OUI	Calorifuge, murs intérieurs, murs périphériques et plafonds (sous-sol)	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	027	École l'Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse	1961	OUI	Murs intérieurs, murs périphériques et plafonds	Partiellement	Travaux effectué éé 2018
823	de la Beauce-Etchemin	028	École Notre-Dame-de-Saint-Elzéar	1950	OUI	Murs intérieurs, murs périphériques et plafonds	Partiellement	Travaux effectué été 2018
823	de la Beauce-Etchemin	030	École Notre-Dame de Lac-Etchemin	1957	OUI	Calorifuge (sous-sol), et revêtements de planchers	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	031	École Arc-en-Ciel de Saint-Camille	1956	OUI	Calorifuge, murs intérieurs, murs périphériques, plafond, revêtements de planchers	NON	

823	de la Beauce-Etchemin	032	École Rayons-de-Soleil	1975	OUI	Murs intérieurs, murs périphériques, plafond, revêtements de planchers	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	033	École Aubert-Gallion	1972	NON			
823	de la Beauce-Etchemin	034	École Petite-Abeille	1961	OUI	Calorifuge et murs intérieurs	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	036	École Fleurs-de-Soleil	1959	OUI	Calorifuge, murs intérieurs et plafonds	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	039	École du Trait-d'Union	1957	OUI	Calorifuge, murs intérieurs, murs périphériques et plafonds	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	040	École du Petit-Chercheur	1963	OUI	Murs intérieurs, murs périphériques, plafond, revêtements de planchers	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	041	École la Tourterelle	1948	OUI	Murs intérieurs, murs périphériques, plafond, revêtements de planchers	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	043	École des Sommets	1960	OUI	Calorifuge (sous-sol), murs intérieus, murs péphériques, plafonds et revêtements de planchers	NON	Travaux de désamiantage partiel prévus été 2020
823	de la Beauce-Etchemin	044	École Jouvence	1961	OUI	Revêtements de planchers	Partiellement	Travaux effectués été 2019
823	de la Beauce-Etchemin	045	Polyvalente des Abénaquis	1972	OUI	Murs intérieurs, murs périphériques et plafonds, et revêtements de plancher	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	046	École des Appalaches	1973	OUI	Calorifuge, murs intérieurs, murs périphériques, plafond, revêtements de planchers	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	048	École la Découverte	1960	OUI	Calorifuge, murs intérieurs et plafonds	Partiellement	Travaux effectués été 2018
823	de la Beauce-Etchemin	050	Siège social	1986	NON			
823	de la Beauce-Etchemin	051	École Barabé	1956	OUI	Murs intérieurs, murs périphériques et plafonds	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	052	École Drouin	1949	OUI	Murs intérieurs, murs périphériques et plafonds, et revêtements de plancher	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	054	CARTEM	1962	OUI	Calorifuge, revêtements de planchers	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	056	École l'Étincelle de Sainte-Marguerite	1963	OUI	Calorifuge, murs intérieurs, murs périphériques et plafonds, et revêtements de plancher	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	057	École l'Accueil	1935	OUI	Calorifuge, murs intérieurs, murs périphériques et plafonds (sous-sol)	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	059	Centre administratif de Sainte-Marie	1989	NON			
823	de la Beauce-Etchemin	060	École L'Aquarelle de Saint-Bernard	1952	OUI	Murs intérieurs, murs périphériques et plafonds, et revêtements de plancher	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	062	École Dionne	1953	OUI	Calorifuge, murs intérieurs et plafonds	Partiellement	Travaux effectués été 2018
823	de la Beauce-Etchemin	063	École Monseigneur-Fortier	1960	OUI	Calorifuge, murs intérieurs, murs périphériques et plafonds	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	064	École les Petits-Castors	1953	OUI	Murs intérieurs et plafonds	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	065	École Aquarelle de Saint-Georges	1952	OUI	Murs intérieurs et plafonds	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	066	École l'Astrale	1963	OUI	Calorifuge, murs intérieurs et murs périphériques	Partiellement	Travaux effectués été 2017
823	de la Beauce-Etchemin	067	Atelier Sartigan	1987	NON			
823	de la Beauce-Etchemin	068	Édifice les Sources	1988	NON			
823	de la Beauce-Etchemin	069	École la Source	1956	OUI	Calorifuge	Partiellement	
823	de la Beauce-Etchemin	070	École Lacroix	1959	OUI	Calorifuge, murs intérieurs, murs périphériques, plafond, revêtements de planchers	Partiellement	Travaux effectués été 2017
823	de la Beauce-Etchemin	072	École primaire les Sittelles	1985	NON			
823	de la Beauce-Etchemin	074	Polyvalente Benoît-Vachon	1970	OUI	Calorifuge, murs intérieurs, murs périphériques, plafond, revêtements de planchers	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	077	École Des Deux-Rives P-S	1963	OUI	Murs intérieurs, murs périphériques et plafonds	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	078	École l'Éco-Pin	1957	OUI	Murs intérieurs, plafonds et recouvrements de planchers	Partiellement	Travaux effectués été 2018
823	de la Beauce-Etchemin	080	École Kennebec	1953	OUI	Murs intérieurs (sous-sol)	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	081	École Grande-Coudée	1948	OUI	Murs intérieurs, murs périphériques et plafonds, et revêtements de plancher	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	84	École Sainte-Thérèse	1963	OUI	Murs intérieurs, murs périphériques et plafonds	Partiellement	Travaux effectués été 2017
823	de la Beauce-Etchemin	086	École des Bois-Francs	1960	OUI	Murs intérieurs	Partiellement	Travaux effectués été 2017
823	de la Beauce-Etchemin	087	École Bellarmin	1950	OUI	Murs intérieurs	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	088	École Nazareth	1950	OUI	Calorifuge, murs intérieurs et plafonds	Partiellement	Travaux effectués été 2017
823	de la Beauce-Etchemin	089	École des Joyeux-Compagnons + Des Lutins	1959	OUI	Calorifuge	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	090	École Sainte-Martine	1956	OUI	Murs intérieurs et plafonds	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	092	École primaire l'Éveil	1982	NON			
823	de la Beauce-Etchemin	093	École Roy + St-Louis	1955	OUI	Murs intérieurs et plafonds	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	095	Polyvalente Bélanger	1968	OUI	Calorigue, murs intérieurs, plafonds et recouvrements de planchers	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	096	École Harmonie	1959	OUI	Murs intérieurs, murs périphériques et plafonds	NON	Travaux de désamiantage partiel prévus été 2020
823	de la Beauce-Etchemin	097	École Curé-Beaudet	1963	OUI	Murs intérieurs et revêtements de planchers	NON	Travaux de désamiantage partiel prévus été 2020
823	de la Beauce-Etchemin	098	École Notre-Dame-du-Rosaire	1961	OUI	Murs intérieurs et revêtements de planchers	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	099	École secondaire de la Haute-Beauce	1961	OUI	Calorifuge, murs périphériques et plafonds	NON	
823	de la Beauce-Etchemin	118	Aire de chantier	2014	NON			
823	de la Beauce-Etchemin	361	Édifice Monseigneur-Beaudoin	1955	OUI	Calorifuge, murs extérieurs, plafonds	Partiellement	Travaux effectués été 2018
823	de la Beauce-Etchemin	423	CFP CIMIC	1993	Non			
823	de la Beauce-Etchemin	482	CFP Pozer	1961	OUI	Murs extérieurs et plafonds	NON	
824	des Navigateurs	824001	Sainte-Hélène	1953	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824002	École Petits Cheminots (Notre-Dame)	1916	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824003	École Saint-Louis-de-France	1955	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824004	École du Bac	1952	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824006	CEA des Bateliers (Charny)	1910	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824007	École du Tournesol	1965	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824008	École du Grand-Fleuve (Maria-Dominique)	1962	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824010	École Notre-Dame-d'Etchemin	1955	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824011	École du Grand-Fleuve (du Méandre)	1949	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824012	École Gagnon	1950	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824013	École Belleau	1962	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824014	École Saint-Joseph	1885	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824015	École de Taniata	1960	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824017	École du Ruisseau	1966	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824018	École Sainte-Thérèse	1955	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824019	École Sainte-Marie	1954	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824020	École de l'Épervière	1960	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824021	École Plein-Soleil	1985	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824022	École Saint-Dominique	1955	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824023	École des Moussaillons	1955	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824024	École de l'Amitié	1962	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824025	Couvent Saint-Gilles	1951	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824026	École Étienne-Chartier	1963	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824027	École Charles-Rodrigue	1952	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824028	École de l'Auberivière	1950	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824029	École de la Caravelle (St-Flavien)	1953	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824030	École Notre-Dame	1955	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824031	École Desjardins	1951	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824032	École de la Nacelle	1983	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824033	École la Mennais	1955	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824034	École de la Caravelle (Joly)	1960	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824035	École de la Caravelle (Dosquet)	1958	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824036	École des Quatre-Vents	1963	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824037	École du Chêne	1962	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824038	École de la Falaise	1915	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824039	École de la Clé-d'Or	1951	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824040	École de la Berge	1951	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824041	École de la Source	1979	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824042	École du Grand-Voilier (Saint-Laurent)	1961	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824043	École des Mousserons	1980	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824044	École de la Chanterelle	1980	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824045	École de la Ruche	1981	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824046	École de l'Odyssée	1982	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824048	École la Martinière	1977	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824049	École des Petits-Cheminots (La Passerelle)	1983	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824103	École secondaire Beaurivage	1970	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824104	École secondaire Pamphile-Le May	1969	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824105	École secondaire Guillaume-Couture	1943	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824109	École secondaire les Etchemins	1967	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824110	Centre administratif	1980	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824112	École Pointe-Lévy	1961	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824113	École secondaire Champagnat	1958	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824120	Centre de formation en montage de lignes	1959	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824121	Centre de formation en montage de lignes (classes)	1954	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824122	Centre de formation en montage de lignes (mécanique)	1954	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824132	CEA des Bateliers (St-Romuald)	1993	OUI	Mur, plafond	NON	
824	des Navigateurs	824133	École des Pixels	1956	OUI	Mur, plafond	NON	
831	de Laval	831001	Raymond Pavillon Nord	1949	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831002	Raymond Pavillon Sud	1954	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831003	Fleur de Vie	1958	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831004	Fleur de Vie Pavillon A	1954	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831005	Fleur de Vie Pavillon B	1957	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831006	L'Étincelle	1957	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831007	La Source	1962	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	

831	de Laval	831008	L'Orée-des-Bois	1968	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831009	Des Cèdres	1958	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831010	Cœur-Soleil	1962	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831011	Cœur-Soleil (maternelle)	1967	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831012	Pépin	1965	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831013	Le Petit Prince	1971	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831014	Marc-Aurèle-Fortin	1970	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831015	Jean-Piaget	1968	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831016	L'Aquarelle	1998	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831017	L'Envolée	1995	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831018	Centre le Tremplin	1964	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831019	Le Baluchon	1960	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831020	Demers	1956	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831021	Latour	1951	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831023	Du Parc	1957	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831024	Pavillon Arthur-Buies	1998	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831025	Des Cardinaux	2002	OUI	Plafond, Plancher	NON	
831	de Laval	831026	Centre Horticole Annexe	2000	OUI	Murs, plafonds	NON	
831	de Laval	831027	Le Sentier	1964	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831028	Charles-Bruneau	1993	OUI	Plafond, Plancher	NON	
831	de Laval	831029	Les Explorateurs préscolaire	1966	OUI	Plafonds, Murs	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831030	Les Explorateurs	1951	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831031	Les Explorateurs annexe	1953	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831032	Paul-Comtois	1966	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831033	Père-Vimont	1961	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831034	Sainte-Béatrice	1959	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831035	Alfred-Pellan	1966	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831036	Ulric-Debien	1964	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831037	Hébert	1959	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831038	Fleur-Soleil	1955	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831039	L'Escale	1961	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831040	Notre-Dame-du-Sourire	1961	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831042	Jean-XXIII	1960	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831043	L'Envol	1960	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831044	Bois-Joli	1965	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831045	Val-des-Arbres	1968	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831047	Saint-Charles	1959	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831049	Des Ormeaux	1965	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831051	Le Charpentier	1985	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831052	De l'Avenir	2012	NON	aucun	NON	
831	de Laval	831053	J.-J.-Joubert	1965	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831054	Saint-Julien	1964	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831055	St-Gilles Pav.1	1956	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831058	Coursol	1965	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831059	l'Arc-en-ciel pav 2(Saint-Gérard)	1960	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831060	Le Sorbier (Préscolaire)	1966	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831061	Le Frêne	1965	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831062	l'Arc-en-ciel pav 1(Sainte-Cécile)	1959	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831063	Léon-Guilbeault Pavillon 3	1956	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831064	Léon-Guilbault	1967	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831065	De l'Équinoxe	2012	NON	aucun	non, nouveau bâtiment	
831	de Laval	831066	L'Orée-des-Bois Pav. 2	2016	NON	aucun	non, nouveau bâtiment	
831	de Laval	831067	Du Boisé	2019	NON	aucun	non, nouveau bâtiment	
831	de Laval	831068	Simon-Vanier	1969	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831069	Sainte-Marguerite	1958	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831074	Saint-Norbert	1956	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831077	Les Quatre-Vents	1965	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831078	Monseigneur-Laval	1962	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831079	Le Tandem 1	1953	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831081	Le Tandem 2	1920	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831082	L'Harmonie	1960	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831083	Saint-Paul	1962	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831084	Pierre-Laporte	1970	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831085	Jean-Lemonde	1970	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831086	Paul-VI	1965	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831087	Sainte-Dorothée	1951	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831088	Trois-Soleils I	1954	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831089	Trois-Soleils II	1961	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831091	Val des ruisseaux	2017	NON	aucun	non, nouveau bâtiment	
831	de Laval	831092	Primaire St-Martin		À VENIR	N/A	N/A	
831	de Laval	831093	Centre de qualification... (CQPEL)	1991	OUI	Tuyauterie, isolant de ventilation	OUI	Bâtiment déshabiller lors de la conversion
831	de Laval	831094	Cunard	1984	NON	à venir	NON	en création
831	de Laval	831095	Nouvelle école Chomedey		À VENIR	N/A	N/A	
831	de Laval	831097	École Val Martin		À VENIR	N/A	N/A	
831	de Laval	831099	École spécialisé		À VENIR	N/A	N/A	
831	de Laval	831096	De la Cime	2019	NON	aucun	non, nouveau bâtiment	
831	de Laval	831100	Poly-Jeunesse	1973	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831101	Villemaire	1910	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831102	Curé-Antoine-Labelle	1962	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831104	École Val-des-Rapide		À VENIR	N/A	N/A	
831	de Laval	831105	Horizon-Jeunesse (420 Métallurgie)	1970	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831106	L'Odyssée des Jeunes	1979	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831107	Leblanc (050-480 IPIQ)	1965	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831108	Georges-Vanier (330-impulsion, 440 Polymécanique)	1949	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831109	Primaire secteur est	1949	À VENIR	N/A	N/A	
831	de Laval	831110	St-Gilles Pav. 2	1960	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831111	St-Gilles Pav.3	1957	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831112	Eurêka	1962	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831113	Centre administratif 3	1954	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831114	Mont-de-La Salle	1917	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831115	Centre Josée Faucher	1965	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831117	Marcel-Vaillancourt	1961	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831118	Saint-Paul Pav. 2	1954	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831119	Saint-Maxime	1963	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831120	St-Martin	1961	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	désamiantage partiel
831	de Laval	831121	École Internationale de Laval	1972	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831122	Saint-François	1962	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831126	Centre administratif	1968	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831127	C.F.A. Les Berges	1958	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831130	Hôtelière de Laval	1963	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831131	Paul-Émile-Dufresne	1965	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831132	Le Chantier	1976	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831134	Centre Horticole	1963	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831135	Compétence 2000	1969	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831137	Les Berges, édifice 2	1948	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831138	Pavillon Rolland-Gratton	1963	INFO NON DISPO	N/A	N/A	Démolit
831	de Laval	831139	Centre d'Orthophonie Pavillon Ste-Croix	1949	OUI	Murs, plafond	NON	
831	de Laval	831143	Léon-Guilbeault Pavillon 2	1953	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831146	Service des ressources matérielles	1961	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
831	de Laval	831810	Chantier III	1995	OUI	Murs, plafonds, Planchers	NON	
841	des Affluents	841001	La passerelle	1949	OUI	Mur, plafond, entre-plafond et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841002	Sainte-Marie-des-Anges	1952	OUI	Plâtre sur ciment, ciment, crépis décoratifs, calorifuge, Plancher et plafond	NON	
841	des Affluents	841003	Saint-Jude	1959	OUI	Mur, plafond, entre-plafond, plancher et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841004	Mgr-Charlebois	1959	OUI	Mur, plafond, entre-plafond, plancher et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841005	Marguerite-Bourgeois	1951	OUI	Plâtre sur ciment, ciment, béton léger, crépis décoratifs, plancher et plafond	NON	
841	des Affluents	841006	Amédée-Marsan	1955	OUI	Mur, plancher, plafond , crépis de ciment et calfeutrage	NON	

841	des Affluents	841007	Saint-Louis	1958	OUI	Plâtre sur ciment, crépis décoratifs, composé à joint, plancher, plafond, entre-plafond et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841008	du Coteau	2000	NON			
841	des Affluents	841010	Lionel-Groulx	1958	OUI	Plancher, plafond et ciment à joint	NON	
841	des Affluents	841011	Pie-XII	1961	OUI	Plâtre sur ciment, calorifuge, plancher et plafond	NON	
841	des Affluents	841012	Henri-Bourassa/Soleil de l'aube	1965	OUI	Plancher, plafond et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841013	Louis-Fréchette	1964	OUI	Calorifuge, plâtre sur ciment et crépis décoratifs	NON	
841	des Affluents	841014	Marie-Victorin	1960	OUI	Plâtre sur ciment, crépis décoratifs, plancher et plafond	NON	
841	des Affluents	841015	Alphonse-Desjardins	1951	OUI	Fondations, Plâtre sur ciment et crépis décoratifs	NON	
841	des Affluents	841016	Centre Brien	1951	OUI	Façade en crépis de ciment	NON	
841	des Affluents	841017	l'Envolée	1955	OUI	Plancher, plafond et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841018	Jean-XXIII	1960	OUI	Plancher, plafond, plâtre, ciment à joint, crépis décoratifs et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841019	Jean-XXIII annexe	1965	NON			
841	des Affluents	841020	Longpré	1962	OUI	Plancher, plafond, crépis décoratifs, soffite, ciment à joint et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841021	Longpré annexe	1966	NON			
841	des Affluents	841022	Saint-Paul	1956	OUI	Plâtre sur ciment, plancher et plafond	NON	
841	des Affluents	841023	Jean-Claude-Crevier	1947	OUI	Plafonds, entre-plafond, plâtre sur ciment, crépis décoratifs	NON	
841	des Affluents	841024	Louis-Joseph-Huot	1959	OUI	crépis décoratifs, plâtre sur ciment, revêtement gris, plafond, plancher et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841025	Aux-Quatre-Vents	1954	OUI	Crépis décoratifs, plâtre sur ciment, calorifuge et plafond	NON	
841	des Affluents	841026	de la Seigneurie	2012	NON			
841	des Affluents	841027	Jean-Baptiste-Meilleur	1963	OUI	Plâtre sur ciment, plafond, entre-plafond, composé à joint, calorifuge	NON	
841	des Affluents	841028	des Pionniers	2015	NON			
841	des Affluents	841029	Centre administratif	1963	OUI	Calorifuge	NON	
841	des Affluents	841030	Émile-Nelligan	1971	OUI	Plancher, crépis cimentaires (murs extérieurs) et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841031	Paul-Arseneau	1973	OUI	Plancher, plafond, ciment à joint, goudron (sur isolant), panneaux de fibrociment et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841032	Tournesol	1981	OUI	Plancher (tuile de vinyle) et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841033	des Moissons	1982	OUI	Calorifuge, plancher et fondation	NON	
841	des Affluents	841034	Valmont-sur-Parc	2016	NON			
841	des Affluents	841035	Gareau	1961	OUI	Plancher	NON	
841	des Affluents	841036	Entramis	1986	OUI	tuile de plancher	NON	
841	des Affluents	841037	du Moulin	1985	NON			
841	des Affluents	841038	l'Horizon	1987	OUI	Tuile de plancher	NON	
841	des Affluents	841039	le Bourg-Neuf	1989	OUI	Calorifuge	NON	
841	des Affluents	841040	de la Paix	1987	OUI	Tuile de plancher	NON	
841	des Affluents	841041	Félix-Leclerc	1992	NON			
841	des Affluents	841042	la Tourterelle	1991	NON			
841	des Affluents	841044	Louis-Laberge	2017	NON			
841	des Affluents	841047	Jean-Duceppe	1992	NON			
841	des Affluents	841049	Point-du-Jour	1996	NON			
841	des Affluents	841050	de l'Amitié	1997	NON			
841	des Affluents	841051	la Majuscule	1998	NON			
841	des Affluents	841055	St-Guillaume	1958	OUI	Plancher, plafond, entre-plafond, composé à joint, crépis décoratifs et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841057	Mgr-Mongeau	1955	OUI	Plâtre sur ciment et plancher	NON	
841	des Affluents	841101	la Menais	1953	OUI	Plancher, plafond, plâtre, crépis décoratifs et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841102	Léopold-Gravel	1961	OUI	Plancher, plafond, fondation, plâtre, crépi décoratif et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841103	le Rucher	1971	OUI	Plancher, plafond, ciment à joint, calfeutrage et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841104	Centre l'Avenir	1955	OUI	Plafond, entre-plafond, fondation, plâtre sur ciment et crépis décoratif	NON	
841	des Affluents	841105	le Prélude	1960	OUI	Plancher	NON	
841	des Affluents	841106	St-Joachim	1971	OUI	Plancher, plafond, composé à joints et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841107	St-Louis	1951	OUI	Plâtre sur ciment, crépis décoratifs, plancher et plafond	NON	
841	des Affluents	841108	des Rives	1996	NON			
841	des Affluents	841109	CFP des Moulins	1997	NON			
841	des Affluents	841110	Saint-Charles	1904	OUI	Plancher, plafond et plâtre	NON	
841	des Affluents	841111	du Boisée	1985	NON			
841	des Affluents	841112	Armand-Corbeil	1968	OUI	Plancher et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841114	de la Sablière	1984	OUI	Tuile de plancher	NON	
841	des Affluents	841115	des Hauts-Bois	1977	OUI	Calorifuge	NON	
841	des Affluents	841116	de la Source	1976	OUI	calorifuge et tuile de plancher	NON	
841	des Affluents	841117	Esther-Blondin	1977	OUI	Plancher, plafond et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841118	le Castelet	1980	OUI	Calorifuge	NON	
841	des Affluents	841119	aux 4 vents	1980	OUI	Tuile de vinyle et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841120	Bernard-Corbin	1980	OUI	Calorifuge	NON	
841	des Affluents	841121	l'Arc-en Ciel	1987	OUI	Plafond (Flocage)	NON	
841	des Affluents	841122	Jean-de-la-Fontaine	1963	OUI	Plancher, plafond, ciment à joint, crépis décoratifs et calorifuge	NON	
841	des Affluents	841127	du Vieux-Chêne	1989	NON			
841	des Affluents	841128	de l'étincelle	1990	NON			
841	des Affluents	841129	école du Soliel-Levant	1990	NON			
841	des Affluents	841130	du Geai-Bleu	1992	NON			
841	des Affluents	841131	de l'Odyssée	1993	NON			
841	des Affluents	841133	le Relais	1992	NON			
841	des Affluents	841134	des-Trois-Saisons	1995	NON			
841	des Affluents	841135	Ressources Éducatives	1883	NON			
841	des Affluents	841136	l'Orée-des-Bois	1996	NON			
841	des Affluents	841137	de l'Aubier	1997	NON			
841	des Affluents	841200	CFP des Riverains	1970	OUI	Plancher, plafond et entre-plafond	NON	
841	des Affluents	841230	Centre la Croisée	1963	OUI	Plafond et plâtre sur ciment	NON	
841	des Affluents	841803	Centre Valmont	1989	NON			
841	des Affluents	841805	l'Impact	1964	NON			
841	des Affluents	841809	Ressources matérielles	2011	NON			
842	des Samares	842B001	École primaire de l'Aubier	1998	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B003	École Sainte-Geneviève	1962	OUI	Murs, plafonds, tuyauterie-coude, tuyauterie-droite	Oui au niveau de la tuyauterie droite - coude, la chaufferie et 80% des plafonds	Toute la tuyauterie de chauffage a été enlevée.
842	des Samares	842B004	École primaire Sainte-Anne	1956	OUI	Murs, plafonds, calorifuge	OUI	Toute la tuyauterie et la chaufferie a été retirée
842	des Samares	842B005	École Saint-Joseph	1962	OUI	Mur de division, plafond, mur extérieur	Oui au niveau de la tuyauterie ainsi que la chaufferie	Mais les planchers ont été décapsulés, ainsi que le plafond de la salle électrique
842	des Samares	842B006	École primaire de la Source d'Autray	1952	OUI	Tuyauterie, plafond, mur, mur extérieur	Non	
842	des Samares	842B007	École primaire Sainte-Anne	1960	OUI	Mur extérieur	OUI	Tout a été enlevée
842	des Samares	842B008	École primaire Dusablé	1950	OUI	Plafond et mur composés de plâtre de ciment	Non	Mais les plafonds ont été recouvert de gypse
842	des Samares	842B009	Centre de formation du Havre-Jeunesse	1995	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B011	École primaire Jean-Chrysostôme-Chaussé	1954	OUI	Murs, murs extérieur	Non	Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé.
842	des Samares	842B012	École secondaire de la Rive	1997	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B013	École des Tourbillons	1960	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B014	École des Rafales	1949	OUI	Murs, plafonds, tuyaux de chauffage	Non	Au niveau des murs et plafonds ; Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé ; Calorifugeage
842	des Samares	842B015	École des Explorateurs	1999	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B016	École primaire Saint-Cœur-de-Marie	1962	OUI	Murs extérieur	Non	
842	des Samares	842B017	École primaire Sainte-Bernadette	1956	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B018	École primaire Emmélie-Caron	1956	OUI	Tous les murs extérieur composés de crépit de ciment	Non	
842	des Samares	842B020	Centre administratif	1948	OUI	Plafonds, murs,	Oui pour la chaufferie (100%)	Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé
842	des Samares	842B022	École Sainte-Marguerite	1958	OUI	Plafonds, murs, tuyaux de chauffage	Non	Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé et pour certains murs, encapsulé par panneau de béton et céramique sur crépi
842	des Samares	842B023	École Notre-Dame	1960	OUI	Conduit, plafonds, tuyauterie, planchers, murs	OUI	Dégarnissage complet des isolants calorifuges en condition de chantier à risque élevé et chaufferie
842	des Samares	842B025	École primaire Bernèche	1959	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B026	Centre de formation de Montcalm	2002	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B027	École primaire Panet	1960	OUI	Murs, plafonds, murs extérieurs	Non	Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé
842	des Samares	842B029	École primaire de l'Ami-Soleil	1960	OUI	Plafonds	Non	Amiante calorifugeage inclus au projet de chauffage
842	des Samares	842B031	École primaire Bérard	1960	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B033	École primaire Youville	1956	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B035	École primaire Germain-Caron	1950	OUI	Plafonds-murs	Non	Au niveau des murs ; Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé
842	des Samares	842B036	Centre de formation de Rawdon	1973	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B037	École primaire Sainte-Hélène	1958	OUI	Tuyauterie et murs extérieurs	Oui à 70% pour la tuyauterie	Recouvrir l'isolant exposé/endommagé et sceller et couvrir le ciment endommagé exposé
842	des Samares	842B039	Bâtiment multifonctionnel NDP-CSS	2009	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B040	École primaire Saint-Jean-Baptiste	1960	OUI	Murs et plafonds	Non	Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé
842	des Samares	842B041	École primaire de Saint-Alphonse	1962	OUI	Murs et plafonds	Non	Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé
842	des Samares	842B043	École Sainte-Anne	1951	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B044	École Notre-Dame-de-Fatima	1952	OUI	Tuyauterie - murs	Non	Dégarnissage complet des isolants calorifuges en condition de chantier à risque élevé
842	des Samares	842B046	École Vert-Demain	2013	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B047	École primaire de Saint-Côme	1958	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B048	École primaire de Sainte-Marcelline	1957	OUI	Murs et plafonds	Non	Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé
842	des Samares	842B049	École primaire Saint-Théodore-de-Chertsey	1955	OUI	Murs	Non	Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé

842	des Samares	842B050	École Notre-Dame-de-la-Merci	1948	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B051	École Saint-Émile	1950	OUI	Murs et plafonds	Non	
842	des Samares	842B052	École Sir-Wilfrid-Laurier	1963	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B053	École de l'Arc-en-Ciel	1933	OUI	Murs et plafonds	Non	Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé ; Retirer les morceaux désolidarisés, sceller et couvrir les matériaux cimentaire en condition de chantier à risque modéré
842	des Samares	842B054	École primaire des Amis-Soleils	1983	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B055	École primaire de la Source	1994	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B056	École primaire des Eaux-Vives	1998	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B057	Atelier - Entretien SRM	1954	OUI	Murs et toits	Non	Encapsuler à 100%, Tous les murs et plafonds ont été recouvert de gypse
842	des Samares	842B058	École Louis-Joseph-Martel	1956	OUI	Murs, murs extérieurs, Tuyauterie, Plafond, Entretoit	Oui pour la tuyauterie de chauffage à 100%	Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé
842	des Samares	842B059	École primaire Notre-Dame	1954	OUI	Murs, tuyauterie coude et raccord	Oui au niveau de la tuyauterie droite et coude	
842	des Samares	842B061	Bâtiment informatique Joliette	2014	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B062	École de l'Espace-Jeunesse	2015	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B063	École du Christ-Roi	1948	OUI	Murs, plafonds	Non	Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé
842	des Samares	842B064	École Dominique-Savio	1964	OUI	Murs, plafonds, tuyauterie, mur extérieur	Oui la tuyauterie a été enlevé à 100%	Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé ; Enlever l'isolant avec la technique sacs à gants
842	des Samares	842B066	École Sainte-Marie	1956	OUI	Murs, plafonds, tuyauterie	Oui partiellement	Tuyauterie retiré seulement dans la chaufferie
842	des Samares	842B068	Atelier Archambault - Service de garde Saint-Pierre	1956	OUI	Tuyauterie - murs - plafonds	Non	Tuyauterie ; Enlever l'isolant avec la technique sacs à gants; Murs et plafonds ; Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé
842	des Samares	842B069	École vers l'Avenir	1967	OUI	Plafonds - murs	Non	Plafond ; Appliquer un scellant sur les rebords de ciment exposé Mur ; Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé
842	des Samares	842B070	École primaire Monseigneur J.-A.-Papineau	1961	OUI	Tuyauterie - plafonds - murs	Oui pour la tuyauterie	40% d'amiante qui a été enlevée au plafond et 100% tuyauterie
842	des Samares	842B072	École Monseigneur-Jetté	1962	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B073	École Rose-des-Vents	1956	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B074	Centre d'excellence en santé de Lanaudière	2017	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B075	École primaire Sainte-Thérèse	1952	OUI	Murs, plafonds, tuyauterie, mur extérieur	Oui, pour la tuyauterie	Et recouvert des murs et plafonds de gypse 30%
842	des Samares	842B076	École Wilfrid-Gervais	1966	OUI	Tous les coudes isolés avec de la pâte fibreuse	Non	
842	des Samares	842B077	École Saint-Pierre	1951	OUI	Murs, plafonds, vide sanitaire et entretoit	Oui à 40%	Retirer les morceaux désolidarisés, sceller et couvrir les matériaux cimentaire en condition de chantier à risque élevé ou élevé allégé
842	des Samares	842B078	Centre multisport de Lanaudière	2015	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B079	École Marie-Charlotte	1945	OUI	Murs, plafonds, plancher du gym, tuyauterie	Oui à 10%	Retirer les morceaux désolidarisés, couvrir les trous d'une plaque de gypse et nettoyage de l'entre-plafond, travaux à risque élevé allégé ou élevé ; Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé
842	des Samares	842B080	École des Virevents	2017	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B081	École primaire du Ruisseau	2018	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B083	Atelier Archambault	1951	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B084	École primaire Sacré-Cœur-de-Jésus	1928	OUI	Plafond chaufferie - Coudes isolés d'une pâte fibreuse	Oui dans la chaufferie (Plafond et tuyauterie)	
842	des Samares	842B085	École primaire Notre-Dame-de-la-Paix	1958	OUI	Murs extérieurs, murs, Tuyauterie coude	Oui dans la chaufferie (Tuyauterie coude)	
842	des Samares	842B086	École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur	1957	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B087	École primaire des Brise-vent	1955	OUI	Plafonds, murs, tuyauterie	Non	Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé ; Considérer l'enlèvement des panneaux rigide (ciment-amiante)
842	des Samares	842B089	École primaire Saint-Joseph	1965	OUI	Plafonds, murs, tuyauterie, murs extérieurs	Oui au niveau des murs extérieur et de la salle électrique	
842	des Samares	842B090	École du Préambule	2019	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B091	École primaire Notre-Dame	1950	OUI	Tuyauterie	Non	Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé
842	des Samares	842B092	École primaire de l'Île Saint-Ignace	2019	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B093	École primaire de Sainte-Marie-Salomé	1961	OUI	Tuyauterie, plafond de la chaufferie	Oui pour la tuyauterie et la chaufferie	
842	des Samares	842B094	École primaire Saint-Louis-de-France	1961	OUI	Tuyauterie, plafonds	Oui pour la tuyauterie	
842	des Samares	842B095	École primaire de Grand-Pré	1953	OUI	Murs, plafonds, murs extérieurs, chaufferie	Oui pour la chaufferie	
842	des Samares	842B096	École primaire Dominique-Savio	1952	OUI	Chaufferie, tuyauterie, plafonds, murs, murs extérieurs	Oui, toilette des filles	murs et plafonds ; Tuyauterie
842	des Samares	842B097	Centre de formation en santé de Saint-Esprit	1954	OUI	Plafond de la chaufferie	Non	
842	des Samares	842B098	École secondaire de l'Achigan / Centre de formation de l'Achigan	1971	OUI	Murs, plafonds, tuyauterie	Oui, Plafond et tuyauterie des appentis	
842	des Samares	842B099	École secondaire de l'Érablière	1971	OUI	Tuyau de chauffage de la salle mécanique	Oui à 20%	Enlever l'isolant avec la technique sacs à gants et amiante autour de conduit et hotte
842	des Samares	842B101	Centre de formation de l'Envol	1967	OUI	Salle mécanique et murs extérieurs	OUI	40% du bâtiment
842	des Samares	842B102	Centre multiservice des Samares	1962	OUI	Murs, plafonds, tuyauterie	Oui, pour la tuyauterie ainsi que les murs et plafonds de la toilette des hommes	
842	des Samares	842B103	École secondaire Thérèse-Martin	1964	OUI	Tuyauterie, mur, plafonds	Oui, au niveau des plafonds de plusieurs locaux (Aile A à 90%)	
842	des Samares	842B104	École secondaire Pierre-de-Lestage	1969	OUI	Tuyauterie, mur, plafonds	Non	Tuyauterie ; Enlever l'isolant avec la technique sacs à gants
842	des Samares	842B105	École secondaire Barthélemy-Joliette	1961	OUI	Tuyauterie, mur, plafonds	Oui, toilette 2e étage ; plafonds et murs dans plusieurs locaux	20% du bâtiment
842	des Samares	842B107	École secondaire des Montagnes	1977	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B108	École secondaire Bermon	1976	OUI	Tuyauterie et la structure	Oui, chauffe-eau (100%)	
842	des Samares	842B109	École secondaire des Chutes	1977	OUI	Murs, plafonds, tuyauterie, mur extérieur de la chaufferie	Oui à 100%	
842	des Samares	842B111	École Saint-Louis	2019	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B113	École Maternelle Sainte-Geneviève	1967	OUI	Mur extérieur	Non mais a été recouvert par l'extérieur	
842	des Samares	842B114	École de l'Envolée	1954	OUI	Mur extérieur en facade	NON	Sceller et couvrir le ciment endommagé exposé
842	des Samares	842B118	École des Boutons-d'Or	1984	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B119	École de l'Oiseau-Bleu	1985	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B123	École de la Gentiane	1997	NON	N/A	N/A	
842	des Samares	842B125	École primaire du Carrefour-des-Lacs	1993	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851001	Alpha	1951	OUI	Mur et plafond	NON	Certains secteurs désamiantés lors de travaux de réaménagement. Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851002	Le Rucher pav. Félix-Leclerc	1950	OUI	Mur et plafond	NON	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851003	Des Persséides (Pav. Des Primevères)	1985	OUI	Mur de la salle mécanique originale	OUI	Réaménagement majeur de l'école en 2011. Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851004	Girouard	1963	OUI	Mur	NON	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851005	Des Ramilles	1999	OUI	Tuile de plancher	NON	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851007	Sauvé	1952	OUI	Mur et plancher	NON	Quelques sections de plafonds contiennent de l'amiante
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851008	Village-des-Jeunes	1958	OUI	Tuile de plancher gymnase	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851010	Rose-des-Vents	1962	OUI	Mur, plafond et tuile de plancher	NON	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851012	Le Rucher	1955	OUI	Mur, plafond et tuile de plancher	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851013	Le Rucher annexe	1968	OUI	Tuile de plancher	NON	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851015	Terre des Jeunes	1958	OUI	Mur, plafond et tuile de plancher	NON	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851016	Cœur à Cœur, l'alternative	1953	OUI	Mur, plafond et tuile de plancher	NON	Secteur Construction original de 1953
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851017	Secondaire Hubert-Maisonneuve	1960	OUI	Mur et plafond	NON	Secteur Construction original de 1960
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851018	Pavillon Jacques Labrie	1951	OUI	Mur	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851019	Le Carrefour	1973	OUI	Tuile de plancher	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851020	Notre-Dame	1957	OUI	Mur et plafond	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851022	Prés Fleuris	1961	OUI	Tuile de plancher	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851023	Le Tournesol	1979	OUI	Tuile de plancher	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851024	Secondaire Rive-Nord	1994	OUI	Joint de chaudière	NON	Aucune amiante dans cette école autre que le joint de chaudiere de la salle mécanique 2024
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851025	Sainte-Scholastique	1960	NON	N/A	OUI	Projet majeur en plomberie en 2014
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851026	De la Clairière	1997	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851027	Du Mai	1990	OUI	Calorifugeage non apparent (à l'intérieur des murs et plafonds)	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851028	Jeunes du Monde	1992	OUI	Calorifugeage non apparent (à l'intérieur des murs et plafonds)	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851029	Marie-Soleil-Tougas	1998	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851030	Des Grands-Chemins	2000	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851031	De L'Aquarelle	1997	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851032	Le Sentier	1957	OUI	Plafond	NON	Désamiantage de flocage au plafond dans certains secteurs. Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851033	Gaston-Pilon	1971	OUI	Tuile de plancher	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851034	Secondaire Lucille-Teasdale	2000	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851035	Val-des-Ormes	1956	OUI	Calorifugeage non apparent (à l'intérieur des murs et plafonds)	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école. Désamiantage de plafonds. Remplacement de tuile de vinyle contenant de l'amiante.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851036	De Fontainebleau	2000	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851037	Saint-Gabriel (Pav. Saint-Gabriel)	1955	OUI	Mur et plafond	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851038	Pavillon Blanchard	1955	OUI	Mur	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851039	Saint-Gabriel (Pav. Notre-Dame)	1928	OUI	Mur , plafond et tuile de plancher	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851040	Le Tandem (Pav. Lionel-Bertrand)	1960	OUI	Mur, plafond et tuile de plancher	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851041	Du Trait-d'Union (Pav. Adolphe-Chapleau)	1963	OUI	Plancher	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851042	Le Tandem (Pav. Augustin-Charlebois)	1951	OUI	Mur et plafond	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851043	Du Trait-d'Union pav. Charles-Ducharme	1952	OUI	Mur, plancher et calorifuge	NON	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851044	Notre-Dame de l'Assomption	1956	OUI	Mur, plancher et calorifuge	NON	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851045	Plateau Saint-Louis (Pav. Saint-Louis)	1961	OUI	Plafond	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école. Désamiantage de plafonds
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851046	Secondaire Henri-Dunant	2005	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851047	Plateau Saint-Louis (Pav. Saint-Edmond)	1952	OUI	Plafond	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851049	Saint-Pierre	1958	OUI	Mur, plafond et tuile de plancher	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école. Desamiantage plafond du gymnase. Remplacement de TVA dans 10 classes
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851050	Arthur-Vaillancourt	1959	OUI	Mur, plafond et tuile de plancher	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école. Refection de blocs sanitaires et administration (incluant enlevement de MSCA)
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851051	Centre Multiservice (Pav. Mgr. Philippe-Labelle)	1957	OUI	Mur, plafond et tuile de plancher	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851052	Des Moissons (Pav. Mgr. Conrad-Chaumont)	1962	OUI	Mur et tuile de plancher	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école. Enlèvement de flocage au plafond. Remplacment de TVA au plancher
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851053	Secondaire du Harfang (Pav. Saint-François)	1960	OUI	Mur	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école. Enlèvement de flocage d'amiante
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851054	Polyvalente Deux-Montagnes	1964	OUI	Mur, plafond et tuile de plancher	NON	Divers Travaux de réaménagment (incluant enlèvement MSCA)
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851055	Secondaire des Patriotes	1978	OUI	Mur extérieur, tuile de plancher	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851056	CFP de l'automobile	1974	OUI	Calorifugeage non apparent (à l'intérieur des murs et plafonds)	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851057	Secondaire d'Oka	1931	OUI	Mur, plafond et tuile de plancher		
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851058	De la Clé-des-Champs	1998	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851059	Terre-Soleil	1973	OUI	Composé a joint à l'étage , Tuile de plancher RDC	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851060	Centre de formation des Nouvelles-Technologies	2002	NON	N/A	N/A	

851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851061	Des Érables	1970	OUI	Mur extérieur	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851062	Secondaire d'Oka (Pav. Léopold)	1930	OUI	Tuile de plancher	NON	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851064	Horizon-Soleil	1978	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851065	Secondaire Liberté-Jeunesse	2003	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851066	Chante-Bois	1982	OUI	Mur extérieur	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851067	Des Semailles	2003	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851068	Du Ruisselet	2004	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851070	Clair Matin	1982	OUI	Tuile de plancher	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851071	Arc-en-Ciel	1985	OUI	Tuile de plancher	NON	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851072	De l'Amitié	1985	OUI	Tuile de plancher	NON	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851073	Du Bois-Joli	1985	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851074	Des Pins	1985	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851075	Emmanuel-Chénard	1987	OUI	Tuile de plancher	NON	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851077	De la Seigneurie	1990	OUI	Calorifugeage non apparent (à l'intérieur des murs et plafonds)	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851080	Des Lucioles	1993	OUI	Joint de chaudière	NON	Aucune amiante dans cette école autre que le joint de chaudiere de la salle mécanique E,002
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851081	Au Cœur-du-Boisé	1998	OUI	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851082	Secondaire Jean-Jacques Rousseau	1992	OUI	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851086	Des Mésanges	1952	OUI	Mur et plafond	NON	Désamiantage du calorifugeage sur tuyauterie apparente dans l'école.
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851087	Des Perséides	1996	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851088	De la Renaissance	1992	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851089	De l'Envolée	1994	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851090	Bâtiment formation agricole mécanique	2008	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851091	Gabrielle-Roy	1992	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851092	De l'Espace Couleur	2013	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851093	Secondaire du Harfang	1995	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851094	De l'Harmonie-Jeunesse	1997	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851095	Des Grands Vents	2013	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851097	Centre de formation agricole de Mirabel	2001	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851098	Du Grand-Pommier	2015	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851099	Des Blés-Dorés	2015	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851100	Centre de formation Construc-Plus	2016	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851101	des Jardins-des-Patriotes	2016	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851102	Domaine-Vert-Nord	2017	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851103	Horizon-du-Lac	2015	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851106	Curé-Paquin	2019	NON	N/A	N/A	
851	de la Seigneurie-des-Mille-Îles	851812	Centre Multiservice de Sainte-Thérèse	1997	NON	N/A	N/A	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	852001	057 - Bouchard (1941)	1941-1955	OUI	crépi (mur) tuile (plancher) 1-3%	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	002	057A - Annexe Bouchard (1944)	1944	OUI	carton ondulé, conduite rectiligne	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	003	250 - Centre d'étude professionnel (1994)	1994-2000-2008	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	004	785 - Centre administratif 2 (1966)	1966-2009	OUI	flocage, crépi	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	005	037 - Du Champ-Fleuri (1998)	1998	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	006	058 - Dansereau (1944)	1944	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	007	058 - Saint-Martin (1957)	1957-1985	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	008	097 - Centre administratif Lachute (1935)	1935-1955	OUI	Tuile plafond 2%	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	009	685 - Saint-Julien	1950	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	010	055 - Saint-Alexandre (1956)	1956	OUI	pâte cimentaire, carton ondulé (l'entre-plafond)	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	011	038 - de la Croisée-des-Champs (1998)	1998	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	012	132 - Le Tremplin (1954)	1954	OUI	pâte cimentaire, carton ondulé	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	013	039 - à l'Orée-des-Bois (1999)	1999-2003	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	014	056 - Édifice le Parallèle (1915)	1915-1943-1960	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	015	056A - Résidence St-Julien (1959)	1959	OUI	pâte cimentaire, carton ondulé	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	016	052 - L'Oasis (1950)	1950-1960	OUI	pâte cimentaire	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	017	051 - Saint-André (1962)	1962-1986	OUI	pâte cimentaire, plafond	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	018	133 - Des Studios (1979)	1979-2009-2010	OUI	pâte cimentaire,	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	019	054 - Saint-Hermas (1955)	1955	OUI	crépi, mur (1%)	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	020	053 - Saint-Philippe (1950)	1950-1955-1985	OUI	plancher	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	021	040 - de la Volière (2001)	2001	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	022	027 - à l'Unisson (1968)	1968-1994	OUI	plancher	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	023	250 - CEP Entrepôt (1994)	1994	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	024	141 - Des Hauts-Sommets (2003)	2003	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	025	665 - Annexe Performance Plus (2001)	2001	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	026	019 - Jean-Moreau (1960)	1960-1967-1971-1999	OUI	pâte cimentaire	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	027	020 - Sacré-Cœur (1956)	1956-1960-1965-1991	OUI	panneu fibrociment (plafond), crépi (mur)	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	028	022 - Des Hauteurs (1962)	1962-1984-1997	OUI	pâte cimentaire	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	029	201 - CFTR Garage (1999)	1999	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	030	142 - Secondaire Mirabel (2007)	2007	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	031	021 - Val-des-Monts (1960)	1960-1980-1991	OUI	pâte cimentaire	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	032	025 - Mer-et-Monde (2012)	2012	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	033	029 - Des Falaises (2012)	2012	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	034	031 - Sans-Frontières (2013)	2013	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	035	043 - Du Grand-Héron (2014)	2014	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	036	044 - Aux Couleurs-du-Savoir (2014)	2014	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	037	045 - École primaire le Triolet (2017)	2017	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	038	001 - de la Durantaye (1955)	1955-2004	OUI	carton ondulé	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	039	005 - Dubois (1949)	1949-1954	OUI	carton ondulé	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	040	013 - Mariboisé (1956)	1956-1993	OUI	flocage, crépi	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	041	028 - Alternative La Fourmilière (1953)	1953	OUI	flocage, crépi	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	042	015 - Sainte-Paule (1951)	1951	OUI	carton ondulé, pâte cimentaire	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	043	009 - Saint-Jean-Baptiste (1924)	1924-1952-2011	OUI	pâte cimentaire	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	044	012 - Saint-Joseph (1924)	1924-1933-1955	OUI	flocage	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	045	016 - Bellefeuille (1958)	1958-1971-1997-2015	OUI	carton ondulé	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	046	006 - Notre-Dame (1957)	1957-2004	OUI	crépi-plâtre	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	048	007 - Prévost (1963)	1963-1997	OUI	pâte cimentaire, carton ondulé	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	049	017 - Sainte-Thérèse-de-l'enfant-Jésus (1952)	1952-1960	OUI	pâte cimentaire	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	050	108 - Secondaire Saint-Stanislas (1956)	1956-1962-1977-2006	OUI	flocage, plafond	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	051	280 - Édifice Marchand (1939)	1939-1989-1995-2007	OUI	plancher	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	052	047 -École primaire le Parchemin (2017)	2017	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	054	104 - Frenette (1961)	1961-1962-1994-2006	OUI	pâte cimentaire, carton ondulé	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	056	110 - Polyvalente St-Jérôme (1963)	1963-1965-1968-1969-1972	OUI	carton ondulé	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	059	380 - Centre Administratif #1 (1952)	1952	OUI	plafond, panneau fibrociment	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	060	159 - Polyvalente Lavigne (1969)	1969-2007	OUI	plancher	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	061	111 - Cap-Jeunesse (1973)	1973	OUI	pâte cimentaire	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	066	024 - Sainte-Anne (1959)	1959-1980-1998-2015	OUI	plancher, crépi (1 à 2%)	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	074	023 - Des Hautbois (1986)	1986-1996	OUI	plancher 2%	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	075	030 - De l'Envolée (1988)	1988-1989-1997	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	077	014 - de l'Horizon-Soleil (1991)	1991-1993-1997-1999	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	079	035 - de la Source (1992)	1992	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	080	018 - Aux Quatre-Vents (1953)	1953-1959-1979-1994-2004	OUI	pâte cimentaire	NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	081	210 - Centre de formation en transport routier (1997)	1997-2009-2017	NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	081	210 - Centre de formation en transport routier (1997) - Quai		NON		NON	
852	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	084	036 - Du Joli-Bois (1995)	1995	NON		NON	
852	Rivière-du-Nord	852047	046 - Nouvelle École Saint-Hipolyte	2019	NON		NON	
853	des Laurentides	853047	École secondaire A.-N.-Morin	1963	OUI	CRÉPI MURS-FLOCAGE PLAFONDS-ISOLANT CONDUITS-TUILES VINYLES-TUILES ACOUST.-BITUME	NON	
853	des Laurentides	853037	Chante-au-Vent	1923	OUI	FLOCAGE PLAFONDS-PAN. FIBRO-CIMENT-CRÉPI MURS ET PLAFONDS-TUILES VINYLES-ISOLANT CONDUIT	NON	
853	des Laurentides	853041	Saint-Joseph	1950	OUI	CRÉPI MURS-FLOCAGE PLAFONDS-TUILES VINYLE-ISOLANT CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853040	Hôtelière des Laurentides	1924	OUI	CRÉPI MURS ET PLAFONDS-FLOCAGE PLAFOND-TUILES VINYLE-ISOLANT CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853034	Pavillon De la Vallée	1947	OUI	CRÉPI MURS ET PLAFOND-ISOLANT CONDUIT-TUILES VINYLE-ISOLANTS CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853035	Pavillon Marie-Rose	1959	OUI	CRÉPI MURS-TUILES VINYLE-ISOLATION CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853039	Mgr-Ovide-Charlebois	1964	OUI	CRÉPI PLAFOND-TUILES VINYLE-ISOLATION CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853038	Pavillon Mgr-Lionel-Scheffer	1951	OUI	CRÉPI MURS-TUILE VINYLES-ISOLATION CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853048	Polyvalente des Monts	1972	OUI	CRÉPI MURS-PANNEAU FIBRO-CIMENT-TUILES VINYLE-ISOLATION CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853028	Fleur-des-Neiges	1963	OUI	CRÉPI MURS-FLOCAGE PLAFOND-TUILES VINYLE-ISOLATION CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853043	Notre-Dame-de-la-Sagesse	1952	OUI	CRÉPI MURS ET PLAFONDS-TUILES VINYLE-ISOLATION CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853029	Pavillon Mgr-Bazinet	1959	OUI	CRÉPI MURS ET PLAFONDS-FLOCAGE PLAFOND-PAN.FIBRO-CIMENT-TUILES VINYLE-LINOLEUM-ISOLANT CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853030	Pavillon Lionel-Groulx	1958	NON			
853	des Laurentides	853031	Pavillon Saint-Jean-Baptiste	1961	NON			

853	des Laurentides	853033	Pavillon Sainte-Marie	1954	OUI	CRÉPI MURS ET PLAFONDS-TUILES VINYLE-ISOLATION CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853021	Pavillon Sacré-Coeur	1952	OUI	CRÉPI MURS-PAN.FIBRO-CIMENT-ISOLANT GICLÉ PLAF.-COMP.À JOINTS MURS ET PLAFONDS-VERMICULITE PLAF.-TUILES VINYLE	NON	
853	des Laurentides	853022	Pavillon Notre-Dame-de-Lourdes	1957	OUI	CRÉPI MURS-LINOLEUM-PAN.FIBRO-CIMENT-ISOLANT CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853023	Pavillon Sainte-Bernadette	1955	OUI	LINOLEUM-PAN.FIBRO-CIMENT	NON	
853	des Laurentides	853046	Centre administratif	1920	OUI	CRÉPI MURS ET PLAFONDS-ISOLATION CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853046	CFG Cimes Sainte-Agathe	1948	OUI	CRÉPI MURS ET PLAFONDS-ISOLATION CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853001	Pavillon Des Sommets	2001	NON			
853	des Laurentides	853050	Polyvalente Curé-Mercure	1969	OUI	CRÉPI/FLOCAGE MURS ET PLAFONDS-COMP.A JOINTS PLAFONDS-PAN.FIBRO-CIMENT-TUILES VINYLE-BITUME-ISOLATION CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853003	Pavillon L'Horizon	2005	NON			
853	des Laurentides	853005	Pavillon Fleur-Soleil	1964	OUI	CRÉPI/COMP. JOINTS MURS ET PLAFONDS-PATE CIMENT. COLONNE-FLOCAGE PLAF.-TUILES VINYLE-LINOLEUM-ISOL. CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853007	Pavillon Trois-Saisons	1954	OUI	CRÉPI MURS-PAN.FIBRO-CIMENT-TUILES VINYLE-ISOLATION CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853006	Pavillon Tournesol	1958	OUI	TUILES VINYLE-ISOLATION CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853008	L'Odyssée	1942	OUI	CRÉPI MURS ET PLAFONDS-PAN.FIBRO-CIMENT-TUILES VINYLE-ISOLATION CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853002	La Ribambelle	1965	OUI	CRÉPI MURS-FLOCAGE PLAFONDS	NON	
853	des Laurentides	853012	Le Carrefour	1950	OUI	CRÉPI MURS ET PLAFONDS-TUILES VINYLE ET COLLE-ISOLATION CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853010	L'Arc-en-Ciel	1949	OUI	CRÉPI MURS ET PLAFONDS	NON	
853	des Laurentides	853017	Le Tremplin	1957	OUI	CRÉPI MURS-PAN.FIBRO-CIMENT-TUILES VINYLE-LINOLEUM-ISOLATION CONDUITS	NON	
853	des Laurentides	853020	La Relève	1956	OUI	CRÉPI MURS ET PLAFONDS-PAN.FIBRO-CIMENT-ISOLATION CONDUITS	NON	
854	Pierre-Neveu	854007	Complexe éducatif	1996	NON			
854	Pierre-Neveu	854030	Notre-Dame	1938	OUI	Carolifugeage	O, partiellement	Calorifugeage retiré dans la chaufferie en 2011
854	Pierre-Neveu	854032	Notre-Dame	1953	OUI	Plâtres murs et plafonds	NON	
854	Pierre-Neveu	854034	Saint-Rosaire	1930	NON		O, au complet	Carolifugeage retiré dans la chaufferie en 2010, Flocage retiré du plafond en 2015
854	Pierre-Neveu	854036	Saint-Gérard	1956	NON			
854	Pierre-Neveu	854039	L'Aventure	1953	OUI	Plâtres murs et plafonds	O, partiellement	Calorifugeage retiré dans la chaufferie en 2011
854	Pierre-Neveu	854040	Christ-Roi	1956	NON			
854	Pierre-Neveu	854043	Saint-Joseph	1948	OUI	Plâtres murs et plafonds	NON	
854	Pierre-Neveu	854045	Saint-François	1955	NON			
854	Pierre-Neveu	854046	Notre-Dame	1950	OUI	Plâtres murs et plafonds	NON	
854	Pierre-Neveu	854047	Saint-Joachim	1954	OUI	Crépi sur plafond	NON	Crépi amiante localisé dans une seule pièce
854	Pierre-Neveu	854048	Saint-Jean	1945	NON			
854	Pierre-Neveu	854049	Jean XXIII	1962	OUI	Crépi sur murs	O, partiellement	Calorifugeage retirée dans la chaufferie en 2009, Crépi amiante localisé dans une seule pièce
854	Pierre-Neveu	854050	Carrière	1961	NON			
854	Pierre-Neveu	854052	Saint-Eugène	1948	OUI	Crépi sur murs	NON	Crépi amiante localisé dans une seule pièce
854	Pierre-Neveu	854054	Sacré-Cœur	1915	OUI	Plâtres murs et plafonds	O, partiellement	Calorifugeage retiré dans la chaufferie en 2009
854	Pierre-Neveu	854055	Madone	1951	OUI	Plâtres murs et plafonds	O, partiellement	Calorifugeage retiré dans la chaufferie en 2009
854	Pierre-Neveu	854056	Henri-Bourassa	1955	NON			
854	Pierre-Neveu	854057	Saint-Sacrement	1928	OUI	Plâtres murs et plafonds	O, partiellement	Calorifugeage retiré dans la chaufferie en 2008
854	Pierre-Neveu	854058	Sacré-Cœur	1946	OUI	Plâtres murs et plafonds	O, partiellement	Calorifugeage retiré dans la chaufferie en 2009
854	Pierre-Neveu	854059	Sacré-Cœur	1937	NON			
854	Pierre-Neveu	854062	Sainte-Anne	1960	NON		O, au complet	Calorifugeage retiré dans la chaufferie en 2011
854	Pierre-Neveu	854066	Christ-Roi	1926	OUI	Carolifugeage, plâtres murs et plafonds	O, partiellement	Calorifugeage retiré dans la chaufferie en 2008
854	Pierre-Neveu	854069	Méandre	1960	OUI	Carolifugeage, flocage plafond	O, partiellement	Calorifugeage retiré dans la chaufferie en 2008
854	Pierre-Neveu	854072	Pavillon Saint-Joseph	1958	OUI	Carolifugeage, plâtres murs et plafonds, flocage plafond	O, partiellement	Carolifugeage retiré dans la chaufferie en 2008, Flocage retiré du plafond en 2014
854	Pierre-Neveu	854073	Saint-Joseph	1932	OUI	Carolifugeage, plâtres murs et plafonds, flocage plafond	O, partiellement	Carolifugeage retiré dans la chaufferie en 2007, Flocage retiré du plafond en 2014-2015
861	de Sorel-Tracy	861036	Centre Bernard Gariépy	1960	OUI	mur-plafond de crépi-tuyauterie de chauffage-plancher	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861005	Maria Goretti	1951	OUI	mur-plafond de crépi-tuyauterie de chauffage-plancher	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861007	Centre Bernard	1960	OUI	mur-plafond de crépi-tuyauterie de chauffage-plancher	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861010	Saint-Gabriel Lalement	1953	OUI	mur-plafond de crépi-tuyauterie de chauffage-plancher-conduit eaudommestique	NON	voir rapport de caratérisation 2020
861	de Sorel-Tracy	861014	Monseigneur Brunault	1966	OUI	mur-réservoir eau chaude-plancher-tuyauterie de chauffage	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861015	Sainte-Victoire	1960	OUI	mur-tuyauterie	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861016	Monseigneur Prince	1962	OUI	mur-plafond de crépi-tuyauterie	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861018	Christ-Roy	1965	OUI	mur-plafond composante a joint et crépi de ciment-tuyauterie-	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861019	Notre-Dame de Yamaska	1954	OUI	mur crépi de ciment et platre de ciment-plancher-conduit-	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861020	St-Gabriel de Yamaska	1957	OUI	mur crépi de ciment -plancher-conduit-vermiculite entretoit-tuyauterie	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861021	Saint Anne les Iles	1953	OUI	mur-plafond composante a joint et platre de ciment-tuyauterie-plancher	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861022	Martel	1942	OUI	mur et plafond de crépi de ciment et platre de ciment-plancher-tuyauterie	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861025	Laplume	1961	OUI	mur et plafond de crépi de ciment et platre de ciment-plancher-tuyauterie	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861026	St-Jean-Bosco	1955	OUI	mur et plafond de crépi de ciment et platre de finition-plancher-	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861033	Saint Roch	1962	OUI	mur et plafond de crépi de ciment et platre de finition -plancher-	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861034	Centre Administratif	1946	OUI	mur platre de ciment et crépi de ciment-tuyauterie-plafond tuile-plancher-composanse a joint-	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861035	sec--Pavillon Tournesol	1968	OUI	mur et plafond de crépi de ciment et enduit de finition-tuyauterie et conduit-plancher	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861036	sec-Bernard Gariépy	1972	OUI	mur et plafond de crépi de ciment et coposante a joint-tuyauterie et conduit-plancher	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861037	Pierre de St-Ours	1972	OUI	plafond vermiculite brune-plancher-tuyauterie et conduit	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861030	Enfant-Jésus	1951	OUI	mur et plafond de crépi de ciment et platre de ciment-tuyauterie et conduit-plancher	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861044	Au Petit Bois	1983	OUI	tuyauterie canalisation incendie-conduit-plancher-	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861045	CFP centre de formation P	1966	OUI	plafond enduit de finition-tuyauterieet conduit-plancher-	NON	voir rapport de caratérisation 2019
861	de Sorel-Tracy	861009	St-Viateur	1955	OUI	mur et plafond de crépi de ciment et coposante a joint-tuyauterie et conduit-plancher	NON	voir rapport de caratérisation 2011
863	des Hautes-Rivières	863001	Jean XXIII	1963	OUI	plancher, composé à joint	NON	
863	des Hautes-Rivières	2	Saint-Michel	1928	OUI	murs, plafond (flocage), plancher	NON	
863	des Hautes-Rivières	3	Saint-Vincent	1960	OUI	murs, plafond, calorifuge, plancher, isolant, composé à joint	NON	
863	des Hautes-Rivières	4	Micheline-Brodeur	1925	OUI	murs, plafond (flocage), plancher	NON	
863	des Hautes-Rivières	5	Paul Germain Dstiguy (S)	1962	OUI	murs, plafond, plancher, calorifuge	NON	
863	des Hautes-Rivières	6	Notre Dame Du Sourire	1952	OUI	mur, composé à joint	NON	
863	des Hautes-Rivières	8	de Monnoir	2013	NON		N/A	
863	des Hautes-Rivières	9	Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot (Annexe)	1983	NON		N/A	
863	des Hautes-Rivières	15	Notre-Dame-de-Lourdes	1861	OUI	murs, plafond, calorifuge, plancher	NON	
863	des Hautes-Rivières	18	du Pelican, edifice Laflamme	1962	OUI	murs, plafond, plancher	NON	
863	des Hautes-Rivières	20	du Pelican, edifice Chabanel	1952	OUI	murs, plafond, calorifuge, plancher	NON	
863	des Hautes-Rivières	21	Sacré-Coeur (secteur Iberville)	1956	OUI	murs, calorifuge, plancher	NON	
863	des Hautes-Rivières	22	Hamel	1963	OUI	plancher	NON	
863	des Hautes-Rivières	25	Capitaine-Luc-Fortin, édifice Henryville	1962	NON		N/A	
863	des Hautes-Rivières	26	Saint-Alexandre	1960	OUI	murs, plafond, plancher	NON	
863	des Hautes-Rivières	27	Sainte Anne	1959	OUI	murs, plafond, calorifuge, isolant	NON	
863	des Hautes-Rivières	28	Frère André	1954	OUI	murs, calorifuge, plancher	NON	
863	des Hautes-Rivières	29	du Petit Clocher	1966	OUI	mur et plafond (composé à joint), calorifuge, plancher	NON	
863	des Hautes-Rivières	30	Capitaine-Luc-Fortin, édifice Saint-Joseph	1961	OUI	Plafond, mur, plancher	NON	
863	des Hautes-Rivières	31	de Richelieu, édifice Curé-Martel	1957	OUI	Calorifuge	NON	
863	des Hautes-Rivières	32	De Richelieu, édifice Saint-Joseph	1959	OUI	Flocage, plancher	NON	
863	des Hautes-Rivières	33	Jeanne Mance	1955	OUI	plancher, mur	NON	
863	des Hautes-Rivières	34	Notre Dame De-Fatima	1949	OUI	Plafond, mur, plancher	NON	
863	des Hautes-Rivières	35	Crevier	1918	OUI	Flocage, calorifuge, mur	NON	
863	des Hautes-Rivières	37	Pointe Olivier	1954	OUI	Plancher, calorifuge	NON	
863	des Hautes-Rivières	39	Alberte Melancon	1950	OUI	Plancher,plafond, mur	NON	
863	des Hautes-Rivières	40	des Savanes, édifice Providence	1970	OUI	Plancher, calorifuge	NON	
863	des Hautes-Rivières	42	des Savanes, édifice Sacré-Cœur	1958	OUI	Plancher, mur, plafond, calorifuge	NON	
863	des Hautes-Rivières	43	Saint Jacques	1964	OUI	Plancher	NON	
863	des Hautes-Rivières	44	Saint Blaise	1954	OUI	Mur	NON	
863	des Hautes-Rivières	46	Saint Joseph (Lacolle)	1952	OUI	Plancher, mur (composé à joint), plafond (gypse et fibrociment)	NON	
863	des Hautes-Rivières	47	Napoléon-Bourassa	1969	OUI	Plancher, calorifuge	NON	
863	des Hautes-Rivières	49	Saint-Eugene	1967	OUI	Plancher, Mur et plafond (composé à joint), calorifuge	NON	
863	des Hautes-Rivières	50	Notre-Dame-du Sacré-Cœur	1929	OUI	Mur, plafond, calorifuge	NON	
863	des Hautes-Rivières	51	Saint-Gérard	1961	OUI	Plancher, calorifuge, mur, plafond, flocage	NON	
863	des Hautes-Rivières	52	Notre Dame De-Lourdes (secteur Saint Jean)	1956	OUI	Mur, plafond, calorifuge	NON	
863	des Hautes-Rivières	54	Bruno Choquette	1953	OUI	Mur, plafond, calorifuge	NON	
863	des Hautes-Rivières	55	Saint-Lucien	1969	OUI	Calorifuge, isolation (entretoit)	NON	
863	des Hautes-Rivières	56	Josephine Dandurand, édifice F.-G.-Marchand (S)	1932	OUI	Plancher, plafond (flocage)	NON	
863	des Hautes-Rivières	57	Joséphine-Dandurand/ Beaulieu	1959	OUI	Mur, plafond, calorifuge	NON	
863	des Hautes-Rivières	58	Centre La Relance, édifice Georges-Phaneuf	1956	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	
863	des Hautes-Rivières	59	Joseph Amedée Bélanger	1954	OUI	Plancher, mur, plafond, composé à joint, flocage	NON	
863	des Hautes-Rivières	60	Centre Professionnel de Metiers	1951	OUI	Mur, calorifuge	NON	
863	des Hautes-Rivières	61	Marguerite-Bourgeoys (S)	1938	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	
863	des Hautes-Rivières	65	Polyvalente Marcel-Landry (S)	1969	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	
863	des Hautes-Rivières	66	Dr-Alexis-Bouthillier, Pavillon L'Escale (S)	1953	OUI	Mur, plafond	NON	
863	des Hautes-Rivières	67	Polyv. Chanoine-Armand-Racicot	1970	OUI	Mur, plafond, calorifuge, flocage	NON	
863	des Hautes-Rivières	68	Dr-Alexis-Bouthillier	1960	OUI	Mur, plancher, calorifuge	NON	

863	des Hautes-Rivières	69	Mgr-Euclide-Théberge	1973	OUI	Mur, plafond, calorifuge, composé à joint	NON	
863	des Hautes-Rivières	70	Centre Administratif	1928	OUI	Plafond	NON	
863	des Hautes-Rivières	72	Josephine Dandurand, Centre Saint-Edmond	1959	OUI	Mur, plafond, plancher, calorifuge	NON	
863	des Hautes-Rivières	73	Atelier	1965	OUI	Plafond	NON	
863	des Hautes-Rivières	80	Marie-Rivier	1984	OUI	Mur (panneau fibrociment)	NON	
863	des Hautes-Rivières	81	Aux Quatre Vents	1985	NON		N/A	
863	des Hautes-Rivières	84	Des Prés-Verts	1992	NON		N/A	
863	des Hautes-Rivières	85	Marie Derome	1990	NON		N/A	
863	des Hautes-Rivières	135	Centre d'education des adultes de Marieville	1953	OUI	plancher	NON	
864	Marie-Victorin	1	Adrien-Gamache	1971	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	2	Armand-Racicot	1954	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
864	Marie-Victorin	3	des Mille-Fleurs	1979	OUI	Calorifuge, Plancher, Crépis cimentaire (extérieur)	NON	
864	Marie-Victorin	4	des Quatre-Saisons	1953	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds, Crépis cimentaire	NON	
864	Marie-Victorin	5	Bourgeois-Champagnat	1956	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
864	Marie-Victorin	6	Carillon	1960	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	7	Charles-Bruneau	1978	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs	NON	
864	Marie-Victorin	8	Charles-Le Moyne	1958	OUI	Calorifuge, Plancher, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	9	Christ-Roi	1966	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	10	Curé-Lequin/St-Jude	1948	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	12	Félix-Leclerc	1952	OUI	Calorifuge, Plafonds, Toit (isolation grenier)	NON	
864	Marie-Victorin	13	de Maricourt	1956	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	14	de Normandie	1961	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	15	Annexe Maurice-Duplessis	1959	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	16	des Saints-Anges	1924	OUI	Calorifuge, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	17	D'Iberville	1956	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	18	École secondaire Saint-Edmond	1952	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	19	CAFLS Camille-Laurin	1940	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	21	Gaëtan-Boucher	1946	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	22	Gentilly	1973	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	23	Georges-Étienne-Cartier	1969	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	24	Georges-P.-Vanier	1967	OUI	Calorifuge, Plancher, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	25	Guillaume-Vignal	1965	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	26	École de la Rose-des-Vents	2015	NON			construction ressente
864	Marie-Victorin	27	Hubert-Perron	1950	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds, Crépis cimentaire (fondations)	NON	
864	Marie-Victorin	28	du Jardin-Bienville	2019	NON			Nouvelle construction
864	Marie-Victorin	29	École des Petits-Explorateurs	1956	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	30	Joseph-de-Sérigny	1957	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
864	Marie-Victorin	32	de la Mosaïque	1948	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs	NON	
864	Marie-Victorin	33	Lajeunesse	1958	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
864	Marie-Victorin	34	Centre de développement professionnel	1949	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	35	Laurent-Benoit	1973	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	36	École à vocation sportive	1982	OUI	Calorifuge, Plancher, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	38	Lionel-Groulx	1969	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs	NON	
864	Marie-Victorin	39	Marie-Victorin (B)	1966	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	40	Marie-Victorin-du-Jardin	1959	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	41	Maurice-Duplessis	1959	OUI	Calorifuge, Plancher, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	42	Monseigneur-Forget	1956	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	43	Paul-Chagnon	1952	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds, Crépis cimentaire (fondations)	NON	
864	Marie-Victorin	44	Paul-de-Maricourt	1956	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	45	Pierre-D'Iberville	1961	OUI	Calorifuge, Murs, Plafonds, Vide Sanitaire	NON	
864	Marie-Victorin	46	Pierre-Laporte	1971	OUI	Calorifuge, Plancher, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	48	Préville	1958	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	49	Rabeau	1957	OUI	Calorifuge, Murs, Plafonds. Flocage	NON	
864	Marie-Victorin	50	Saint-Joseph	1963	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	51	École hôtelière de la Montérégie	2018	NON			Nouvelle construction
864	Marie-Victorin	52	Saint-Romain	1958	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
864	Marie-Victorin	53	Centre éducatif et communautaire Sainte-Agnès	1952	OUI	Calorifuge, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	54	Sainte-Claire (B)	1961	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	55	Sainte-Claire (L)	1963	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds, Conduits de ventillation	NON	
864	Marie-Victorin	56	Samuel-de-Champlain	1970	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs	NON	
864	Marie-Victorin	57	CFP Charlotte-Tassé	1959	OUI	Calorifuge, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	58	Saint-Laurent	1980	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
864	Marie-Victorin	59	École Marcelle-Gauvreau	2016	NON			Nouvelle construction/agrandissement
864	Marie-Victorin	60	du Tournesol	1974	OUI	Calorifuge, Plancher, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	65	Bel-Essor	1972	OUI	Calorifuge, Plancher, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	67	Marie-Victorin-de-l'Herbier	1951	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	68	École spécialisée des Remparts	1948	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	69	Jacques-Ouellette	1963	OUI	Calorifuge, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	70	Immeuble 695 Duvernay	1958	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	Immeuble vacant
864	Marie-Victorin	71	Nouvelle école innovatrice secteur GreenfieldPark	2019	NON			construction neuve
864	Marie-Victorin	73	Gentilly (Boisé-des-Lutins)	1969	OUI	Calorifuge, Murs	NON	
864	Marie-Victorin	75	André-Laurendeau	1968	OUI	Calorifuge, Plancher, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	76	Antoine-Brossard	1973	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	Entreplafonds désamianté en phase.
864	Marie-Victorin	78	Gérard-Filion	1963	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	79	École internationale du Vieux-Longueuil	1983	NON		NON	Immeuble rénover entièrement lors de l'acquisition
864	Marie-Victorin	80	Jacques-Rousseau	1975	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs	NON	
864	Marie-Victorin	81	CÉA Antoine-Brossard	1952	OUI	Calorifuge, mur	NON	
864	Marie-Victorin	82	Immeuble 360 Cherbourg	1956	INFO NON DISPO			Immeuble vacant
864	Marie-Victorin	83	CÉA Le Moyne-D'Iberville	1951	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	84	Monseigneur-Parent	1971	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs	NON	
864	Marie-Victorin	85	École internationale Lucille-Teasdale	1979	OUI	Calorifuge, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	86	École secondaire l'Agora	1915	OUI	Calorifuge, murs, plancher	NON	
864	Marie-Victorin	87	Saint-Jean-Baptiste	1953	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs	NON	
864	Marie-Victorin	88	Édifice Marie-Victorin	1907	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	90	CFP Pierre-Dupuy	1964	OUI	Calorifuge	NON	
864	Marie-Victorin	91	Annexe Bourassa	1951	OUI	Calorifuge, Plancher, Murs, Plafonds	NON	
864	Marie-Victorin	93	École régionale du Vent-Nouveau	1959	OUI	Calorifuge	NON	
864	Marie-Victorin	96	Annexe D'Iberville	1963	OUI	Calorifuge	NON	
864	Marie-Victorin	98	Immeuble 790 Quinn	1956	OUI	Calorifuge, Murs, Plafonds, Vide Techniques	NON	Entrepôt
864	Marie-Victorin	102	425 Curé-Poirier	1964	INFO NON DISPO			Nouvelle aquisition
865	des Patriotes	865001	Centre d'éducation des adultes des patriotes (La Traversée)	1930	OUI	Murs extérieurs, murs, planchers, plafonds et tuyauterie	NON	, 1 mur de crépi extérieur (mur est), au sous-sol environ 1/3 des murs et plafonds ont été désamiantés.
865	des Patriotes	865002	St-Mathieu	1952	OUI	Planchers, tuyauterie, murs, plafonds, plâtre contour de fenêtres	NON	
865	des Patriotes	865003	Jolivent	1960	OUI	Murs extérieurs, murs, plafonds et tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865005	l'Envol	1962	OUI	1 mur extérieur, tuyauterie, murs et plafonds	NON	Enlèvement d'amiante à risque élevé dans la salle mécanique
865	des Patriotes	865006	Le Petit-Bonheur	1966	OUI	Plafonds et planchers	NON	Enlèvement d'amiante à risque élevé dans la salle mécanique
865	des Patriotes	865007	secondaire Polybel	1969	OUI	Planchers et murs	NON	Enlèvement d'amiante à risque élevé dans la salle mécanique
865	des Patriotes	865008	Le Tournesol	1979	OUI	tuyauterie, planchers et joint d'étanchéité portes et fenêtres	NON	
865	des Patriotes	865009	Cœur-des-Monts	2012	INFO NON DISPO		NON	
865	des Patriotes	865010	Carignan-Salières	2013	INFO NON DISPO		NON	
865	des Patriotes	865011	Orientante l'Impact	1891	OUI	Plafonds, planchers et murs	NON	Enlèvement d'amiante à risque élevé dans la salle mécanique
865	des Patriotes	865012	Louis-Hippolyte-Lafontaine	1959	OUI	Plafonds, planchers et murs	NON	Enlèvement d'amiante à risque élevé dans la salle mécanique
865	des Patriotes	865013	Pierre-Boucher	1961	OUI	Planchers	NON	Enlèvement d'amiante à risque élevé dans la salle mécanique
865	des Patriotes	865014	Antoine-Girouard	1963	OUI	Plafonds, murs et cadrages	NON	Enlèvement d'amiante à risque élevé dans la salle mécanique
865	des Patriotes	865015	Paul-VI	1964	OUI	Plafonds et planchers	NON	Enlèvement d'amiante à risque élevé dans la salle mécanique
865	des Patriotes	865016	de La Broquerie	1966	OUI	Murs et planchers	NON	
865	des Patriotes	865017	Père-Marquette	1966	OUI	Portes extérieures et salle mécanique	NON	
865	des Patriotes	865018	secondaire de Mortagne	1968	OUI	L'ensemble du bâtiment extérieur incluant les portes, planchers	NON	
865	des Patriotes	865019	Les Jeunes Découvreurs	1983	OUI	Ventilation, tuyauterie et planchers	NON	
865	des Patriotes	865021	Des Cœurs-Vaillants	2014	INFO NON DISPO		NON	
865	des Patriotes	865022	Centre Administratif SRI	2014	INFO NON DISPO		NON	
865	des Patriotes	865023	du Parchemin	1997	NON		NON	
865	des Patriotes	865024	Madeleine-Brousseau	2015	INFO NON DISPO		NON	
865	des Patriotes	865026	de La Passerelle	1929	OUI	Plafonds, murs et tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865027	de Bourgogne	1948	OUI	Plafonds, murs et tuyauterie	NON	Enlèvement d'amiante à risque élevé dans la salle mécanique
865	des Patriotes	865028	Sainte-Marie	1961	OUI	Planchers, murs et plafonds	NON	Enlèvement d'amiante à risque élevé dans la salle mécanique, corridor sous-sol et local 222
865	des Patriotes	865029	de Salaberry	1965	OUI	Planchers, murs et plafonds	NON	Enlèvement d'amiante à risque élevé dans la salle mécanique

865	des Patriotes	865030	Jacques-de-Chambly	1967	OUI	Planchers, murs et plafonds	NON	
865	des Patriotes	865031	secondaire de Chambly	1994	NON		NON	
865	des Patriotes	865032	La Farandole	2016	INFO NON DISPO		NON	
865	des Patriotes	865034	nouvelle école Saint-Hilaire	2019	INFO NON DISPO		NON	
865	des Patriotes	865036	Mère-Marie-Rose	1957	OUI	Murs extérieurs, murs, plafonds et planchers	NON	Déamiantage du vide sanitaire et des revêtements de conduits des unités de chauffage au RDC et à l'étage
865	des Patriotes	865040	d'éducation Internationale	1967	OUI	Murs et plafonds extérieurs, plafonds et conduits	NON	
865	des Patriotes	865043	Au-Fil-de-l'Eau - pavillon Hertel	1955	OUI	Murs extérieurs, murs, planchers, plafonds et tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865044	Au-Fil-de-l'Eau - pavillon Desrochers	1959	OUI	Murs extérieurs, murs et tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865045	de la Pommeraie	1979	OUI	Planchers et tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865047	de l'Aquarelle	1986	OUI	tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865051	Notre-Dame 2	1926	OUI	Murs extérieurs, murs, plafonds, planchers et tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865052	Notre-Dame 1	1953	OUI	Murs extérieurs, murs, planchers et plafonds	NON	Enlèvement d'amiante à risque élevé dans la salle mécanique
865	des Patriotes	865054	secondaire François-William	1965	OUI	tuyauterie et planchers	NON	
865	des Patriotes	865055	Le Sablier	1991	OUI	Planchers	NON	
865	des Patriotes	865056	de l'Envolée	1996	NON		NON	
865	des Patriotes	865057	de l'Odyssée	1998	NON		NON	
865	des Patriotes	865061	Georges-Étienne-Cartier	1988	OUI	Plafonds et murs	NON	
865	des Patriotes	865063	Pavillon Saint-Basile	1953	OUI	Murs extérieurs, murs, planchers et plafonds	NON	
865	des Patriotes	865064	Jacques-Rocheleau	1963	OUI	Murs extérieurs, murs et planchers	NON	
865	des Patriotes	865065	de La Chanterelle	1982	OUI	Planchers et tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865066	de la Mosaïque	1998	OUI	Chaufferie	NON	
865	des Patriotes	865069	de Montarville	1952	OUI	Portes, planchers, plafonds, murs et tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865070	Pavillon Rabastalière/ Service aux entreprises	1957	OUI	Murs, planchers et tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865071	Centre d'éducation des adultes des Patriotes (Rabastalière)	1957	OUI	Plafonds et murs	NON	Désamiantage d'environ 50% des planchers, désamiantage du vide sanitaire et du local technique
865	des Patriotes	865072	Albert-Schweitzer	1957	OUI	Mur extérieurs, entreplafond et planchers	NON	
865	des Patriotes	865073	Monseigneur Gilles-Gervais	1972	OUI	Joints d'étanchéité extérieurs, tuyauterie, plafonds et planchers	NON	
865	des Patriotes	865074	secondaire du Mont-Bruno	1976	OUI	Marquises extérieures, planchers, plafonds et murs	NON	
865	des Patriotes	865075	Siège Social	1960	OUI	Murs, plafonds, tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865079	Saint-Charles	1960	OUI	Murs extérieurs, murs et plafonds	NON	
865	des Patriotes	865081	Saint-Denis	1960	OUI	Murs, planchers et fondations	NON	
865	des Patriotes	865082	de l'Amitié	1962	OUI	Murs, planchers et tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865083	des Trois-Temps	1921	OUI	Murs et tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865086	L'Arpège	1958	OUI	marquises extérieures, plafonds, murs, tuyauterie et planchers	NON	
865	des Patriotes	865087	Le Rucher	1975	OUI	Panneaux cimentaire extérieurs, tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865088	Aux-Quatre-Vents	1977	OUI	Murs et planchers	NON	
865	des Patriotes	865089	Arc-en-Ciel	1978	OUI	tuyauterie et planchers	NON	
865	des Patriotes	865090	Du Moulin	1982	OUI	tuyauterie et planchers	NON	
865	des Patriotes	865091	du Grand-Chêne	1984	OUI	Murs et planchers	NON	
865	des Patriotes	865092	secondaire du Grand-Coteau	1993	OUI	Planchers, murs et tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865093	du Tourne-Vent	2000	NON		NON	
865	des Patriotes	865094	Centre de formation professionnelle des Patriotes	2001	NON		NON	
865	des Patriotes	865097	J.-P.-Labarre	1953	OUI	Planchers, murs et tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865098	Centre d'éducation des adultes des Patriotes (M-Victorin)	1962	OUI	Murs extérieurs, plafonds et tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865099	les Marguerite	1980	OUI	tuyauterie	NON	
865	des Patriotes	865100	La Roseraie	1984	OUI	Planchers	NON	
865	des Patriotes	865101	De la Source	1993	OUI	Murs extérieurs	NON	
865	des Patriotes	865102	secondaire le Carrefour	1997	OUI	Planchers	NON	
865	des Patriotes	865103	Du Carrousel	1998	NON		NON	
865	des Patriotes	865108	Ludger-Duvernay	1959	OUI	Murs, planchers, plafonds et tuyauterie	NON	
866	des Patriotes	865033	Le Rocher	2018	INFO NON DISPO		NON	
866	des Patriotes	865046	secondaire Ozias-Leduc	1968	OUI	Toiture, murs, planchers, plafonds et tuyauterie		
868	de la Vallée-des-Tisserands	868001	SAINT-EUGÈNE, Maple Grove	1952	OUI	PLANCHERS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868002	NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX	1956	OUI	MURS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868003	SAINT-ÉTIENNE-DE-BEAUHARNOIS	1956	OUI	PLANCHERS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868004	JÉSUS-MARIE	1953	OUI	CALORIFUGE	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868005	SAINT-PAUL	1960	OUI	CALORIFUGE	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868006	SACRÉ-CŒUR, Ste-Martine	1920	OUI	PLANCHERS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868007	SAINT-URBAIN	1959	NON		NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868008	MONTPETIT, St-Chrysostome	1965	OUI	CALORIFUGE	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868009	SAINT-JEAN,Howick	1960	OUI	MURS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868010	CENTRALE ST-ANTOINE-ABBÉ	1959	OUI	PLANCHERS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868011	OMER-SÉGUIN	1959	OUI	CALORIFUGE	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868012	NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE	1902	OUI	MURS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868013	NOTRE-DAME	1950	OUI	MURS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868014	DES JEUNES RIVERAINS	1959	NON		NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868015	NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION	1957	OUI	PLAFONDS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868016	ST-ANDRÉ (intégré)	1958	OUI	MURS, PLAFONDS, PLANCHERS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868017	MARIE-ROSE	1955	OUI	PLAFONDS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868018	ÉLISABETH-MONETTE	1967	OUI	PLAFONDS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868019	MONTPETIT, Valleyfield	1957	OUI	MURS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868020	SAINT-AGNÈS	1956	OUI	MURS ET PLANCHERS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868021	SAINT-JOSEPH ARTISAN	1955	OUI	PLANCHERS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868022	LANGLOIS	1953	OUI	PLANCHERS, PLAFONDS, MURS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868023	FRÉDÉRIC-GIRARD	1961	OUI	MURS, PLANCHERS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868024	DOMINIQUE-SAVIO	1959	OUI	PLAFONDS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868025	NOTRE-DAME-DU-ST-ESPRIT	1953	OUI	MURS ET PLAFONDS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868026	SACRÉ-CŒUR, Valleyfield	1953	OUI	PLAFONDS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868027	SAINT-EUGÈNE, Valleyfield	1959	OUI	CALORIFUGE	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868030	CENTRE ADMINISTRATIF	1923	OUI	CALORIFUGE	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868035	PATRIOTES DE BEAUHARNOIS	1972	OUI	CALORIFUGE	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868036	SAINTE-MARTINE	1920	OUI	PLAFONDS ET MURS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868037	CENTRE SAINT-JOSEPH	1957	OUI	CALORIFUGE	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868038	EDGARD-HÉBERT	1961	OUI	PLANCHERS, MURS, CALORIFUGE	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868039	BAIE-ST-FRANÇOIS	1971	OUI	CALORIFUGE	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868040	ARTHUR-PIGEON	1967	OUI	CALORIFUGE	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868041	NOUVELLE ÉCOLE	1954	OUI	MURS ET PLAFONDS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868042	JEAN XXIII	1962	OUI	MURS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868043	CENTRE SAINTE-CÉCILE	1950	OUI	CALORIFUGE	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868044	CENTRE DU NOUVEL ENVOL	1956	OUI	PLANCHERS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868045	CFP DES MOISSONS	1972	NON		NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868047	CENTRE ÉDUCATIF DES ARTISANS	1964	OUI	PLAFONDS	NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868049	CFP DE LA POINTE DU LAC	1971	NON		NON	
868	de la Vallée-des-Tisserands	868054	ATELIER D'ARBORICULTLURE	2018	NON		NON	
869	des Trois-Lacs	869001	Notre-Dame-de-Lorette	1956	OUI	Plafond	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	002	Atelier-école les Cèdres	1996	NON			Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	003	Atelier-garage	1994	INFO NON DISPO			Le bâtiment n'a pas été analysé
869	des Trois-Lacs	004	Gymnase NDG	1942	INFO NON DISPO			Le bâtiment n'a pas été analysé. Le bâtiment n'est plus loué par la CSTL
869	des Trois-Lacs	005	José-Maria	1956	OUI	Plafond, calorifuge	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	006	Harwood	1967	OUI	Mur, calorifuge	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	007	Virginie-Roy	1957	OUI	Mur, calorifuge	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	009	Centre Île-Perrot	1961	OUI	Calorifuge	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	010	Sainte-Justine	1959	OUI	Mur, calorifuge, isolant	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	011	Immaculée-Conception	1961	INFO NON DISPO			Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	012	Cuillierrier	1952	OUI	Mur	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	013	Saint-Philippe		INFO NON DISPO			Le bâtiment est loué par un tiers
869	des Trois-Lacs	014	Sacré-Cœur	1955	OUI	Mur	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	015	Chêne-Bleu	2003	NON			Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	016	Académie-Wilson	1930	OUI	Mur, plafond	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	017	Saint-Ignace	1957	OUI	Calorifuge	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	018	Léopold-Carrière	1971	OUI	Calorifuge, plancher	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	019	Site de conduite d'engins de chantier	1988	INFO NON DISPO			Le bâtiment n'a pas été analysé
869	des Trois-Lacs	020	Centre Soulanges	1965	OUI	Calorifuge	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	021	Saint-Zotique	1955	INFO NON DISPO			Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	022	Auclair	1971	INFO NON DISPO			Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	023	Sainte-Marthe	1955	OUI	Mur	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	024	Riveraine	1997	INFO NON DISPO			Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées

869	des Trois-Lacs	025	Sainte-Madeleine	1960	OUI	Calorifuge	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	026	Saint-Michel	1953	OUI	Mur, calorifuge, plafond	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	027	Samare	1998	NON			Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	028	Saint-Thomas	1951	OUI	Mur, calorifuge, plafond	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	029	Sainte-Trinité	1955	OUI	Mur, calorifuge, plafond	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	030	Saint-Jean-Baptiste	1960	OUI	Mur, calorifuge, plafond	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	031	Marugerite-Bourgeoys	1962	OUI	Mur	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	032	Éclusière	1998	NON			Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	033	Épervière	1952	OUI	Mur, calorifuge, plafond	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	035	Hymne-au-Printemps	2012	NON			Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	036	Vaudreuil	1964	OUI	Mur, calorifuge, plafond	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	037	Lionel-Groulx	1962	OUI	Calorifuge, plafond	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	038	Pavillon les Cèdres	1967	INFO NON DISPO			Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	039	Paul-Gérin-Lajoie	1963	OUI	Mur, calorifuge, plafond	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	040	Lévis-Sauvé	1964	OUI	Calorifuge, plafond	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	041	Soulanges	1963	OUI	Calorifuge	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	042	Brind'Amour	2014	NON			Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	043	Orioles	2012	NON			Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	044	Étriers	2015	NON			Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	048	Centre administratif et culturel	1968	OUI	Mur, calorifuge, plafond, plancher	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	049	Notre-Dame-de-la-Garde	1954	OUI	Mur, plafond	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	050	François-Perrot	1951	OUI	Mur, calorifuge, plafond	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	056	Piscine	1979	OUI	Plafond	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	057	Perdriolle	1985	OUI	Calorifuge	NON	Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
869	des Trois-Lacs	060	Orée-du-Bois	1996	INFO NON DISPO			Les tuiles de vinyle n'ont pas été analysées
872	des Bois-Francs	872002	Centre administratif	1952	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872003	École La Myriade JPH Massicotte	1959	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872004	École Saint-Christophe	1951	OUI	Murs, plafond, plancher	NON	
872	des Bois-Francs	872005	École Saint-David	1931	OUI	Murs, plafond, plancher	NON	
872	des Bois-Francs	872006	École Sainte-Famille	1956	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872007	École La Fermentière	1998	NON			
872	des Bois-Francs	872008	École St-Gabriel-Lalemant	1954	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872009	École-Entreprise Prince-Daveluy	1990	NON			
872	des Bois-Francs	872010	École Saint-Paul	1960	OUI	Plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872011	École Cœur-Immaculée	1957	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872012	École La ribambelle Wilfrild-Labbé	1962	OUI	Plafond, plancher, tuyauterie, conduits ventilation	NON	
872	des Bois-Francs	872013	École Le Manège	1941	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872014	École Ste-Marguerite-Bourgeoys	1955	OUI	Murs	NON	
872	des Bois-Francs	872015	CIFIT	2006	NON			
872	des Bois-Francs	872016	C.E.A. Mgr-Côté	1907	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872017	École Mgr-Grenier	1962	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872018	École Mgr-Milot	1961	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872019	École Notre-Dame-de-l'Assomption	1955	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872020	Église et Presbytère St-Gabriel	1953	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie, structure	NON	
872	des Bois-Francs	872021	École Notre-Dame-des-Bois-Francs	1956	OUI	Murs, plafond, plancher	NON	
872	des Bois-Francs	872022	École Pie-X	1954	OUI	Murs, plafond, plancher	NON	
872	des Bois-Francs	872023	C.F.P. Le Trécarré	2013	NON			
872	des Bois-Francs	872024	École Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours	1959	OUI	Plafond	NON	
872	des Bois-Francs	872026	École Centrale	1958	OUI	Murs, plafond, plancher	NON	
872	des Bois-Francs	872028	École Sacré-Cœur	1956	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie, équipements mécaniques	NON	
872	des Bois-Francs	872029	École Notre-Dame-de-l'Assomption	1961	OUI	Plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872033	École de la Croisée	1953	OUI	Murs, plafond, plancher	NON	
872	des Bois-Francs	872033	Église St-Rosaire	1926	OUI	Murs, plancher	NON	
872	des Bois-Francs	872035	École Notre-Dame	1958	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872038	École Sainte-Thérèse	1957	OUI	Murs, plafond, plancher	NON	
872	des Bois-Francs	872041	École Notre-Dame	1955	OUI	Murs, plafond, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872042	École Sainte-Julie	1960	OUI	Murs, plancher	NON	
872	des Bois-Francs	872043	École Jean-Rivard	1955	NON			
872	des Bois-Francs	872044	École Bon-Pasteur	1956	OUI	Murs, plafond, plancher	NON	
872	des Bois-Francs	872045	École Jean-XXIII	1962	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872046	École Sainte-Famille	1958	OUI	Plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872047	École Marie-Immaculée	1958	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872048	École Saint-Édouard	1916	OUI	Murs, plafond, plancher	NON	
872	des Bois-Francs	872051	École Centrale	1958	OUI	Murs, plafond, plancher	NON	
872	des Bois-Francs	872052	École Notre-Dame	1950	NON			
872	des Bois-Francs	872053	École Saint-Cœur-de-Marie	1957	OUI	Murs, plafond, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872055	École Saint-Cœur-de-Marie	1930	OUI	Murs, plafond, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872056	École Monique-Proulx	1954	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie, structure	NON	
872	des Bois-Francs	872059	École Saint-Médard	1949	OUI	Murs, plafond, plancher	NON	
872	des Bois-Francs	872061	École Sainte-Marie	1958	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872063	École La Sapinière	1959	OUI	Murs, plafond, plancher	NON	
872	des Bois-Francs	872064	École Amédée-Boisvert	1955	OUI	Murs, plafond, plancher	NON	
872	des Bois-Francs	872065	École Cascatelle	1989	OUI	Murs	NON	
872	des Bois-Francs	872066	École Le tandem	1961	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie, équipements mécanique, structure, conduits ventilation	NON	
872	des Bois-Francs	872067	École Le boisé / C.F.P. Vision 20 20	1960	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie, équipements mécaniques, structure	NON	
872	des Bois-Francs	872068	C.F.P. André-Morissette	1960	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872069	Polyvalente La Samare	1958	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie, structure	NON	
872	des Bois-Francs	872070	École Sainte-Marie	1953	OUI	Murs, plafond, plancher, tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872071	École Sainte-Anne	1990	NON			
872	des Bois-Francs	872074	CFER Normand-Maurice	1990	OUI	Tuyauterie	NON	
872	des Bois-Francs	872095	Complexe Multisport Promutuel	2013	NON			
881	Central Québec	881001	St-Vincent Elementary School	1956	OUI	Planchers et calorifuge	NON	
881	Central Québec	881002	Quebec High School	1940	OUI	Planchers	NON	
881	Central Québec	881003	Dollard-des-Ormeaux	1957	OUI	Planchers et murs	NON	
881	Central Québec	881004	Holland Elementary School	1960	OUI	Planchers et calorifuge	NON	
881	Central Québec	881005	St-Patrick's High School	1918	OUI	Plafonds, calorifuge et murs	NON	
881	Central Québec	881006	Ste-Foy Elementary School	1955	OUI	Planchers et murs	NON	
881	Central Québec	881007	A.S. Johnson Memorial School	1959	OUI	Planchers et calorifuge	NON	
881	Central Québec	881008	Valcartier Elementary School	1947	OUI	Murs et plafonds	NON	
881	Central Québec	881009	Portneuf Elementary School	1950	OUI	Murs et plafonds	NON	
881	Central Québec	881011	Everest Elementary School	1961	OUI	Planchers et calorifuge	NON	
881	Central Québec	881014	Mauricie English Elementary	1946	OUI	Murs et calorifuge	NON	
881	Central Québec	881015	Three-Rivers Academy	1957	OUI	Plafonds et calorifuge	NON	
881	Central Québec	881016	Shawinigan High School	1926	OUI	Plafonds et murs	NON	
881	Central Québec	881017	La Tuque High School	1920	OUI	Planchers et murs	NON	
881	Central Québec	881018	Riverside Elementary School	1927	OUI	Calorifuge et planchers	NON	
881	Central Québec	881019	Riverside High School	1962	OUI	Plafonds et calorifuge	NON	
881	Central Québec	881021	Maclean Memorial School	1956	OUI	Planchers	NON	
881	Central Québec	881025	Jimmy Sandy Memorial School	1986	OUI	Planchers	NON	
881	Central Québec	881029	Eastern Quebec Learning Center	1960	OUI	Murs et calorifuge	NON	
881	Central Québec	881030	Centre Administratif	1870	OUI	Murs	NON	
883	Eastern Townships	883201	Asbestos Danville Shipton Elementary	1950	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	Partiellement 2014	
883	Eastern Townships	883202	Ayer's Cliff Elementary School	1947	OUI	Plafond, Mur , Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883203	Butler Elementary School	1934	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883205	Cookshire Elementary School	1884	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883206	Drummondville Elementary School	1956	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	Construction École neuve 2021
883	Eastern Townships	883207	Farnham Elementary School	1961	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883208	Heroes Elementary School	1923	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883209	Knowlton Academy	1944	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883210	Lennoxville Elementary School	1912	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883211	Mansonville Elementary School	1951	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883212	North-Hatley Elementary School	1931	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883213	Parkview Elementary School	1940	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883214	Pope Memorial Elementary School	1954	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883215	Princess Elizabeth Elementary School	1952	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883216	Sawyerville Elementary School	1931	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	

883	Eastern Townships	883217	Shebrooke Elementary School	1923	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883218	St-Francis Elementary School	1942	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883219	Sunnyside Elementary School	1951	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883220	Sutton Elementary School	1955	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883221	Waterloo Elementary School	1860	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883123	Massey Vanier High School	1969	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883124	Richmond Regional High School	1968	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883302	Brome Missisquoi Campus	2008	NON			
883	Eastern Townships	883301	New Horizons Adult Education Centre	1952	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
883	Eastern Townships	883125	Alexander Galt Regional High School	1967	OUI	Plafond, Mur , Plancher. Isolant Mécanique	NON	
887	English-Montréal	887002	Edward Myrphy	1964	OUI	Plafond, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887004	Administration	1962	OUI	Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887005	Pierre E. Trudeau	1962	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887006	Perspectives	1955	OUI	Calorifuge	NON	
887	English-Montréal	887007	Gerald McShane	1967	OUI	Calorifuge	NON	
887	English-Montréal	887008	John caboto	1964	OUI	Plafond, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887009	Dante	1967	OUI	Plafond	NON	
887	English-Montréal	887010	Honoré Mercier	1967	OUI	Plafond, Calorifuge	NON	
887	English-Montréal	887011	Pierre de Coubertin	1972	OUI	Plafond, Calorifuge	NON	
887	English-Montréal	887012	Royal West	1931	OUI	Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887013	Leonardo Da Vinci	1982	OUI	Calorifuge	NON	
887	English-Montréal	887014	Mickelangelo	1988	OUI	Calorifuge	NON	
887	English-Montréal	887015	St-Dorothy	1963	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887016	St-Gabriel	1973	INFO NON DISPO		NON	Pas de rapport
887	English-Montréal	887017	Rosemount	1951	OUI	Murs, Plafond, Calorifuge	NON	
887	English-Montréal	887018	St-Ignatius	1961	OUI	Calorifuge	NON	Désamiantage, salle chaudière T-3485A / 2011
887	English-Montréal	887020	St-John Bosco	1961	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887021	LaurenHill Academy	1961	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887023	St Monica	1955	OUI	Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	Désamiantage, salle chaudière T-3486A / 2011
887	English-Montréal	887024	High School of Montreal	1971	OUI	Calorifuge	NON	
887	English-Montréal	887025	Options	1923	OUI	Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887027	John F. Kennedy	1965	OUI		OUI	Travaux Désamiantage Réalisée 2014
887	English-Montréal	887028	Lester B. pearson	1975	OUI	Plafond, Calorifuge	NON	
887	English-Montréal	887029	Bancroft	1914	OUI		NON	Bâtiment rénové 2017
887	English-Montréal	887030	Father Macdonald	1957	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887031	Marymount Academy	1960	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887032	Frederick Banting	1958	OUI	Murs, Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	Fermée
887	English-Montréal	887033	Laurier Macdonald	1970	OUI	Calorifuge	NON	
887	English-Montréal	887034	Galileo	1960	OUI	Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	Désamiantage, salle chaudière T-3427A / 2011
887	English-Montréal	887035	St Pius	1959	OUI	Murs, Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887036	Carlyle	1928	OUI	Murs, Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887037	Dalkeith	1961	OUI	Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887038	Vincent Massey	1959	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887039	Mountainview	1955	OUI	Murs, Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887040	Shadd	1966	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887041	Dunrae Gardens	1929	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887042	James Lyng	1967	OUI	Plafond, Calorifuge	NON	
887	English-Montréal	887043	Hampstead	1928	OUI	Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	Désamiantage, salle chaudière T-3473A / 2011
887	English-Montréal	887044	Honoré Primeau	1950	OUI	Murs, Calorifuge	NON	Le rapport just pour toyutries
887	English-Montréal	887045	East Hill	1998	NON			Rapport 2014 n'indique pas la présence d'amiante
887	English-Montréal	887046	3205-St Joseph	1958	INFO NON DISPO			No info-No report
887	English-Montréal	887047	9845-Papineau	1959	INFO NON DISPO			No info-No report
887	English-Montréal	887048	10055-Papineau	1959	INFO NON DISPO			No info-No report
887	English-Montréal	887049	Edinburgh	1959	OUI	Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887050	5655-5659 Chambord	1995	INFO NON DISPO			No info-No report
887	English-Montréal	887051	Elizabeth Ballantyne	1921	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	Désamiantage, salle chaudière T-3469A / 2011
887	English-Montréal	887052	4635 Place Borden	1950	INFO NON DISPO			No info-No report
887	English-Montréal	887053	Gardenview	1955	OUI	Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887054	Mackay Center	2018	NON			Nouveau bâtiment 2018
887	English-Montréal	887063	Merton	1952	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887068	Nesbitt	1911	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887070	Cedarcrest	1960	OUI	Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887075	Sinclair Laird	1955	OUI	Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887081	Nazareth	1971	OUI	Calorifuge	NON	Fermée
887	English-Montréal	887084	Roslyn	1907	OUI	Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887086	St-Raphael (H.Julien)	1935	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887093	Coronation	1950	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887098	Wesmount Park	1913	OUI	Murs, Plafond, Calorifuge, Plancher	Y	Bâtiment entièrment en rénovation
887	English-Montréal	887099	Our Lady of Pompei	1962	OUI	Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887101	Willingdon	1930	OUI	Murs, Plafond, Calorifuge	NON	
887	English-Montréal	887104	Wagar	1963	OUI	Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887105	Royal vale	1952	OUI	Murs, Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887106	Westmount High	1961	OUI	Plafond, Calorifuge, Plancher	NON	
887	English-Montréal	887120	St Brendan	1962	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	Désamiantage, salle chaudière T-3482A / 2011
887	English-Montréal	887173	Parkdale	1952	OUI	Calorifuge, Plancher	NON	Désamiantage, salle chaudière T-3478A / 2011
888	Lester B. Pearson	888001	Centre administratif	1957	NON		OUI	
888	Lester B. Pearson	888004	Edgewater	1964	OUI	Plafond(flocage), calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888005	Mount Pleasant	1953	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888008	Allancroft	1959	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888009	Beacon Hill	1965	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888010	Place Cartier Adult Education	1954	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888012	Clearpoint	1921	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888013	Dorset	1959	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888014	Kingsdale Academy	1967	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888015	Sherbrooke Academy Junior	1962	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888016	Horizon High School	1957	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888017	Wilder-Penfield	1967	OUI	Isolation des murs extérieurs, calorifuge tuyauterie et réservoir d'eau chaude	NON	
888	Lester B. Pearson	888018	Springdale	1965	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888019	International Language Centre - John Killingbeck Pavillon	1966	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888021	Saint John Fisher Junior	1950	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888022	Sherbrooke Academy Senior	1970	OUI	Plafond(flocage),calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888023	Christmas Park	1963	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888024	Westwood High School Senior Campus	1919	OUI	Calorifuge tuyauterie sauf section 2009	NON	
888	Lester B. Pearson	888025	Beaconsfield High	1958	OUI	Plafond(flocage),calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888026	John Rennie High	1955	OUI	Plafond(flocage),calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888027	Lindsay Place High	1962	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888028	Macdonald High	1900	OUI	Plafond(flocage),calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888031	Forest Hill Junior	1997	NON		NON	
888	Lester B. Pearson	888032	Saint Thomas High	1960	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888033	Evergreen	1992	NON		NON	
888	Lester B. Pearson	888034	Lasalle Senior	1969	OUI	Plafond et mur (flocage) et calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888037	Saint Edmund	1967	OUI	Isolation des murs extérieurs, calorifuge tuyauterie et réservoir d'eau chaude	NON	
888	Lester B. Pearson	888040	Saint John Fisher Senior	1956	OUI	Plafonds (flocage),calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888041	Sunshine Academy	1966	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888042	Saint Charles	1964	OUI	Plafond (flocage),calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888044	Terry-Fox	1963	OUI	Plafond(flocage),calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888046	Pierrefonds Comprehensive High	1970	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888048	Children's World Academy	1971	OUI	Plafond(flocage),calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888049	Saint Anthony	1991	NON		NON	
888	Lester B. Pearson	888053	Westwood High School Junior Campus	2000	NON		NON	
888	Lester B. Pearson	888054	Lasalle Community Comprehensive	1954	OUI	Plafond(flocage),calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888055	Pearson Electrotechnology Centre	1959	OUI	Plafond(flocage),calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888057	Beurling Academy	1961	OUI	Plafond(flocage),calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888059	Pearson Adult & Career Centre	1973	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888061	Maple Grove	1954	OUI	Plafond(flocage),calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888062	Dorval	1954	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	

888	Lester B. Pearson	888063	Beechwood	1964	OUI	Plafond(flocage),calorifuge tuyauterie,Chuaffe-eau	NON	
888	Lester B. Pearson	888064	Lasalle Junior	1968	OUI	Plafond(flocage),calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888065	Verdun	1922	OUI	Calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888066	Lakeside Academy	1957	OUI	Plafond(flocage),calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888067	Westpark	1963	OUI	Isolation des murs extérieurs, plafond(flocage),calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888069	Pierre-Elliott-Trudeau	2001	NON		NON	
888	Lester B. Pearson	888070	Riverview	1928	OUI	Plafond(flocage),calorifuge tuyauterie	NON	
888	Lester B. Pearson	888071	Soulanges	1919	OUI	Des matériaux susceptibles d'en contenir(murs)	NON	
888	Lester B. Pearson	888072	Margaret-Manson	2003	NON		NON	
888	Lester B. Pearson	888074	Forest Hill Senior	2006	NON		NON	
888	Lester B. Pearson	888075	Birchwood	2011	NON		NON	
888	Lester B. Pearson	888083	Saint Patrick	1963	OUI	Plafond(flocage),calorifuge tuyauterie - sauf section 2014	NON	
889	New Frontiers	889002	Mary Gardner	1961	OUI	isolant	OUI	isolant dans les coudes de la tuyauterie
889	New Frontiers	889003	HAECC	1981	NON			
889	New Frontiers	889004	St Willibrord	1961	OUI	plancher, isolant, murs	NON	isolant dans les coudes de la tuyauterie, tuiles de plancher et finis de mur
889	New Frontiers	889005	Franklin	1940	OUI	plancher, murs	OUI	tuiles de plancher et finis de mur, projet en cours
889	New Frontiers	889006			INFO NON DISPO			
889	New Frontiers	889007			INFO NON DISPO			
889	New Frontiers	889008	Heritage	1939	OUI	murs, plafond, isolant	NON	Crépi cimentaire et plâtre sur mur et sur plafond, isolant dans les coudes de la tuyauterie
889	New Frontiers	889009	Gault Institute	1894	NON		OUI	
889	New Frontiers	889010	Howick	1931	OUI	plancher, isolant, murs,	NON	isolant dans les coudes de la tuyauterie, tuiles de plancher et finis de mur
889	New Frontiers	889011	Ormstown	1910	OUI	plancher, murs, plafond	NON	Crépi cimentaire et plâtre sur mur et sur plafond et tuiles de plancher
889	New Frontiers	889012	Hemmingford	1920	OUI	plancher, murs	NON	Crépi cimentaire et plâtre sur mur et sur plafond, projet planifié phase 1
889	New Frontiers	889013			INFO NON DISPO			
889	New Frontiers	889014	Chateauguay Valley	1967	OUI	murs, plafond, isolant	NON	Crépi cimentaire et plâtre sur mur et sur plafond, isolant dans les coudes de la tuyauterie
889	New Frontiers	889016	Howard S Billings Complex	1959	OUI	murs, plafond, isolant,plancher	NON	Crépi cimentaire et plâtre sur mur et sur plafond, isolant dans les coudes de la tuyauterie et tuiles de planches, project planifié pour 60% sur la tuyauterie
889	New Frontiers	889017	CVCEC	1988	NON			
889	New Frontiers	889018	Centennial Park	1967	OUI	planchers	NON	tuiles de plancher
889	New Frontiers	889019	Harmony	1997	NON			