

**Stations d'épuration municipales de la région de l'Estrie : date d'entrée en opération, stations avec désinfection**

Liste ci-jointe. À noter qu'en ce qui concerne la désinfection, c'est la présence d'équipements de désinfection qui est indiquée ; UV pour rayonnement ultra-violet et CL pour chloration. En raison de l'interdiction de l'utilisation du chlore pour la désinfection des eaux usées traitées décrétée par le ministère de l'Environnement, les équipements de chloration ne sont pas opérés.

PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT DES EAUX  
SERVICE DU SUIVI DES ÉQUIPEMENTS  
liste des stations d'épuration

Station d'épuration	Type de trait.	Station No	Region admin.	Resp SSE	Date de mise en opération (an. mois)	Popul. desservie (1)	débit moyen (m. cu. /d.) (1)	charge moyenne DB05 (Kg. /d.) (1)	Désinf.
ASBESTOS	BA(FO)	35700-1	05	JL	88.12	7265	5448	536	UV
ASCOT-CORNER	BD	36250-1	05	JL	82.12	626	265	27	
ASCOT-CORNER (EA)	EA	36250-2	05	JL	96.01	607	261	30	
AUDET (SD)	FS	24190-1	05	NMF	82.07	285	106	15	
AYER'S-CLIFF (VL)	BA	37600-1	05	JL	87.01	935	904	98	UV
BEEBE-PLAIN	EA	37440-1	05	JL	85.12	946	499	53	
BONSECOURS (SD)	FIR	39450-1	05	JL	97.01	166	120	14	
BROMPTONVILLE	EA	35170-1	05	JL	86.09	2944	1580	166	
BURY	ENA	25710-1	05	JL	91.12	470	266	23	
COATICOOK	EA	37280-1	05	JL	86.09	6506	4542	527	
COATICOOK (BARNSTON)	EA	37300-1	05	GD	92.08	869	274	46	
COMPTON	EA	25380-1	05	JL	87.08	527	507	32	
COOKSHIRE	EA	25520-1	05	GD	84.01	1395	1458	222	
COURCELLES	EA	24580-1	05	JL	93.09	849	638	46	
DANVILLE	EA	35720-1	05	GD	86.10	2423	2730	157	
DEAUVILLE	EA	36400-1	05	GD	90.01	3010	1115	186	
EAST-ANGUS	EA	41060-1	05	JL	95.01	3642	13000	6250	
EASTMAN	EA	38340-1	05	JL	93.08	428	243	34	
FRONTENAC	ENA	24210-1	05	NMF	84.10	305	140	19	
FRONTENAC (MERCIER)	ENA	24210-2	05	NMF	90.09	125	110	23	
LA PATRIE	ENA	25600-1	05	JL	95.08	331	202	26	
LAC-MEGANTIC	BA(AP)	24200-1	05	KS	85.07	6195	5680	601	
LAMBTON	EA	24500-1	05	GD	92.10	1106	398	56	
LAWRENCEVILLE	EA	39400-1	05	JL	86.12	361	567	48	
MAGOG	BA(FO)	37720-1	05	JL	85.12	14860	15000	1725	CL
MARTINVILLE	ENA	25360-1	05	GD	91.10	249	154	15	
MILAN	EA	30040-1	05	KS	97.11	170	55	8	
NANTES	ENA	24320-1	05	AR	90.12	295	290	16	
NORTH HATLEY	EA	37650-1	05	JL	86.02	758	933	63	
OMERVILLE	EA	37740-1	05	GD	83.12	1674	1100	91	
PIOPOLIS	FS	24260-1	05	GP	99.12 P	280	96	16	
POTTON	ENA	45030-1	05	JL	95.09	644	244	37	
RICHMOND	EA	35640-1	05	JL	87.02	3584	2924	241	
RISBOROUGH (ET-PTIE-DE-MARLOW)	EA	24170-1	05	AR	91.06	654	484	143	
ROCK-FOREST (V)	BA	36500-1	05	JL	85.08	3063	2808	240	UV
ROCK-ISLAND	BA	37380-1	05	JL	82.01	1113	1515	222	
SAINT-ADRIEN	EA	26710-1	05	JL	84.10	417	168	25	

(1) Population desservie, débit et charges sont approximatifs

