

Tableau 1 - Spécification de la qualité du biométhane injecté dans le réseau Énergir (selon norme BNQ 3672) - Mesures en continu

Composants	Norme TC/BNQ	Unité
CH4	>=95,7	%vol
CO2	<=2	%vol
O2	<=0,4	%vol
Gaz diluent (CO2+N2+O2)	<=4	%vol
H2S	<=7	mg/m3
H2O	<=35	mg/m3
Densité relative	<=0,583	s/o
Valeur calorifique	>=36	MJ/m3

Référence: 15degC et 101,325kPa

Référence: Spécification Technique 83.01.01 Procédure d'assurance de qualité pour injection du gaz naturel renouvelable et BNQ3672