

Rapport mensuel de production

Janvier 2024

| PRODUCTION | | |
|--|--|---|
| Mensuel | Cumul | |
| 5 716 MWh 19,3 % inférieure à la projection | 5 716 MWh 19,3 % inférieure à la projection | <ul style="list-style-type: none"> La production mensuelle est de 5 716 MWh, 19,3 % inférieure au budget. La vitesse du vent est supérieure au budget de 19 %, à 9,1 m/s. Les pertes de givre du mois de janvier sont d'environ 2 856 MWh (soit 441 k\$ de pertes de revenus), bien supérieur à l'année précédente (919 MWh) et à la moyenne historique (1 431 MWh). |
| OPÉRATIONS | | <ul style="list-style-type: none"> Aucun événement HSE enregistrable. Tous les entrepreneurs supplémentaires qui soutenaient l'entretien ont terminé sur le site et les effectifs du site sont revenus à la normale. Beaucoup de condition de givre sur le parc. Pas de downtime majeur à signaler pour le mois de janvier Remplacement de coolant planifié pour l'été 2024 Remplacement des pitch batterie planifié pour 2024. |
| FINANCE – BAIIA¹ | | |
| Mensuel | Cumul | |
| Revenus : 19 % inférieurs au budget | Revenus : 19 % inférieurs au budget | <ul style="list-style-type: none"> Les revenus sont inférieurs de 19 % au budget, soit 170 k\$. Les coûts d'exploitation mensuels sont supérieurs de 5,7 % au budget (+9 000 \$). Le BAIIA s'élève à 720 k\$ (23,3 % inférieur du budget). Les pertes de givre du mois de janvier sont d'environ 2 856 MWh (soit 441 k\$ de pertes de revenus), bien supérieur à l'année précédente (919 MWh) et à la moyenne historique (1 431 MWh). |
| Dépenses : 5,7 % supérieures au budget | Dépenses : 5,7 % supérieures au budget | |
| BAIIA : 23,3 % inférieur au budget | BAIIA : 23,3 % inférieur au budget | |

¹ BAIIA : Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement.

Rapport trimestriel

4^e trimestre 2024

| PRODUCTION | | |
|--|--|--|
| Trimestre | Cumul | |
| 20 970 MWh 1,9 % inférieure à la projection | 69 167 MWh 8,4 % inférieure à la projection | <ul style="list-style-type: none"> ▪ La production trimestrielle est de 1,9 % en dessous du budget (soit 20 970 MWh) principalement dû aux pertes de givres. ▪ La vitesse moyenne de vent est en dessous du budget de 1 %. |
| OPÉRATIONS | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les dépenses opérationnelles sont supérieures au budget de 10,6 %, soit 704 k\$, majoritairement dû aux : <ul style="list-style-type: none"> ○ dépenses non budgétées liées aux réparations de pâles qui ont eu lieu cet été (+25 k\$). ○ provisions prises pour des travaux qui ont débuté pour le remplacement du relais de protection (+52k \$). |
| FINANCE – BAIIA¹ | | |
| Trimestre | Cumul | |
| Revenus : 1,6 % inférieurs au budget | Revenus : 8,1 % inférieurs au budget | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le BAIIA annuel de 2024 est à 8,8 M\$, soit 8,2 % en dessous du budget. |
| Dépenses : 10,6 % supérieures au budget | Dépenses : 7,6 % inférieures au budget | |
| BAIIA : 4,5 % inférieur au budget | BAIIA : 8,2 % inférieur au budget | |

¹ BAIIA : Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement.