Québec, le 15 octobre 2026

Monsieur Jean-Sébastien Forest
Porte-parole
Ministère de la Sécurité intérieure
jean-sebastien.forest@securite.gouv.qc.ca

Objet : Projet de construction et d'exploitation d'un nouveau terminal portuaire à Sorel-Tracy – Questions complémentaires – DQ21

Monsieur,

En référence au dossier présentement à l'étude, la commission chargée de l'examen du projet précité désire obtenir des renseignements complémentaires.

Veuillez trouver, annexées à la présente, des questions dont nous souhaitons grandement recevoir les réponses d'ici le **19 octobre à 13h30** prochain compte tenu de l'échéancier dont dispose la commission pour ses travaux.

Afin de faciliter le suivi et le repérage de l'information, bien vouloir reprendre le libellé de chaque question avant d'y ajouter votre réponse.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette demande et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Rachel Sebareme
Coordonnatrice du secrétariat de la commission

p. j.

140, Grande Allée Est, bureau 650
Québec (Québec) G1R 5M8
Téléphone : 418 643-7447
Sans frais : 1 800 463-4732
bape.gouv.qc.ca

Projet de construction et d'exploitation d'un nouveau terminal portuaire à Sorel-Tracy – Questions complémentaires – DQ21

1. Le site projeté pour le projet de QSL est voisin du site de l'entreprise Kildair, qui opère un terminal pétrolier comprenant quinze réservoirs de stockage. Le réservoir le plus rapproché est localisé à environ 220 m du centre de l'entrepôt de QSL servant à l'entreposage d'engrais.

    a. Cette proximité présente-t-elle à votre avis un risque accru d'accident industriel, notamment en cas d'incendie chez Kildair ou QSL?

    b. Des mesures de prévention particulières sont-elles applicables dans un tel contexte?

2. Selon QSL, les engrais entreposés dans son entrepôt ne sont pas combustibles, mais en cas d'incendie de l'entrepôt, la chaleur pourrait entraîner la décomposition de certains engrais et l'émission de gaz toxiques. La capacité maximale de l'entrepôt est de 50 000 kg d'engrais variés, dont une quantité maximale de 15 000 kg et 20 000 kg pourrait être un même produit. Dans sa modélisation des conséquences de la combustion des engrais, QSL estime à 30 minutes le temps de décomposition complète de 10 000 kg d'urée, 10 000 kg de phosphate d'ammonium ou 10 000 kg de sulfate d'ammonium (PR5.2, p. 65 PDF).

    a. Est-ce que ces paramètres vous semblent réalistes?